

Т ТехноКом

ГЛОНАСС • GPS
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА



ГSM **АвтоГРАФ**

**СИСТЕМА СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА
И КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТА**

версия
11.62
© «ТехноКом» 2015

**УПРАВЛЯЮЩИЕ SMS
И СЕРВЕРНЫЕ КОМАНДЫ**



Оглавление

Введение.....	10
Конфигурирование с помощью SMS-команд.....	10
Конфигурирование через сервер.....	11
Запрос параметра с помощью SMS и серверной команды.....	12
Совместимость различных версий микропрограмм с серийными номерами	13
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМАНДЫ АвтоГРАФ-GSM.....	14
Команды запроса:	
GET – запрос текущего положения	15
GARMIN – запрос координат в формате Garmin	17
NAVITEL – запрос координат в формате NAVITEL	18
GCHANGE – информация о последнем изменении настроек	19
USSD – запрос баланса SIM-карты	20
GVERSION – запрос версии микропрограммы прибора	21
GIMEI – запрос IMEI GSM модема	22
GACCELERATE – запрос данных с акселерометра	23
GGSMSTAGE – запрос активной SIM-карты и состояния GSM-модема	24
GICCID – запрос ICCID SIM-карты	27
DATASEND – отправить данные на сервер, не дожидаясь следующего периода	28
GWIFISTAGE – состояние работы Wi-Fi модуля	29
Аппаратный сброс:	
RESET – аппаратный сброс.....	31
Настройка параметров первой SIM-карты:	
ALIAS – имя прибора.....	32
TELNUM – телефонный номер SIM-карты.....	33
APNFULL – настройка точки доступа GPRS	34
PIN – PIN код SIM-карты	35
PERIODSEND – период передачи данных по GPRS для SIM1	36
APNROAMING – настройка точки доступа GPRS в роуминге.....	37
ROAMINGMODE – режим экономии в роуминге.....	38
PERIODROAMING – период передачи данных в роуминге	39

Настройка параметров второй SIM-карты:

SIM2TELNUM – телефонный номер SIM-карты.....	40
SIM2PIN – PIN код SIM-карты	41
SIM2PERIODSEND – период передачи данных по GPRS	42
SIM2APNFULL – настройка точки доступа GPRS.....	43
SIM2APNROAMING – настройка точки доступа GPRS в роуминге	44
SIM2ROAMINGMODE – режим экономии в роуминге	45
SIM2PERIODROAMING – период передачи данных в роуминге	46

Настройка параметров работы Wi-Fi модуля:

WIFISSID – имя беспроводной сети	47
WIFIKEY – пароль для подключения к беспроводной сети	48
WIFIPERIODSEND – период передачи данных по Wi-Fi.....	49
WIFICONF – параметры беспроводной сети	50

Запись и передача:

PERIODWR – период (интервал) записи данных	52
MODEWR – режим записи координат	53
ADAPTIVESENS – чувствительность адаптивного режима	54
MODE1 – статическая обработка данных	56
MODEWIDE – расширенные записи.....	57
MODETN – оптимизация под «ТрансНавигацию»	58
FULLONLINE – режим «Полный онлайн»	59
DISTANCE – запись пробега в прибор	60
P285 – режим «Приказ 285»	61

Группировка данных:

COMPACT – группировка данных.....	62
-----------------------------------	----

МинТранс/ЭРА:

TID – TID прибора для передачи данных на сервер МинТранса.....	63
ALARM – настройка тревожной кнопки	64

Настройка сервера:

IP – IP адрес основного сервера	65
MAINDOMAIN – доменное имя основного сервера	66
PORT – порт основного сервера	67
MAINTRANSPORT – формат передачи на основной сервер.....	68

RESIP – IP адрес резервного канала	69
RESDOMAIN – доменное имя резервного канала	70
REPORT – порт резервного канала	71
SSL – защищенное соединение с сервером	72
PARALLELIP – IP адрес параллельного сервера	74
PARALLELPORT – порт параллельного сервера	76
PARALLELDOMAIN – доменное имя параллельного сервера	77
PARALLELTRANSPORT – формат передачи на параллельный сервер	78

Приоритеты в роуминге:

SIM1HOME – идентификаторы родной сети SIM1	79
SIM2HOME – идентификаторы родной сети SIM2	80
SIM1PRIORITY – идентификаторы и приоритет роуминговых сетей SIM1	81
SIM2PRIORITY – идентификаторы и приоритет роуминговых сетей SIM2	82
SIMSELECTMODE – режим работы с разными операторами	83

Детекция движения:

MOTION – способы детекции остановок	84
---	----

Голосовая связь:

TELUPx – телефонные номера автоподнятия	86
TELSMS1, TELSMS2 – телефонные номера дозвона	87
RINGOUT – индикация входящего вызова	88
MICAMP – усиление микрофона	89
DYNAMP – громкость динамика	90

Управление цифровыми выходами:

PULSEx – импульс на выход прибора	91
SOUTx – изменение состояния выхода	92
MOUTx – состояние выхода с памятью	93

Настройка цифровых входов:

INALIASx – имя входа для SMS	94
PERIODCOUNT12 – период записи счетчиков	95
INPFLAGSx (1..4) – настройка входов 1..4	96
INPFLAGSx (5..8) – настройка входов 5..8	98
TELSMSx – номер телефона для SMS о срабатывании входа	100

Настройка аналоговых входов:

MODEADx – режим работы.....	101
ALEVELx – порог адаптивной записи аналоговых данных	102
PERIODUSRx – период усреднения аналоговых данных	103
MODEANALOG – режим адаптивной записи	104
POROGx – порог переключения при работе в качестве цифрового входа.....	105
PERIODANALOG – период записи аналоговых данных.....	106

События:

EVENTALIASx – имя события	107
EVENTFLAGS1(2..4) – настройка событий	108
EVENTTELNUMx – телефонные номера событий.....	111
SPEEDFLAGS – переключение выходов при превышении скорости	112
SPEEDPOROG – порог скорости.....	113
ACCELFLAGS – переключение выходов при превышении ускорения	114
ACCELPOROG – порог ускорения.....	115

Контрольные точки (статические):

CPALIASx – имя контрольной точки	116
CPTELNUMx – телефонный номер КТ	117
CONTROLPOINTx – координаты КТ	118
RADIUSx – радиус КТ	119
CONTROLFLAGsx – действия при прохождении КТ	120

Контрольные точки (динамические):

DPALIASx – имя динамической КТ	122
DPOINTx – установка или снятие динамической КТ	123
DPTTELNUMx – телефонный номер КТ	124
DPRADIUSx – радиус динамической КТ.....	125
DPFLAGsx – настройки динамической КТ	126

Режим работы приемника GPS/ГЛОНАСС:

GLONASSMODE – подключение приемника координат ГЛОНАСС.	129
---	-----

1-Wire:

ONLYBUTTON – работа по шине 1Wire только с устройствами iButton.....	131
IBUTTADDR – фиксированные номера iButton	132
IBUTTOUT – состояние выходов при считывании iButton.....	133

RFIDMASK – индикация при считывании радиометки	134
IBUTTMODE – режим работы iButton	135
ONLYTEMP – только 1 датчик температуры на линии	136
TEMPADDR – адреса датчиков температуры.....	137
TEMPPERIOD – период записи данных с датчиков температуры.....	138
GTEMPFROMADDR – запрос температуры с датчика 1Wire.....	139
RS-485:	
LLSADDR – сетевые адреса LLS.....	140
LLSPERIOD – период записи данных с LLS.....	141
485SPEED – скорость работы интерфейса	142
LLSWIDE – расширенная запись LLS.....	143
AGHIP – протокол AGHIP.....	144
PPADDR – адреса датчиков веса и пассажиропотока	145
PPPERIOD – период опроса датчиков веса и пассажиропотока	146
RASHPERIOD – период записи данных с расширителя входа.....	147
RASHFLAGS – настройка расширителя входов	148
S485 – передача данных по RS-485.....	149
DISPLAY – передача сообщений на АвтоГРАФ-INFO.....	150
PPIRMA – подключение системы контроля пассажиропотока IRMA.....	152
APCOUT485 – передача данных о пассажиропотоке внешнему устройству.....	153
MODBUSTEMP1 – настройка датчиков температуры MODBUS.....	154
MODBUSID – подключение АвтоГРАФ-CR	156
MODBUSFORMAT – формат данных MODBUS.....	157
MODBUSLSA – датчики уровня MODBUS.....	158
MODBUSLSAPERIOD – период записи датчиков уровня (MODBUS).....	159
MODBUSSENCONF – произвольные параметры MODBUS	160
MODBUSSENPERIOD – период записи дополнительных параметров MODBUS	162
CAMERASET – настройка адреса камеры	163
CAMERACONFIG – настройка фотокамер.....	164
RS-232:	
RS232MOD – режим работы интерфейса.....	165
RS232SPEED – скорость работы интерфейса	166

CAN:

CANCOMMON – идентификаторы записей с шины	167
CANFUEL – идентификаторы записей уровня топлива с шины	168
CANNEW – идентификаторы записей с шины.....	169
CANECONOMY – идентификатор записи мгновенного расхода топлива	170
CANALL – запись всех возможных данных с шины	171
CANACTIVE – активный режим CAN	172
CANPERIOD – период записи данных с шины	173
RPMFILTER – фильтрация оборотов CAN.....	174
CANADD – идентификаторы дополнительных записей.....	175
CANWEIGHT – идентификаторы сообщений о весе на оси	176
GCANDM2 – запрос пассивных ошибок	177
GVIN – запрос VIN	178
GVCH – запрос BCX	179
GCIN – запрос номера двигателя.....	180
GCANFF – запрос Freeze Frame.....	181
CANNOVA – расширения CAN	182
TUNECAN – настройка протокола CAN	183
CANSPEED – скорость работы шины	184
CANTUNEMAIN – настройка протокола CAN - основное	185
CANTUNECOMMON – настройка протокола CAN - общие	188
CANTUNEBOOL – настройка протокола CAN - дискретные параметры.....	191
CANTUNEOTHER – настройка протокола CAN - прочие	193
CANIRMA – настройка системы IRMA MATRIX	195

Настройка безопасности:

SUPERPASSWORD – установка / снятие защиты настроек.....	197
ENTERSPASSWORD – временное снятие защиты	198
PASSWORD – смена пароля прибора для доступа на сервер	200

Разблокировка функций:

UNLOCK – разблокировка функций	201
--------------------------------------	-----

Охранный функционал:

NOMOVEOUTSET – переключение выходов 1 и 2 только при остановке	203
NOSENDSMS – настройка отправки SMS о срабатывании входов.....	205

SMS о разряде аккумулятора:

TELAKN – SMS о разряде аккумулятора206

Частотный выход:

SPEEDOUT – частотный выход скорости207

Формат координат в SMS:

SMSFORMAT – формат координат в SMS.....208

Обновление микропрограммы через GPRS:

FWUPDATE – обновление микропрограммы по GPRS209

Запись данных с внешнего источника:

EXTERNPARAM – запись с внешнего источника.....210

Команды, поддерживаемые микропрограммой версии 4.0:

SDDEBUG – запись и передача логов211

CGET – информация о последнем изменении настроек213

SET – период записи и передачи данных214

CHG – настройки сервера и параметры записи данных215

SMODE – специальные режимы работы217

SCOUNTx – период записи показаний счетчиков.....218

SIN – настройка цифровых входов.....219

SAIN – настройка аналоговых входов220

SANI – способ записи аналоговых данных222

GANI – напряжение на аналоговых входах и напряжение питания223

PCL – удалить контрольную точку.....224

GCONF1 – запрос настроек прибора225

GCONF2 – запрос настроек прибора227

GCONF3 – запрос настроек прибора229

GCONF4 – запрос настроек КТ231

Автоматические формируемые SMS сообщения АвтоГРАФ-GSM:

Срабатывание цифрового входа234

Разряд аккумулятора резервного питания236

Вход и выход из контрольной точки237

Введение

В данном документе приведено описание системы управляющих SMS-команд, команд через сервер и SMS-сообщений контроллера спутникового мониторинга транспорта **АвтоГРАФ-GSM**.

Система SMS-команд и команд через сервер предназначена для установки и считывания различных параметров контроллера **АвтоГРАФ-GSM**.

• Конфигурирование с помощью SMS-команд.

SMS-команда должна быть отправлена на телефонный номер SIM-карты, установленной в соответствующем приборе. Для приборов, поддерживающих работу с двумя SIM-картами, SMS-команду следует отправлять на номер активной SIM-карты. Ответ прибор всегда передает на номер, с которого была отправлена SMS-команда. Следует учесть, что при установке SIM-карты в прибор, с нее автоматически удалятся все находящиеся на ней SMS-сообщения. При работе прибора в памяти SIM-карты сохраняются только не переданные по каким-либо причинам SMS-сообщения.

Большинство SMS-команд приборов АвтоГРАФ-GSM имеют вид:

```
password COMMAND=параметры;
```

где:

password – пароль, с помощью которого осуществляется доступ к данным прибора – пароль, который был записан в прибор при конфигурировании программой GSMConf.exe. Длина пароля – 8 символов;

COMMAND – одна из SMS команд, поддерживаемых АвтоГРАФ-GSM;

параметры – параметры SMS-команды.

Исключение составляют только команды GET, RESET и USSD.

Ответ прибора на управляющую SMS-команду всегда должен совпадать с самой командой. Формат ответа для большинства команд следующий:

```
serial(alias)#COMMAND=параметры;
```

где:

serial – серийный номер прибора;

alias – имя прибора;

COMMAND – команда, которая была отправлена прибору;

параметры – параметры SMS-команды.



Внимание!

Все команды должны быть набраны только латинскими заглавными буквами. Ответное SMS-сообщение будет отправлено только при полном совпадении команды с заданным форматом и паролем прибора. В любом другом случае входящие SMS-команды игнорируются и не обрабатываются.

При наличии поддержки GPRS базовой станцией оператора сотовой связи в SMS сообщение от прибора после серийного номера и символа «#» ставится индикатор наличия GPRS. Примеры ответа на команду **GPERIODWR**:

Полученный ответ 1:

```
52500 () #GPRS:PERIODWR=5;
```

Возможна передача данных по GPRS.

Полученный ответ 2:

```
52500 () #PERIODWR=5;
```

Передача данных по GPRS невозможна (отключена услуга GPRS, базовая станция в том месте, где находится прибор, не поддерживает GPRS и т.д.).

Если в приборе установлено имя (alias), оно добавляется после серийного номера и перед знаком «#». Пример ответа на команду **GPERIODWR** при установленном имени прибора Kamaz625:

```
52500 (Kamaz625) #GPRS:PERIODWR=5;
```

• Конфигурирование через сервер.

Большинство команд можно передавать через сервер. Их формат совпадает с форматом SMS-команд. Передача команд через сервер доступна для приборов с микропрограммой версии 5.0 и выше.

Для настройки приборов через сервер необходимо выполнить следующее:

1. В папке Conf создайте папку, соответствующую номеру прибора. Папка Conf расположена в папке с установленным серверным ПО.
2. В этой папке создайте текстовый файл с расширением .atc. В этом файле будут содержаться команды конфигурирования. Команды вводятся по одной на строку. Все команды через сервер имеют следующий вид:

```
COMMAND=параметры;
```

где:

COMMAND – одна из команд, поддерживаемых АвтоГРАФ-GSM;

параметры – параметры команды.

Пример:

```
PERIODSEND=60;
```

```
PERIODWR=10;
```

Настройки прибору будут отправлены при следующей передаче прибором данных на сервер. Журнал настройки прибора создается в каталоге Log и имеет следующий вид:

```
>|10:28:30|PERIODSEND=60;
<|10:28:32|PERIODSEND=60;
!|10:28:32|CONF ACCEPTED
-----
>|10:28:32|PERIODWR=10;
<|10:28:34|PERIODWR=10;
!|10:28:34|CONF ACCEPTED
-----
```

В первой строке указывается команда (префикс «>»), которая отправлена прибору. Вторая строка – ответ от прибора на команду (префикс «<»), третья строка – заключение о том, что ответ прибора совпал с отправленной командой (префикс «!»).



Внимание!

Все команды должны быть набраны только латинскими заглавными буквами. В случае несовпадения команды с заданным форматом прибор присылает сообщение о неудачной попытке. При этом делается 5 попыток конфигурирования. Если от прибора не приходит ответ об успешной настройке, то команда удаляется.

• Запрос параметра с помощью SMS и серверной команды.

Запрос параметра осуществляется с помощью SMS или серверной команды с префиксом 'G', например команда **GPERIODWR** запрашивает значение периода записи точек трека.

Формат SMS-команды запроса следующий:

`password COMMAND;`

где:

password – пароль, с помощью которого осуществляется доступ к данным прибора - пароль, который был записан в прибор при конфигурировании программой GSMConf.exe. Длина пароля – 8 символов;

COMMAND – команда запроса параметра (команда с префиксом 'G').

Формат серверной команды запроса следующий:

`COMMAND;`

где:

COMMAND – команда запроса параметра (команда с префиксом 'G').

Далее в Руководстве пользователя для каждой команды приведена соответствующая команда запроса параметра. Некоторые команды могут не иметь команды запроса.

- Совместимость различных версий микропрограмм с серийными номерами приборов АвтоГРАФ-GSM:

Версия микропрограммы	Совместима с приборами	
	С серийного номера	По серийный номер
4.0 и выше	22000	32499
5.0 и выше	32500	52499
7.0 и выше	52500	78649
9.0 и выше	78650	1264199
11.0 и выше	1264200	

Микропрограммы, начиная с версии 4.0 до версии 10.52, относятся к серии AGTK. Микропрограммы версий 11.0 и выше относятся к серии AGXL. Загрузчик версии 2.0 устанавливается в приборы АвтоГРАФ-GSM начиная с серийного номера 218072 и в приборы АвтоГРАФ-GSM+ с серийного номера 1219925.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМАНДЫ

АвтоГРАФ-GSM

GET – запрос текущего положения

Команда	GET
Описание	Запрос текущего положения и направления движения прибора.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 4.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда запрашивает текущие координаты и направление движения транспортного средства, на котором установлен прибор «АвтоГРАФ-GSM». В ответ на запрос прибор отправит SMS с текущими координатами. Если текущие координаты не доступны, в SMS будут указаны последние известные координаты. Если нет доступных координат, вернется пустая строка. В зависимости от настроек прибора, координаты могут указываться в следующих форматах: Яндекс-Карты, Яндекс-Спутник, Google-Карты, Google-Спутник или в формате АвтоГРАФ (по умолчанию).

Формат команды:

1. GET password;
2. Password GET;

Приборы с микропрограммой версии ниже 5.0 поддерживают только первый формат. Прибора с микропрограммой 5.0 и выше поддерживают оба формата.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv GET;
```

- команда через сервер:

```
GET;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

- со ссылкой на онлайн-карты:

(1) (2) (3) (4)

```
52500()#2012.05.23 08:00:23 GMT http://maps.google.com/maps?q=N55.179161+E61.357631&t=m;
```

параметры:

- (1) **52500** – серийный номер прибора;
- (2) **2012.05.23** – дата определения текущих (или последних известных) координат в формате – гггг.мм.чч;
- (3) **08:03:23 GMT** – время определения координат (в GMT) в формате чч:мм:сс;

(4) <http://maps.google...> – ссылка на онлайн-карты.

- в формате АвтоГРАФ:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
52500 () #092516.000, A, 4805.8021, N, 01132.2243, E, 1.9, 183.8, 220709;									

параметры:

(1) **52500** – серийный номер прибора;

(2) **092516.000** – время последних определённых координат (в UTM) (9 часов 25 минут 16 секунд 000 миллисекунд);

(3) **A** – координаты были правильно определены (или **V**, если была ошибка при определении);

(4) **4805.8021** – широта (48 градусов 05.8021 минут);

(5) **N** – северная широта (или **S** – южная);

(6) **01132.2243** – долгота (011 градусов 32.224 минут);

(7) **E** – восточная долгота (или **W** – западная);

(8) **1.9** – скорость в узлах (один узел равен 1.8 км/ч);

(9) **183.8** – направление движение, в градусах от северного направления;

(10) **220709** – дата (ДдМмГг – 22 июля 2009 года);

- на команду через сервер:

- со ссылкой на онлайн-карты:

```
2012.05.23 08:30:52 GMT http://maps.google.com/maps?q=N55.179255+E61.357706&t=m;
```

- в формате АвтоГРАФ:

```
94723.0, A, 5510.75190, N, 6121.45970, E, 0.02, 0.00, 230512;
```

GARMIN – запрос координат в формате Garmin

Команда	GARMIN
Описание	Запрос координат в формате Garmin.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 7.3 и выше.
Способ настройки	Команда доступна только через SMS.
Комментарий	Команда запрашивает координаты прибора в формате Garmin.

Формат команды:

```
password GARMIN;
```

Пример команды:

```
1234zxcv GARMIN;
```

Пример ответа:

```
(1)          (2)          (3)          (4)          (6)
<GarminLoc>52500<N><C>N 55.179241 E 61.357735 <G>20100001;
```

параметры:

- (1) <GarminLoc> – формат координат (Garmin);
- (2) 52500< N> – серийный номер прибора;
- (3) N 55.179241 – широта, N – северная (S – южная);
- (4) E 61.357735 – долгота, E – восточная (W – западная);
- (5) <G>20100001 – служебная информация.

NAVITEL – запрос координат в формате NAVITEL

Команда	NAVITEL
Описание	Запрос координат в формате NAVITEL.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 7.3 и выше.
Способ настройки	Команда доступна только через SMS.
Комментарий	Команда запрашивает координаты прибора в формате Navitel.

Формат команды:

```
password NAVITEL;
```

Пример команды:

```
1234zxcv NAVITEL;
```

Пример ответа:

(1) (2) (3) (4) (5)

```
<NavitelLoc>N55.179188 E61.357674 <N>52500;
```

параметры:

- (1) <NavitelLoc> – формат координат (Navitel);
- (2) N55.179188 – широта, N – северная (S – южная);
- (3) E61.357674 – долгота, E – восточная (W – западная);
- (4) <N>52500 – серийный номер прибора.

GCHANGE – информация о последнем изменении настроек

Команда	GCHANGE
Описание	Запрос информации о последнем изменении настроек.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда запрашивает информацию о последнем изменении настроек через SMS.

Формат команды:

```
password GCHANGE;
```

Формат ответа:

```
serial()#TELCHANGE=phone;DATECHANGE=date;TIMECHANGE=time;
```

параметры:

- **serial** – серийный номер прибора;
- **phone** – номер телефона, с которого производилось последнее изменение настроек;
- **date** – дата последнего изменения настроек;
- **time** – время последнего изменения настроек.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv GCHANGE;
```

- команда через сервер:

```
GCHANGE;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500()#TELCHANGE=+79005554433;DATECHANGE=14.02.2011;TIMECHANGE=15:30:00;
```

- на команду через сервер:

```
TELCHANGE=+79005554433;DATECHANGE=14.02.2011;TIMECHANGE=15:30:00;
```

Настройки прибора с серийным номером 52500 последний раз изменялись 14 февраля 2011 года в 15 часов 30 минут 00 секунд с телефонного номера +79005554433.

USSD – запрос баланса SIM-карты

Команда	USSD
Описание	Запрос USSD.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 4.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через SMS.
Комментарий	Команда позволяет отправить USSD запрос оператору сотовой связи с SIM-карты, установленной в приборе, для получения данных о балансе.

Формат команды:

```
USSD password "request";
```

параметры:

- **request** – USSD запрос, передаваемый оператору сотовой связи.

Пример команды:

```
USSD 123zxcv "*104#";
```

Пример ответ:

```
52500#ussd:125.18;
```

Баланс счёта на SIM-карте, установленной в приборе с серийным номером 52500, составляет 125 рублей 18 копеек.

GVERSION – запрос версии микропрограммы прибора

Команда	GVERSION
Описание	Запрос версии микропрограммы прибора.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет запросить версию микропрограммы прибора.

Формат команды:

```
password GVERSION;
```

Формат ответа:

```
VERSION=version;
```

параметры:

- **version** – версия микропрограммы прибора;

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv GVERSION;
```

- команда через сервер:

```
GVERSION;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #VERSION=AGTK-9.67;
```

- на команду через сервер:

```
VERSION=AGTK-9.67;;
```

У прибора с серийным номером 52500 версия микропрограммы – AGTK-9.67;

GIMEI – запрос IMEI GSM модема

Команда	GIMEI
Описание	Запрос IMEI модема.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.71 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет запросить IMEI модема в приборе.

Формат команды:

```
password GIMEI;
```

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv GIMEI;
```
- команда через сервер:

```
GIMEI;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #IMEI=353469041718511;
```
- на команду через сервер:

```
IMEI=353469041718511;
```

У прибора с серийным номером 52500 IMEI модема – 353469041718511.

GACCELERATE – запрос данных с акселерометра

Команда	GACCELERATE
Описание	Запрос данных с акселерометра.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.71 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда запрашивает данные с акселерометра. Запросив данные с акселерометра, вы можете проверить его исправность.

Формат команды:

```
password GACCELERATE;
```

Формат ответа:

```
ACCELERATE=ax,ay,az,mod;
```

параметры:

- **ax** – ускорение по оси X;
- **ay** – ускорение по оси Y;
- **az** – ускорение по оси Z;
- **mod** – квадрат результирующего ускорения, единица измерения g/64.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv GACCELERATE;
```

- команда через сервер:

```
GACCELERATE;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #ACCELERATE=-1,2,1,6;
```
- на команду через сервер:

```
ACCELERATE=0,-1,0,2;
```

У прибора с серийным номером 52500 ускорение по осям X, Y, Z, соответственно, -1, 2, 1, квадрат результирующего ускорения – 6.

GGSMSTAGE – запрос активной SIM-карты и состояния GSM-модема

Команда	GGSMSTAGE
Описание	Запрос активной SIM карты и состояния GSM модема.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.71 и выше
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет определить SIM-карту, с которой прибор работает на момент запроса, а также запросить текущее состояние GSM модема устройства. Информация о состоянии модема может быть полезной при диагностики неисправности устройства.

Формат команды:

```
password GGSMSTAGE;
```

Формат ответа:

```
GGSMSTAGE=param1,param2,param3,param4,param5;
```

параметры:

- **param1** – максимальное состояние GSM модема прибора, достигнутое за период работы. Это значение сбрасывается при полном сбросе прибора: по питанию, по команде RESET, 1 раз в сутки или при выключении GSM модема:
 - 0 – модем отключен.
 - 1 – питание на модем подано.
 - 2 – модем работает и отвечает.
 - 3 – введен PIN код.
 - 4 – настройки введены.
 - 5 – модем зарегистрирован в сети.
 - 6 – наличие GPRS в сети.
 - 7 – подключен по GPRS.
 - 8 – подключен к серверу.
 - 9 – данные на сервер отправлены, получение ответа...
 - 10 – ответ получен, передача данных успешна.
 При обнаружении ошибки прибор отправит код этой ошибки. Коды ошибок см. далее.
- **param2** – активная SIM-карта:
 - 0 – активна первая (основная, нижняя) SIM-карта;
 - 1 – активна вторая (верхняя) SIM-карта.
- **param3** – текущее состояние GSM модема прибора:
 - 0 – модем отключен.
 - 1 – питание на модем подано.

- 2 – модем работает и отвечает.
- 3 – введен PIN код.
- 4 – настройки введены.
- 5 – модем зарегистрирован в сети.
- 6 – наличие GPRS в сети.
- 7 – подключен по GPRS.
- 8 – подключен к серверу.
- 9 – данные на сервер отправлены, получение ответа...
- 10 – ответ получен, передача данных успешна.

При обнаружении ошибки прибор отправит код этой ошибки. Коды ошибок см. далее.

В рабочем режиме GSM модем должен находиться в состоянии 8. Если модем находится в любом другом состоянии длительное время, и не переходит к следующему шагу работы, то следует проверить работоспособность SIM-карт, подключенных услуг, GSM-модема и цепи питания модема.

- **param4** – уровень сигнала GSM.
 - 0 – (-113) дБм и ниже
 - 1 – (-111) дБм
 - 2..30 – (-109) дБм..(-53) дБм / с шагом 2 дБм.
 - 31 – (-51) дБм или выше.
 - 99 – невозможно определить.

param5 – уровень ошибок в сети GSM:

- 0 – менее 0.2%
- 1 – от 0.2% до 0.4%
- 2 – от 0.4% до 0.8%
- 3 – от 0.8% до 1.6%
- 4 – от 1.6% до 3.2%
- 5 – от 3.2% до 6.4%
- 6 – от 6.4% до 12.8%
- 7 – более 12.8%
- 99 – невозможно определить.

Кроме статусов модема (в параметрах param1 и param3) прибор может отправлять ошибки:

- 65536** "Плохое питание модема"
- 65537** "Сбой монитора питания модема"
- 65538** "Модем не отвечает на команды"
- 65539** "SIM-карта отсутствует"
- 65540** "Ошибка при вводе PIN-кода"
- 65541** "Требуется PUK-код"
- 65542** "Неизвестная ошибка SIM-карты"
- 65543** "Требуется передача данных, однако передача данных не происходит длительное время"
- 65544** "Длительное отсутствие возможности передачи данных"

- 65545 "Отсутствие регистрации в сети GSM"
- 65546 "Длительное отсутствие статуса GPRS в сети"
- 65547 "Множественная ошибка включения GPRS"
- 65548 "Множественная ошибка подключения к серверу"
- 65549 "Длительное отсутствие подключения к серверу"
- 65550 "Подключение к серверу проходит, но передачи данных нет"
- 65551 "Передача данных с текущим оператором запрещена (вкладка "Приоритеты в роуминге")
- 65552 "Прибор не обслуживается на сервере"
- 65553 "Пароль на сервере и в приборе не совпадает"



Примечание:

Параметры param3, param4, param5 ответа на команду GSMSTAGE доступны в приборах с микропрограммой версии AGTK-10.63 и AGXL-11.45 и выше. Если микропрограмма прибора ниже указанных версий, то ответ на команду будет содержать только два параметра – param1 и param2.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv GGSMSTAGE;
```

- команда через сервер:

```
GGSMSTAGE;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #GSMSTAGE=6,1; – если микропрограмма прибора ниже версии AGTK-10.63 или AGXL-11.45.
```

```
52500 () #GSMSTAGE=10,1,8,3,2; – если микропрограмма прибора версии AGTK-10.63 или AGXL-11.45 и выше.
```

- на команду через сервер:

```
GSMSTAGE=6,1; – если микропрограмма прибора ниже версии AGTK-10.63 или AGXL-11.45.
```

```
GSMSTAGE=10,1,8,3,2; – если микропрограмма прибора версии AGTK-10.63 или AGXL-11.45 и выше.
```

У прибора с серийным номером 52500 активна вторая SIM-карта, GSM модем находится в состоянии 8 – подключен к серверу, уровень сигнала GSM – (-111) дБм, уровень ошибок в сети – от 0,4% до 0,8%, максимальное состояние модема 10 - ответ от сервера получен, передача данных успешна.

GICCID – запрос ICCID SIM-карты

Команда	GICCID
Описание	Запрос ICCID SIM-карты.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.71 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет запросить ICCID SIM-карты установленной в прибор.

Формат команды:

```
password GICCID;
```

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv GICCID;
```

- команда через сервер:

```
GICCID;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #ICCID=8970139905014820856;
```

- на команду через сервер:

```
ICCID=8970139905013104344;
```

У прибора с серийным номером 52500 ICCID установленной SIM-карты – 8970139905014820856.

DATASEND – отправить данные на сервер, не дожидаясь следующего периода

Команда	DATASEND
Описание	Отправить данные, не дожидаясь окончания периода отправки.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет начать передачу данных на сервер, не дожидаясь окончания периода отправки (аналогично звонку на прибор).

Формат команды:

`password DATASEND;`

Пример команды:

- SMS команда:
`1234zxcv DATASEND;`
- команда через сервер:
`DATASEND;`

Пример ответа:

- на SMS команду:
`52500 () #DATASEND;`
- на команду через сервер:
`DATASEND;`

Прибор с серийным номером 52500 передал данные на сервер, не дожидаясь окончания периода отправки.

GWIFISTAGE – состояние работы Wi-Fi модуля

Команда	GWIFISTAGE
Описание	Состояние работы Wi-Fi модуля.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 11.41 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет запросить текущее и общее состояние работы Wi-Fi модуля прибора «АвтоГРАФ-GSM+Wi-Fi».

Формат команды:

```
password GWIFISTAGE;
```

Формат ответа:

```
WIFISTAGE=cur_stage,max_stage;
```

параметры:

- **cur_stage** – текущее состояние (шаг) работы Wi-Fi модуля.
- **max_stage** – максимальный шаг, который был достигнут Wi-Fi модулем за период работы. Значение максимального шага сбрасывается при полном сбросе прибора: по питанию, по команде RESET или 1 раз в сутки.

Шаги работы Wi-Fi модуля:

- 0 – отключено;
- 1 – подано питание;
- 2 – модуль включен;
- 3 – установка настроек;
- 4 – подключение к сети...
- 5 – сеть подключена
- 6 – подключение к серверу...
- 7 – подключено к серверу
- 8 – данные отправлены
- 9 – получение ответа...
- 10 – ответ получен

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv GWIFISTAGE;
```
- команда через сервер:

```
GWIFISTAGE;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #WIFISTAGE=8,10;
```

- на команду через сервер:

```
WIFISTAGE=8,10;
```

Прибор с серийным номером 52500 передал данные на сервер по сети Wi-Fi, ранее был получен ответ от сервера.

RESET – аппаратный сброс

Команда	RESET
Описание	Аппаратный сброс прибора.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 4.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна только через SMS.
Комментарий	Команда позволяет выполнить перезапуск микропрограммы прибора.

Формат команды:

```
RESET password;
```

Пример команды:

```
RESET 1234zxcv;
```

Пример ответа:

```
52500 () #RESET
```

Произведен аппаратный сброс прибора с серийным номером 52500.

ALIAS – имя прибора

Команда	ALIAS
Описание	Имя прибора.
Запрос параметра	GALIAS
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.67 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда задает имя прибора. Это имя используется в SMS для идентификации прибора, отправившего это сообщение.

Формат команды:

```
password ALIAS=alias;
```

параметры:

- **alias** – имя прибора (не более 8 символов). Имя прибора может содержать только буквы латинского алфавита (строчные и заглавные) и цифры (от 0 до 9).

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv ALIAS=Kamaz;
```

- команда через сервер:

```
ALIAS=Kamaz;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 (Kamaz) #ALIAS=Kamaz;
```

- на команду через сервер:

```
ALIAS=Kamaz;
```

У прибора с серийным номером 52500 установлено имя «Kamaz».

TELNUM – телефонный номер SIM-карты

Команда	TELNUM
Описание	Установка телефонного номера прибора.
Запрос параметра	GTELNUM
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить телефонный номер первой (основной) SIM карты, установленной в прибор.

Формат команды:

```
password TELNUM=phone;
```

параметры:

- **phone** – номер телефона. Телефонный номер следует вводить слитно с префиксом выхода на междугороднюю линию (+7 или 8).

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv TELNUM=+79001111111;
```

- команда через сервер:

```
TELNUM=+79001111111;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #GPRS:TELNUM=+79001111111;
```

- на команду через сервер:

```
TELNUM=+79001111111;
```

У прибора с серийным номером 52500 задан номер телефона +79001111111.

APNFULL – настройка точки доступа GPRS

Команда	APNFULL
Описание	Настройка точки доступа.
Запрос параметра	GAPNFULL
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить параметры точки доступа для первой SIM-карты. Данные настройки для доступа к GPRS можно узнать при приобретении SIM-карт или на официальном сайте оператора сотовой связи.

Формат команды:

```
password APNFULL="apnname", "apnuser", "apnpassword";
```

параметры:

- **apnname** – точка доступа к GPRS;
- **apnuser** – имя пользователя точки доступа;
- **apnpassword** – пароль точки доступа.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv APNFULL="internet.usi.ru", "", "";
```

- команда через сервер:

```
APNFULL="internet.usi.ru", "", "";
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #APNFULL="internet.usi.ru", "", "";
```

- на команду через сервер:

```
APNFULL="internet.usi.ru", "", "";
```

У прибора с серийным номером 52500 установлена следующая точка доступа к GPRS – internet.usi.ru, имя пользователя и пароль не заданы.

PIN – PIN код SIM-карты

Команда	PIN
Описание	PIN код первой (основной) SIM-карты.
Запрос параметра	GPIN
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить PIN код первой (основной) SIM-карты, установленной в прибор и защитить его от считывания при необходимости.

Формат команды:

- установка PIN-кода:
`password PIN=pin;`
- установка PIN кода и защита PIN кода от считывания (команда поддерживается микропрограммой AGXL-11.43):
`password PIN=pin,1;`

параметры:

- pin** – PIN код первой (основной) SIM-карты.

Пример команды:

- SMS команда:
`1234zxcv PIN=3456,1;`
- команда через сервер:
`PIN=3456,1;`

Пример ответа:

- на SMS команду:
`52500()#PIN=3456,1;`
- на команду через сервер:
`PIN=3456,1;`

В приборе с серийным номером 52500 установлен PIN код 3456, PIN код защищен от считывания.

Если установлена защита от считывания PIN кода первой SIM-карты, то при попытке запросить PIN код командой GPIN, прибор отправит ответное сообщение *PIN=*****;

PERIODSEND – период передачи данных по GPRS для SIM1

Команда	PERIODSEND
Описание	Период отправки данных на сервер.
Запрос параметра	GPERIODSEND
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда устанавливает период отправки данных (в секундах) по GPRS на сервер сбора информации.

Формат команды:

```
password PERIODSEND=time;
```

параметры:

- **time** – период отправки данных на сервер. Диапазон настроек периода отправки данных от 10 до 43200 секунд, 0 – передавать данные только по звонку или срабатыванию входа.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv PERIODSEND=60;
```

- команда через сервер:

```
PERIODSEND=60;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #PERIODSEND=60;
```

- на команду через сервер:

```
PERIODSEND=60;
```

У прибора с серийным номером 52500 период отправки данных на сервер равен 60 секундам.

APNROAMING – настройка точки доступа GPRS в роуминге

Команда	APNROAMING
Описание	Настройка точки доступа к GPRS в роуминге.
Запрос параметра	GAPNROAMING
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 7.2 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить параметры точки доступа к GPRS для первой SIM-карты, когда прибор находится в роуминге. Данные настройки для доступа к GPRS можно узнать при приобретении SIM-карт или на официальном сайте оператора сотовой связи.

Формат команды:

```
password APNROAMING="apn","apnuser","apnpassword";
```

параметры:

- **apn** – точка доступа;
- **apnuser** – имя пользователя;
- **apnpassword** – пароль.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv APNROAMING="internet.usi.ru","","";
```

- команда через сервер:

```
APNROAMING="internet.usi.ru","","";
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500() #APNROAMING="internet.usi.ru","","";
```

- на команду через сервер:

```
APNROAMING="internet.usi.ru","","";
```

У прибора с серийным номером 52500 установлена точка доступа – internet.usi.ru, имя пользователя и пароль не заданы.

ROAMINGMODE – режим экономии в роуминге

Команда	ROAMINGMODE
Описание	Режим экономии в роуминге при работе с первой SIM-картой.
Запрос параметра	GROAMINGMODE
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.6 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить режим экономии в роуминге при работе с первой SIM-картой. В этом режиме появляется возможность настройки периода отправки данных на сервер отдельно для случая, когда прибор находится в зоне роуминга. Сразу же после передачи данных GPRS соединение разрывается.

Формат команды:

```
password ROAMINGMODE=status;
```

параметры:

- **status** – режим экономии в роуминге:
 - R** – включить режим экономии в роуминге;
 - N** – отключить режим экономии в роуминге. В этом случаи данные передаются с одинаковым периодом передачи, как в роуминге, так и при нахождении в родной сети.

Пример команды:

- SMS команда:


```
1234zxcv ROAMINGMODE=R;
```
- команда через сервер:


```
ROAMINGMODE=R;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:


```
52500 () #ROAMINGMODE=R;
```
- на команду через сервер:


```
ROAMINGMODE=R;
```

У прибора с серийным номером 52500 включен режим экономии в роуминге.

PERIODROAMING – период передачи данных в роуминге

Команда	PERIODROAMING
Описание	Период отправки данных в роуминге при работе с первой SIM-картой.
Запрос параметра	GPERIODROAMING
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.6 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить период отправки данных на сервер в роуминге при работе с первой SIM-картой.

Формат команды:

```
password PERIODROAMING=period;
```

параметры:

- **period** – период отправки данных в роуминге в секундах. Минимальное значение – 30 секунд, максимальное – 43000, 0 – не передавать данные, данные будут переданы при звонке на прибор или отправке команды DATASEND.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv PERIODROAMING=0;
```

- команда через сервер:

```
PERIODROAMING=0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #GPRS:PERIODROAMING=0;
```

- на команду через сервер:

```
PERIODROAMING=0;
```

У прибора с серийным номером 52500 отключена передача данных в роуминге.



Примечание:

Прибор при нахождении в роуминге будет передавать данные на сервер с периодом передачи в роуминге только, если включен режим экономии в роуминге (ROAMINGMODE=R).

SIM2TELNUM – телефонный номер SIM-карты

Команда	SIM2TELNUM
Описание	Номер телефона второй SIM-карты.
Запрос параметра	GSIM2TELNUM
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.51 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить номер телефона, соответствующий второй SIM-карте, установленной в прибор.

Формат команды:

```
password SIM2TELNUM=number;
```

параметры:

- **number** – номер телефона второй SIM-карты. Номер телефона следует вводить слитно, с префиксом выхода на междугороднюю линию (+7 или 8).

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv SIM2TELNUM=890000000000;
```

- команда через сервер:

```
SIM2TELNUM=890000000000;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #SIM2TELNUM=890000000000;
```

- на команду через сервер:

```
SIM2TELNUM=890000000000;
```

У прибора с серийным номером 52500 установлен следующий номер телефона второй SIM-карты – 890000000000.

SIM2PIN – PIN код SIM-карты

Команда	SIM2PIN
Описание	PIN код второй SIM-карты.
Запрос параметра	GSIM2PIN
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.51 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить PIN код второй SIM-карты защитить PIN код от считывания.

Формат команды:

- установка PIN-кода:

```
password SIM2PIN=pin2;
```

- установка PIN кода и защита от считывания (команда поддерживается микропрограммой версии AGXL-11.43):

```
password SIM2PIN=pin2,1;
```

параметры:

- pin2** – PIN код второй SIM-карты.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv SIM2PIN=1111;
```

- команда через сервер:

```
SIM2PIN=1111;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #SIM2PIN=1111;
```

- на команду через сервер:

```
SIM2PIN=1111;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлен PIN код 1111 для второй SIM-карты, защита от считывания не установлена.

Если в приборе установлена защита от считывания PIN кода второй SIM-карты, то при попытке запросить PIN код командой GSIM2PIN прибор отправит ответное сообщение *SIM2PIN=*****.

SIM2PERIODSEND – период передачи данных по GPRS

Команда	SIM2PERIODSEND
Описание	Период отсылки данных при работе со второй SIM-картой.
Запрос параметра	GSIM2PERIODSEND
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.51 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить период отсылки данных на сервер при работе со второй SIM-картой.

Формат команды:

```
password SIM2PERIODSEND=period;
```

параметры:

- **period** – период отсылки данных на сервер при работе со второй SIM-картой. Диапазон возможных значений от 10 секунд до 43200 секунд, 0 – не передавать данные, данные будут переданы при звонке на прибор или отправке команды DATASEND.

Пример ответа:

- SMS команда:

```
1234zxcv SIM2PERIODSEND=3600;
```

- команда через сервер:

```
SIM2PERIODSEND=3600;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #SIM2PERIODSEND=3600;
```

- на команду через сервер:

```
SIM2PERIODSEND=3600;
```

У прибора с серийным номером 52500 период отсылки данных при работе со второй SIM картой установлен равным 3600 секунд.

SIM2APNFULL – настройка точки доступа GPRS

Команда	SIM2APNFULL
Описание	Настройка точки доступа к GPRS для второй SIM-карты в родной сети.
Запрос параметра	GSIM2APNFULL
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.51 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить настройки точки доступа к GPRS при работе со второй SIM-картой при нахождении в родной сети. Данные настройки для доступа к GPRS можно узнать при приобретении SIM-карт или на официальном сайте оператора сотовой связи.

Формат команды:

```
password SIM2APNFULL="apn","apnuser","apnpassword";
```

параметры:

- **apn** – точка доступа;
- **apnuser** – имя пользователя;
- **apnpassword** – пароль.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv SIM2APNFULL="internet.usi.ru","","";
```

- команда через сервер:

```
SIM2APNFULL="internet.usi.ru","","";
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500()#SIM2APNFULL="internet.usi.ru","","";
```

- на команду через сервер:

```
SIM2APNFULL="internet.usi.ru","","";
```

У прибора с серийным номером 52500 установлена точка доступа internet.usi.ru при работе со второй SIM-картой в родной сети, имя пользователя и пароль пустые.

SIM2APNROAMING – настройка точки доступа GPRS в роуминге

Команда	SIM2APMROAMING
Описание	Настройки точки доступа к GPRS второй SIM-карты в роуминге.
Запрос параметра	GSIM2APNROAMING
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.51 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить настройки точки доступа к GPRS при работе со второй SIM-картой в роуминге. Данные настройки для доступа к GPRS можно узнать при приобретении SIM-карт или на официальном сайте оператора сотовой связи.

Формат команды:

```
password SIM2APMROAMING="apn","apnuser","apnpassword";
```

параметры:

- **apn** – точка доступа;
- **apnuser** – имя пользователя;
- **apnpassword** – пароль.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv SIM2APNROAMING="internet.usi.ru","","";
```

- команда через сервер:

```
SIM2APNROAMING="internet.usi.ru","","";
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500()#SIM2APNROAMING="internet.usi.ru","","";
```

- на команду через сервер:

```
SIM2APNROAMING="internet.usi.ru","","";
```

У прибора с серийным номером 52500 при работе со второй SIM-картой в роуминге установлена точка доступа internet.usi.ru, имя пользователя и пароль пустые.

SIM2ROAMINGMODE – режим экономии в роуминге

Команда	SIM2ROAMINGMODE
Описание	Режим экономии в роуминге при работе со второй SIM-картой.
Запрос параметра	GSIM2ROAMINGMODE
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.51 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить режим экономии в роуминге при работе со второй SIM-картой. В этом режиме появляется возможность настройки периода отправки данных на сервер отдельно для случаев, когда прибор находится в зоне роуминга. При этом сразу же после передачи данных GPRS соединение разрывается.

Формат команды:

```
password SIM2ROAMINGMODE=mode;
```

параметры:

- **mode** – режим экономии в роуминге при работе со второй SIM-картой:
N – режим экономии в роуминге выключен;
R – режим экономии в роуминге включен.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv SIM2ROAMINGMODE=R;
```

- команда через сервер:

```
SIM2ROAMINGMODE=R;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #SIM2ROAMINGMODE=R;
```

- на команду через сервер:

```
SIM2ROAMINGMODE=R;
```

У прибора с серийным номером 52500 включен режим экономии в роуминге при работе со второй SIM картой.

SIM2PERIODROAMING – период передачи данных в роуминге

Команда	SIM2PERIODROAMING
Описание	Период отправки данных при работе со второй SIM-картой в роуминге.
Запрос параметра	GSIM2PERIODROAMING
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.51 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить период отправки данных в роуминге при работе со второй SIM-картой.

Формат команды:

```
password SIM2PERIODROAMING=period;
```

параметры:

- **period** – период отправки данных в роуминге при работе со второй SIM-картой. Период указывается в секундах, от 30 до 43200.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv SIM2PERIODROAMING=120;
```

- команда через сервер:

```
SIM2PERIODROAMING=120;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #SIM2PERIODROAMING=120;
```

- на команду через сервер:

```
SIM2PERIODROAMING=120;
```

У прибора с серийным номером 52500 период отправки данных в роуминге при работе со второй SIM-картой установлен равным 120 секундам.



Примечание:

Прибор при нахождении в роуминге будет передавать данные на сервер с периодом передачи в роуминге только, если включен режим экономии в роуминге (ROAMINGMODE=R).

WIFISSID – имя беспроводной сети

Команда	WIFISSID.
Описание	Имя сети WiFi.
Запрос параметра	GWIFISSID.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 11.41 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить имя сети Wi-Fi, по которому прибор «АвтоГРАФ-GSM+WiFi» будет идентифицировать нужную сеть.

Формат команды:

```
password WIFISSID=ssid;
```

параметры:

- **ssid** – имя точки доступа Wi-Fi. Имя может содержать только латинские символы.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv WIFISSID=AutoGRAPH;
```

- команда через сервер:

```
WIFISSID=AutoGRAPH;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #WIFISSID=AutoGRAPH;
```

- на команду через сервер:

```
WIFISSID=AutoGRAPH;
```

Прибор с серийным номером 52500 настроен на подключение к беспроводной сети «AutoGRAPH» для передачи накопленных данных на сервер.

WIFIKEY – пароль для подключения к беспроводной сети

Команда	WIFIKEY.
Описание	Пароль для подключения к сети Wi-Fi.
Запрос параметра	GWIFIKEY
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 11.41 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет задать или изменить пароль для подключения к защищенной беспроводной сети Wi-Fi.

Формат команды:

```
password WIFIKEY=key;
```

параметры:

- **key** – пароль доступа к сети Wi-Fi. Пароль может состоять только из символов кодировки ASCII, длина пароля зависит от выбранного типа шифрования: для WEP – 8 или 13 символов, для WPA и WPA2 – до 32 символов. Для шифрования WEP пароль не должен быть задан в формате HEX.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv WIFIKEY=qsefthuk;
```
- команда через сервер:

```
WIFIKEY=qsefthuk;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #WIFIKEY=qsefthuk;
```
- на команду через сервер:

```
WIFIKEY=qsefthuk;
```

В приборе с серийным номером 52500 задан пароль *qsefthuk* для подключения к сети Wi-Fi.

WIFIPERIODSEND – период передачи данных по Wi-Fi

Команда	WIFIPERIODSEND.
Описание	Установка периода передачи данных по Wi-Fi.
Запрос параметра	GWIFIPERIODSEND
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 11.41 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить в приборе период передачи данных на сервер по беспроводной сети Wi-Fi. Если при очередном сеансе связи прибор не может подключиться к точке доступа: прибор находится вне зоны действия сети Wi-Fi или по другим причинам, то прибор ждет следующего периода отправки или передает данные по GPRS.

Формат команды:

```
password WIFIPERIODSEND=period;
```

параметры:

- **period** – период передачи данных, в секундах.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv WIFIPERIODSEND=120;
```

- команда через сервер:

```
WIFIPERIODSEND=120;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500() #WIFIPERIODSEND=120;
```

- на команду через сервер:

```
WIFIPERIODSEND=120;
```

В приборе с серийным номером 52500 период передачи данных по Wi-Fi установлен равным 120 секундам.

WIFICONF – параметры беспроводной сети

Команда	WIFICONF.
Описание	Настройка параметров сети Wi-Fi.
Запрос параметра	GWIFICONF
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 11.41 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет задать в приборе настройки беспроводной сети Wi-Fi, к которой прибор «АвтоГРАФ-GSM+WiFi» будет подключаться для передачи накопленных данных на сервер.

Формат команды:

```
password WIFICONF=p1,p2,p3,p4,p5:p6:p7:p8:p9:p10;
```

параметры:

- **p1** – настройки IP:
0 – использовать указанные настройки IP (параметры p6-p9 команды);
1 – получить IP-адрес автоматически.
- **p2** – проверка подлинности (только для шифрования WEP):
0 – открытая сеть;
1 – совместная проверка.
- **p3** – тип сети:
0 – «Прибор-Компьютер»;
1 – «Прибор-Точка доступа».



Примечание:

Приборы «АвтоГРАФ-GSM+WiFi» поддерживаются только тип «Прибор-Точка доступа». По умолчанию для этих приборов установлен тип 1 и параметр не может быть изменен.

- **p4** – метод шифрования:
0 – без шифрования;
1 – шифрование WEP;
2 – шифрование WPA;
3 – шифрование WPA2.
- **p5** – используемый частотный канал:
0 – Auto – прибор передает по любому свободному каналу.

**Примечание:**

Приборы «АвтоГРАФ-GSM+WiFi» не поддерживают функцию выбора канала. Поэтому для них автоматически установлена настройка «Auto».

- **p6** – IP адрес прибора.
- **p7** – маска подсети.
- **p8** – шлюз.
- **p9** – адрес DNS-сервера.
- **p10** – подключаться к любым открытым сетям Wi-Fi:
0 – не подключаться;
1 – подключаться.

**Внимание!**

Разрешая прибору подключаться к любой открытой сети Wi-Fi, Вы должны понимать, что при использовании неизвестных точек доступа, которые не требуют ввода пароля для доступа, существует большой риск потери конфиденциальной информации и потери данных.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv WIFICONF=1,1,1,1,0:255.255.255.255:255.255.255.255.
255.255.255:255.255.255.255:0;
```

- команда через сервер:

```
WIFICONF=1,1,1,1,0:255.255.255.255:255.255.255.255.255.255.
255:255.255.255.255:0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #WIFICONF=1,1,1,1,0:255.255.255.255:255.255.255.255.
255.255.255:255.255.255.255:0;
```

- на команду через сервер:

```
WIFICONF=1,1,1,1,0:255.255.255.255:255.255.255.255.255.255.
255:255.255.255.255:0;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлены следующие настройки сети Wi-Fi:

- p1: 1 – получить IP адрес автоматически.
- p2: 1 – совместная проверка подлинности.
- p3: 1 – тип сети «Прибор-Точка доступа» (по умолчанию).
- p4: 3 – метод шифрования – WEP.
- p5: 0 – автоматический выбор канала.
- p6-p9: настройки IP. Параметры необходимо указывать только при статических IP-адресах.
- p10: 0 – не подключаться к любым открытым сетям Wi-Fi.

PERIODWR – период (интервал) записи данных

Команда	PERIODWR
Описание	Период записи данных.
Запрос параметра	GPERIODWR
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда устанавливает период записи данных (в секундах). Эта же команда устанавливает интервал записи в случаи адаптивного режима (в метрах).

Формат команды:

```
password PERIODWR=save;
```

параметры:

- **save** – период (интервал) записи данных. Диапазон настроек периода записи от 1 до 600 секунд, диапазон настроек интервала записи от 1 до 600 метров.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv PERIODWR=10;
```

- команда через сервер:

```
PERIODWR=10;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #GPRS PERIODWR=10;
```

- на команду через сервер:

```
PERIODWR=10;
```

У прибора с серийным номером 52500 период записи данных равен 10 секундам.

MODEWR – режим записи координат

Команда	MODEWR
Описание	Режим записи координат.
Запрос параметра	GMODEWR
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда устанавливает режим записи координат в прибор. При настройке параметра используйте только буквы латинского алфавита.

Формат команды:

```
password MODEWR=mode;
```

параметры:

- **mode** – режим записи координат:

A – адаптивный режим записи. В этом режиме записи делают с учетом характера движения: скорости, ускорения, направления движения;

N – режим записи по времени. В этом режиме координаты записываются через равный промежуток времени, независимо от характера движения.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv MODEWR=A;
```

- команда через сервер:

```
MODEWR=A;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #MODEWR=A;
```

- на команду через сервер:

```
MODEWR=A;
```

У прибора с серийным номером 52500 установлен адаптивный режим записи координат.

ADAPTIVESENS – чувствительность адаптивного режима

Команда	ADAPTIVESENS
Описание	Настройка чувствительности адаптивного режима записи.
Запрос параметра	GADAPTIVESENS
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 11.42 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить чувствительность адаптивного режима записи координат в память прибора.

Формат команды:

```
password ADAPTIVESENS=sens;
```

параметры:

- **sens** – чувствительность адаптивного режима. Минимально значение чувствительности – 0, максимальное – 250, значение по умолчанию – 100.

если sens=100, то прибор обязательно сделает координатную запись, если ТС, на котором установлен прибор, проехало расстояние больше интервала записи (в метрах), и при этом отклонение азимута движения составило более 6 градусов, или изменение скорости – более 5 узлов (около 9 км/ч).

Если одновременно произошло и изменение скорости и изменение азимута движения, то вычисляется их суперпозиция. Это означает, что если изменение азимута составило 3 градуса (50% порога), а скорости 6 км/ч (60% порога), то прибор выполнит координатную запись, так как 50% + 60% больше порога чувствительности (sens=100).

При изменении значения чувствительности меняются и пороги срабатывания. Например, при чувствительности 50 прибор будет делать запись при изменении азимута на 3 градуса или скорости на 2,5 узла, при чувствительности 200 прибор сделает координатную запись при изменении азимута на 12 градусов или скорости 10 узлов.

Кроме азимута и скорости прибор оценивает также и другие параметры движения и может сделать дополнительную координатную запись, если считает это необходимым. Благодаря дополнительным записям качество построения трека значительно возрастает.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv ADAPTIVESENS=80;
```

- команда через сервер:

```
ADAPTIVESENS=80;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #ADAPTIVESENS=80;
```

- на команду через сервер:

```
ADAPTIVESENS=80;
```

В приборе с серийным номером 52500 уровень чувствительности адаптивного режима записи установлен равным 80.

Это означает, что прибор сделает координатную запись, если ТС, на котором установлен настраиваемый прибор, проедет расстояние больше чем интервал записи и при этом отклонение азимута составит более 5 градусов, или изменение скорости более 8 км/ч.

MODE1 – статическая обработка данных

Команда	MODE1
Описание	Включение статической обработки данных.
Запрос параметра	GMODE1
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда устанавливает статический режим обработки данных (без движения). При стоянках транспортного средства прибор отфильтровывает малые перемещения, обусловленные погрешностями измерения координат, что позволяет избавиться от паразитных скачков трека при отсутствии движения транспортного средства.

Формат команды:

```
password MODE1=status;
```

параметры:

- **status** – режим обработки данных:
0 – статический режим;
1 – обычный режим (статический режим выключен).

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv MODE1=0;
```

- команда через сервер:

```
MODE1=0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #MODE1=0;
```
- на команду через сервер:

```
MODE1=0;
```

У прибора с серийным номером 52500 включен режим статической обработки данных.

MODEWIDE – расширенные записи

Команда	MODEWIDE
Описание	Включение расширенных записей.
Запрос параметра	GMODEWIDE
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда включает режим расширенных записей. В этом режиме вместе с координатными записями делается и запись с вектором скорости (величиной и направлением).

Формат записи:

```
password MODEWIDE=status;
```

параметры:

- **status** – режим расширенных записей:
0 – не писать расширенные записи;
1 – писать расширенные записи.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv MODEWIDE=0;
```

- команда через сервер:

```
MODEWIDE=0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #MODEWIDE=0;
```

- на команду через сервер:

```
MODEWIDE=0;
```

У прибора с серийным номером 52500 отключен режим расширенных записей.

MODETN – оптимизация под «ТрансНавигацию»

Команда	MODETN
Описание	Режим оптимизации под «ТрансНавигацию».
Запрос параметра	GMODETN
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.66 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить режим оптимизации под «ТрансНавигацию». В этом режиме перед каждой дополнительной записью с уровнями добавляется координатная запись.

Формат команды:

```
password MODETN=status;
```

параметры:

- **status** – режим оптимизации под «ТрансНавигацию»:
 - 1 – режим включен;
 - 0 – режим выключен.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv MODETN=1;
```

- команда через сервер:

```
MODETN=1;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #MODETN=1;
```

- на команду через сервер:

```
MODETN=1;
```

У прибора с серийным номером 52500 включен режим оптимизации под «ТрансНавигацию».



Внимание!

Включение режима может привести к значительному увеличению трафика. Не используйте этот режим, если не требуется передавать данные на сервера «ТрансНавигации».

FULLONLINE – режим «Полный онлайн»

Команда	FULLONLINE
Описание	Режим «Полный онлайн».
Запрос параметра	GFULLONLINE
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.66 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить режим «Полный онлайн». В этом режиме любая сделанная запись (координатная или дополнительная) передается сразу на сервер, не дожидаясь окончания периода отправки данных. Таким образом, на сервере всегда будет актуальная информация.

Формат команды:

```
password FULLONLINE=status;
```

параметры:

- **status** – режим «Полный онлайн»:

1 – режим включен;
0 – режим выключен.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv FULLONLINE=0;
```

- команда через сервер:

```
FULLONLINE=0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #FULLONLINE=0;
```

- на команду через сервер:

```
FULLONLINE=0;
```

У прибора с серийным номером 52500 отключен режим «Полный онлайн».



Внимание!

Включение режима «Полный онлайн» значительно увеличивает передаваемый трафик! Рекомендуется отключать режим «Полный онлайн», если нет необходимости его использовать.

DISTANCE – запись пробега в прибор

Команда	DISTANCE
Описание	Запись пробега в прибор.
Запрос параметра	GDISTANCE
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.92 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет включить запись рассчитанного пробега в прибор.

Формат команды:

```
password DISTANCE=status;
```

параметры:

- **status** – запись рассчитанного пробега в прибор:
0 – отключить запись;
1 – включить запись.

Пример команды:

- SMS команда:
`1234zxcv DISTANCE=1;`
- команда через сервер:
`DISTANCE=1;`

Пример ответа:

- на SMS команду:
`52500 () #DISTANCE=1;`
- на команду через сервер:
`DISTANCE=1;`

У прибора с серийным номером 52500 включена запись пробега.

P285 – режим «Приказ 285»

Команда	P285
Описание	Режим «Приказ 285».
Запрос параметра	GP285
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.43 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет включить режим «Приказ 285». В этом режиме прибор после отключения бортового питания (и переключения на резервное) делает запись об отключении питания, передает эту информацию на сервер и через 1 минуту отключается.

Формат команды:

```
password P285=status;
```

параметры:

- **status** – режим «Приказ 285» :
0 – отключить режим;
1 – включить режим.

Пример команды:

- SMS команда:
`1234zxcv P285=1;`
- команда через сервер:
`P285=1;`

Пример ответа:

- на SMS команду:
`52500 () #P285=1;`
- на команду через сервер:
`P285=1;`

У прибор с серийным номером 52500 включен режим «Приказ 285».

COMPACT – группировка данных

Команда	COMPACT
Описание	Группировка данных.
Запрос параметра	GCOMPACT
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.91 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет группировать указанные типы записей.

Формат команды:

```
password COMPACT=0,data;
```

параметры:

- **0** – координатная запись, указывается, по умолчанию, всегда.
- **data** – все указанные типы записей будут одновременно в одной группе. При этом к ним будут добавляться координаты на момент записи. Типы записей для группировки можно посмотреть на вкладке «Группировка данных» программы GSMConf.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv COMPACT=0,5,7,8,9;
```

- команда через сервер:

```
COMPACT=0,5,7,8,9;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #COMPACT=0,5,7,8,9;
```

- на команду через сервер:

```
COMPACT=0,5,7,8,9;
```

У прибора с серийным номером 52500 вместе с координатной записью (0) группируются следующие записи:

5 – запись счетчиков 5,6;

7 – запись счетчиков 7,8;

8 – данные с датчиков LLS 1,2,3,4;

9 – данные с датчиков LLS 5,6,7,8;

TID – TID прибора для передачи данных на сервер МинТранса

Команда	TID
Описание	TID прибора для передачи данных на сервер МинТранса.
Запрос параметра	GTID
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.51 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда устанавливает идентификатор прибора, необходимый для передачи данных на сервер МинТранса.

Формат команды:

```
password TID=id;
```

параметры:

- **id** – уникальный номер, для идентификации прибора при передаче данных на сервер МинТранса. По умолчанию TID совпадает с заводским серийным номером прибора «АвтоГРАФ-GSM».

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv TID=52500;
```

- команда через сервер:

```
TID=52500;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #TID=52500;
```

- на команду через сервер:

```
TID=52500;
```

Прибору с серийным номером 52500 присвоен TID=52500 для передачи данных на сервер МинТранса.

ALARM – настройка тревожной кнопки

Команда	ALARM
Описание	Настройка тревожной кнопки
Запрос параметра	GTID
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 11.46 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда настраивает параметры тревожной кнопки. При нажатии тревожной кнопки и передачи данных в протоколе МинТранс источнику передачи данных присваивается номер 13 – «нажата тревожная кнопка».

Формат команды:

```
password ALARM=input,state;
```

параметры:

- **input** – номер дискретного входа прибора (1..8), к которой подключена тревожная кнопка.
- **state** – состояние дискретного входа, соответствующее нажатию тревожной кнопки:
0 – масса;
1 – питание.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv ALARM=1,0;
```

- команда через сервер:

```
ALARM=1,0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500()#ALARM=1,0;
```
- на команду через сервер:

```
ALARM=1,0;
```

Если первый дискретный вход прибора с серийным номером 52500 замкнут на массу, то тревожная кнопка считается нажатой.

IP – IP адрес основного сервера

Команда	IP
Описание	IP адрес основного сервера.
Запрос параметра	GIP
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда устанавливает IP адрес основного сервера, на который прибор передает накопленные данные.

Формат команды:

```
password IP=ip;
```

параметры:

- **ip** – IP адрес основного сервера.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv IP=127.0.0.1;
```

- команда через сервер:

```
IP=127.0.0.1;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500() # IP=127.0.0.1;
```

- на команду через сервер:

```
IP=127.0.0.1;
```

У прибора с серийным номером 52500 установлен следующий IP адрес основного сервера – 127.0.0.1.

MAINDOMAIN – доменное имя основного сервера

Команда	MAINDOMAIN
Описание	Доменное имя основного сервера.
Запрос параметра	GMAINDOMAIN
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 7.30 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить доменное имя основного сервера.

Формат команды:

```
password MAINDOMAIN=domain;
```

параметры:

- **domain** – доменное имя основного сервера;

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv MAINDOMAIN=office.tk-chel.ru;
```

- команда через сервер:

```
MAINDOMAIN=office.tk-chel.ru;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500() #MAINDOMAIN=office.tk-chel.ru;
```

- на команду через сервер:

```
MAINDOMAIN=office.tk-chel.ru;
```

У прибора с серийным номером 52500 установлено следующее доменное имя основного сервера – office.tk-chel.ru.

PORT – порт основного сервера

Команда	PORT
Описание	Порт основного сервера.
Запрос параметра	GPORT
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда устанавливает номер порта для передачи данных.

Формат команды:

```
password PORT=port;
```

параметры:

- **port** – порт основного сервера. По умолчанию это значение – 2225 для сервера на платформе Windows, 2227 – для сервера на платформе Linux.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv PORT=2225;
```

- команда через сервер:

```
PORT=2225;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #GPRS:PORT=2225;
```

- на команду через сервер:

```
PORT=2225;
```

У прибора с серийным номером 52500 установлен порт 2225 для передачи данных на основной сервер.

MAINTRANSPORT – формат передачи на основной сервер

Команда	MAINTRANSPORT
Описание	Формат передачи на основной сервер.
Запрос параметра	GMAINTRANSPORT
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.51 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить формат передачи данных на основной сервер.

Формат команды:

```
password MAINTRANSPORT=format;
```

параметры:

- **format** – формат передачи данных на сервер:
0 – формат АвтоГРАФ;
1 – формат Минтранса (285);
2 – формат TKmonitoring.com;
3 – формат AGTP.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv MAINTRANSPORT=0;
```
- команда через сервер:

```
MAINTRANSPORT=0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #MAINTRANSPORT=0;
```
- на команду через сервер:

```
52500 () #MAINTRANSPORT=0;
```

У прибора с серийным номером 52500 настроена передача данных на основной сервер в протоколе АвтоГРАФ.



Внимание:

Работу с протоколом AGTP поддерживает сервер «АвтоГРАФ» версии 5.0 и выше.

RESIP – IP адрес резервного канала

Команда	RESIP
Описание	IP адрес резервного канала
Запрос параметра	GRESIP
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить IP адрес резервного канала для передачи данных на сервер. Прибор будет передавать данные по резервному каналу, если недоступен основной.

Формат команды:

```
password RESIP=ip;
```

параметры:

- **ip** – IP адрес резервного канала

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv RESIP=127.0.0.1;
```

- команда через сервер:

```
RESIP=127.0.0.1;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500() #GPRS:RESIP=127.0.0.1;
```

- на команду через сервер:

```
RESIP=127.0.0.1;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлен следующий IP адрес резервного канала – 127.0.0.1.



Примечание:

Для того чтобы не использовать резервный канал для передачи данных на сервер отправьте команду RESIP со следующими настройками – 255.255.255.255 или 0.0.0.0

RESDOMAIN – доменное имя резервного канала

Команда	RESDOMAIN
Описание	Доменное имя резервного канала.
Запрос параметра	GRESDOMAIN
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 7.30 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет доменное имя резервного канала для передачи данных на основной сервер

Формат команды:

```
password RESDOMAIN=resdomain;
```

параметры:

- **resdomain** – доменное имя резервного канала.

Пример команды:

- SMS команда:
`1234zxcv RESDOMAIN=office.tk-chel.ru;`
- команда через сервер:
`RESDOMAIN=office.tk-chel.ru;`

Пример ответа:

- на SMS команду:
`52500() #RESDOMAIN=office.tk-chel.ru;`
- на команду через сервер:
`RESDOMAIN=office.tk-chel.ru;`

В приборе с серийным номером 52500 установлено следующее доменное имя резервного канала – office.tk-chel.ru.

RESPORT – порт резервного канала

Команда	RESPORT
Описание	Порт резервного сервера.
Запрос параметра	GRESREPORT
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить порт для передачи данных на резервный сервер.

Формат команды:

```
password RESPORT=port;
```

параметры:

- **port** – номер порта для передачи данных на резервный сервер. По умолчанию это порт 2225 для сервера на базе Windows и 2227 для сервера на базе Linux.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv RESPORT=2225;
```

- команда через сервер:

```
RESPORT=2225;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #GPRS:RESPORT=2225;
```

- на команду через сервер:

```
RESPORT=2225;
```

У прибора с серийным номером 52500 установлен порт 2225 для передачи данных на резервный сервер сбора информации.



Примечание:

Для того чтобы отключить работу с резервным сервером, укажите порт 0 в настройках резервного сервера.

SSL – защищенное соединение с сервером

Команда	SSL
Описание	Защищенное соединение с сервером.
Запрос параметра	GSSL
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.46 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет включить передачу данных на основной сервер по защищенному каналу.

Формат команды:

```
password SSL=status;
```

параметры:

- **status** – состояние опции:

1 – передавать данные на основной сервер по защищенному каналу;

0 – не использовать защищенный канал для передачи данных на основной сервер.

Данные будут передаваться по обычному каналу.

Формат ответа:

```
serial() #SSL=status;
```

параметры:

- **status** – состояние опции:

NOT SUPPORTED – прибор не поддерживает защищенное соединение;

1,0 – прибор поддерживает защищенное соединение: 1 – данные передаются по защищенному каналу, 0 – данные передаются по обычному каналу.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv SSL=1;
```

- команда через сервер:

```
SSL=1;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500() #SSL=1;
```

- на команду через сервер:

```
SSL=1;
```

В приборе с серийным номером 52500 настроена передача данных на сервер по защищенному каналу.



ВНИМАНИЕ!

Защищенное соединение доступно только для основного сервера. Порт защищенного соединения и порт обычного соединения на сервере разные. При изменении типа соединения с сервером необходимо настроить порт основного сервера (командой PORT=).



Примечание:

По умолчанию в АвтоГРАФ Сервере для защищенного соединения используется порт 2443. Защищенное соединение поддерживает АвтоГРАФ Сервер версии 4.1.0 и выше.



Примечание:

При возникновении неисправностей, связанных с подключением приборов к серверу по защищенному каналу, необходимо обратиться в техподдержку ООО «ТехноКом». В некоторых случаях может понадобиться обновление микропрограммы GSM модема прибора.

PARALLELIP – IP адрес параллельного сервера

Команда	PARALLELIP
Описание	IP адрес параллельного сервера.
Запрос параметра	GPARALLELIP
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.45 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить IP адрес параллельного сервера данных. IP адрес должен быть реальным и статическим.

Прибор, в зависимости от настроек, может параллельно передавать данные на два сервера. Данные, передаваемые на оба сервера, одни и те же, но пакеты передачи могут отличаться. Например, если параллельный сервер недоступен, то данные передаются только на основной сервер. После восстановления работоспособности параллельного сервера на него будут переданы все накопившиеся данные, которые ранее передавались только на основной сервер. Аналогично, если недоступен основной сервер, то данные передаются только на параллельный. И после восстановления основного сервера на него будут переданы все накопившиеся данные.

Формат команды:

```
password PARALLELIP=ip;
```

параметры:

- **ip** – IP адрес параллельного сервера, на который прибор передает данные.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv PARALLELIP=83.142.128.115;
```

- команда через сервер:

```
PARALLELIP=83.142.128.115;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #PARALLELIP=83.142.128.115;
```

- на команду через сервер:

```
PARALLELIP=83.142.128.115;
```

У прибора с серийным номером 52500 настроена параллельная передача на следующий сервер – 83.142.128.115.



Примечание:

Параллельная передача данных на два сервера увеличивает GPRS трафик и может приводить к задержкам при передаче данных.



Примечание:

Параллельный сервер может использоваться только для передачи данных. Команды, переданные прибору с параллельного сервера, не обрабатываются. Передача фотоснимков и сообщений на параллельный сервер не ведется.



ВНИМАНИЕ!

Данные с основного и параллельного сервера не должны запрашиваться из одной и той же диспетчерской программы АвтоГРАФ!

PARALLELPORT – порт параллельного сервера

Команда	PARALLELPORT
Описание	Порт параллельного сервера.
Запрос параметра	GPARALLELPORT
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.45 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить порт параллельного сервера для передачи данных.

Формат команды:

```
password PARALLELPORT=port;
```

параметры:

- **port** – порт параллельного сервера.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv PARALLELPORT=2225;
```

- команда через сервер:

```
PARALLELPORT=2225;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #PARALLELPORT=2225;
```

- на команду через сервер:

```
PARALLELPORT=2225;
```

Прибор с серийным номером 52500 передает данные на порт 2225 параллельного сервера.



Примечание:

Для того чтобы отключить передачу данных на параллельный сервер, укажите порт 0 для параллельного сервера (*PARALLELPORT=0;*).

PARALLELDOMAIN – доменное имя параллельного сервера

Команда	PARALLELDOMAIN
Описание	Доменное имя параллельного сервера.
Запрос параметра	GPARALLELDOMAIN
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.45 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить доменное имя параллельного сервера.

Формат команды:

```
password PARALLELDOMAIN=domain;
```

параметры:

- **domain** – доменное имя параллельного сервера.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv PARALLELDOMAIN=of.tk-chel.ru;
```

- команда через сервер:

```
PARALLELDOMAIN=of.tk-chel.ru;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #PARALLELDOMAIN=of.tk-chel.ru;
```

- на команду через сервер:

```
PARALLELDOMAIN=of.tk-chel.ru;
```

Прибор с серийным номером 52500 параллельно передает данные на сервер – of.tk-chel.ru.

PARALLELTRANSPORT – формат передачи на параллельный сервер

Команда	PARALLELTRANSPORT
Описание	Формат передачи на параллельный сервер.
Запрос параметра	GPARALLELTRANSPORT
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.51 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить формат передачи данных на параллельный сервер.

Формат команды:

```
password PARALLELTRANSPORT=format;
```

параметры:

- **format** – формат передачи данных на параллельный сервер:
 0 – формат АвтоГРАФ;
 1 – формат МинТранса (285);
 2 – формат TKmonitoring.com;
 3 – формат AGTP.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv PARALLELTRANSPORT=2;
```

- команда через сервер:

```
PARALLELTRANSPORT=2;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #PARALLELTRANSPORT=2;
```

- на команду через сервер:

```
52500 () #PARALLELTRANSPORT=2;
```

У прибора с серийным номером 52500 настроена передача данных на параллельный сервер в протоколе TKmonitoring.com.



Внимание:

Работу с протоколом AGTP поддерживает сервер «АвтоГРАФ» версии 5.0 и выше.

SIM1HOME – идентификаторы родной сети SIM1

Команда	SIM1HOME
Описание	Идентификаторы родной сети для первой SIM-карты.
Запрос параметра	GSIM1HOME
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.51 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить до 8 идентификаторов родных сетей для первой (основной) SIM-карты.

Формат команды:

```
password SIM1HOME=id1,id2,id3,id4,id5,id6,id7,id8;
```

параметры:

- **id1...id8** – идентификаторы родных сетей первой SIM-карты. Необходимо заполнить все поля. Пустые поля следует заполнять символом 0.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv SIM1HOME=25017,0,0,0,0,0,0,0;
```

- команда через сервер:

```
SIM1HOME=25017,0,0,0,0,0,0,0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500()#SIM1HOME=25017,0,0,0,0,0,0,0;
```

- на команду через сервер:

```
SIM1HOME=25017,0,0,0,0,0,0,0;
```

У прибора с серийным номером 52500 установлен 1 идентификатор родной сети – 25017 (установленный идентификатор соответствует сотовому оператору “Utel”).

SIM2HOME – идентификаторы родной сети SIM2

Команда	SIM2HOME
Описание	Идентификаторы родной сети для второй SIM-карты.
Запрос параметра	GSIM2HOME
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.51 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить до 8 идентификаторов родных сетей для второй SIM-карты.

Формат команды:

```
password SIM2HOME=id1,id2,id3,id4,id5,id6,id7,id8;
```

параметры:

- **id1...id8** – идентификаторы родных сетей для второй SIM-карты. Необходимо заполнять все поля команды. Пустые поля следует заполнять символом 0.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv SIM2HOME=25001,0,0,0,0,0,0,0;
```

- команда через сервер:

```
SIM2HOME=25001,0,0,0,0,0,0,0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500()#SIM2HOME=25001,0,0,0,0,0,0,0;
```

- на команду через сервер:

```
SIM2HOME=25001,0,0,0,0,0,0,0;
```

У прибора с серийным номером 52500 установлен 1 идентификатор родной сети для второй SIM-карты (установленный идентификатор соответствует сотовому оператору “МТС”).

SIM1PRIORITY – идентификаторы и приоритет роуминговых сетей SIM1

Команда	SIM1PRIORITY
Описание	Идентификаторы роуминговых сетей для первой SIM-карты.
Запрос параметра	GSIM1PRIORITY
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.51 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить до 16 идентификаторов роуминговых сетей для первой (основной) SIM-карты и настроить их приоритеты.

Формат команды:

```
password SIM1PRIORITY=id1,id2,id3,id4,id5,id6,id7,id8,id9,id10,
id11,id12,id13,id14,id15,id16;
```

параметры:

- **id1...id16** – идентификаторы роуминговых сетей для первой SIM-карты. Приоритет по убыванию. Необходимо заполнить все поля команды, пустые поля следует заполнять символом 0.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv SIM1PRIORITY=25039,25007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;
```

- команда через сервер:

```
SIM1PRIORITY=25039,25007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500()#SIM1PRIORITY=25039,25007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;
```

- на команду через сервер:

```
SIM1PRIORITY=25039,25007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;
```

У прибора с серийным номером 52500 установлены два идентификатора роуминговых сетей для первой SIM-карты. Причем, сеть с идентификатором 25039 (сотовый оператор “Utel”) обладает более высоким приоритет, чем сотовая сеть с идентификатором 25007 (сотовый оператор “SMARTS”).

SIM2PRIORITY – идентификаторы и приоритет роуминговых сетей SIM2

Команда	SIM2PRIORITY
Описание	Идентификаторы роуминговой сети для второй SIM-карты.
Запрос параметра	GSIM2PRIORITY
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.51 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить до 16 идентификаторов роуминговых сетей для второй SIM-карты.

Формат команды:

```
password SIM2PRIORITY=id1,id2,id3,id4,id5,id6,id7,id8,id9,id10,
id11,id12,id13,id14,id15,id16;
```

параметры:

- **id1...id16** – идентификаторы роуминговых сетей для второй SIM-карты. Приоритет по убыванию. Необходимо заполнить все поля команды, пустые поля следует заполнять символом 0.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv SIM2PRIORITY=25501,25702,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;
```

- команда через сервер:

```
SIM2PRIORITY=25501,25702,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #SIM2PRIORITY=25501,25702,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;
```

- на команду через сервер:

```
SIM2PRIORITY=25501,25702,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;
```

У прибора с серийным номером 52500 установлены следующие идентификаторы роуминговых сетей для второй SIM-карты – 25501, 25702. Сеть с идентификатором 25501 обладает более высоким приоритетом, чем сеть с идентификатором 25702.

SIMSELECTMODE – режим работы с разными операторами

Команда	SIMSELECTMODE
Описание	Режим работы с разными операторами.
Запрос параметра	GSIMSELECTMODE
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.51 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить режим работы с разными операторами.

Формат команды:

```
password SIMSELECTMODE=mode;
```

параметры:

- **mode** – режим работы с разными операторами:
 0 – подключаться и передавать с любым оператором;
 1 – подключаться только к операторам из списка;
 2 – подключаться только к операторам из родных сетей;

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv SIMSELECTMODE=0;
```

- команда через сервер:

```
SIMSELECTMODE=0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #SIMSELECTMODE=0;
```

- на команду через сервер:

```
SIMSELECTMODE=0;
```

У прибора с серийным номером 52500 установлен следующий режим работы с разными операторами: 0 – подключаться и передавать с любыми операторами.

MOTION – способы детекции остановок

Команда	MOTION
Описание	Способы детекции остановок.
Запрос параметра	GMOTION
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.66 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить способы детекции остановок.

Формат команды:

password

MOTION=in, level, gps, accelerator, can_rpm, send_period, write_period;

параметры:

- **in** – вход, по срабатыванию которого считать, что автомобиль остановился:
 - 1...8 – номер цифрового входа;
 - 0 – не использовать вход для детекции остановок.
- **level** – состояние цифрового входа (in), которое будет соответствовать остановке:
 - 1 – питание (+);
 - 0 – минус (-).
- **gps** – использовать скорость с GPS (ГЛОНАСС) приемника для детекции остановки транспортного средства:
 - 1 – использовать;
 - 0 – не использовать.
- **accelerator** – использовать встроенный в прибор акселерометр для детекции остановки транспортного средства:
 - 1 – использовать;
 - 0 – не использовать;
- **can_rpm** – использовать данные с шины CAN для определения стоянки автомобиля. Отсутствие данных об оборотах двигателя будет определяться как остановка.
 - 1 – использовать данные с шины CAN;
 - 0 – не использовать данные с CAN;
- **send_period** – множитель, на который умножается период передачи данных в случае остановки:
 - 1...100 – множитель;
 - 0 – не передавать данные на остановках.

- **write_period** – множитель, на который умножается период записи показаний аналоговых датчиков и LLS в случае остановки (данный флаг поддерживается в приборах «АвтоГРАФ-GSM» с микропрограммой версии 10.61 (AGTK) и 11.32 (AGXL)):
1..100 – множитель;
0 – не делать записей уровня на остановках.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv MOTION=0,0,1,0,0,10,20;
```

- команда через сервер:

```
MOTION=0,0,1,0,0,10,20;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500() #MOTION=0,0,1,0,0,10,20;
```

- на команду через сервер:

```
MOTION=0,0,1,0,0,10,20;
```

В приборе с серийным номером 52500 настроена детекция остановок по скорости с GPS (ГЛОНАСС) приемника, период передачи данных на остановках увеличен в 10 раз, период записи уровней увеличен в 20 раз.

TELUPx – телефонные номера автоподнятия

Команда	TELUPx
Описание	Телефонные номера автоподнятия.
Запрос параметра	GTELUPx
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда настраивает телефонные номера автоподнятия. При входящем звонке с телефонных номеров, назначенных данной командой, прибор будет автоматически принимать звонок. Автоматический приём входящего звонка происходит, если строка телефонного номера звонящего абонента содержит в себе подстроку первого либо второго телефонного номера автоподнятия.

Формат команды:

```
password TELUPx=number;
```

параметры:

- **number** – телефонный номер автоподнятия. Телефонные номера следует вводить слитно без префикса выхода на междугороднюю линию;
- **x** – номер телефонного номера (1 или 2).

Пример команды:

- SMS команда:
`1234zxcv TELUP1=50044;`
- команда через сервер:
`TELUP1=50044;`

Пример ответа:

- на SMS команду:
`52500()#TELUP1=50044;`
- на команду через сервер:
`TELUP1=50044;`

В приборе с серийным номером 52500 первый телефонный номер автоподнятия – 50044. Это означает, что прибор автоматически будет «поднимать трубку» при звонке с любых телефонов, содержащих в своем номере строку 50044 (например +79005004433,+79005004434, +79005550044).

TELSMS1, TELSMS2 – телефонные номера дозвона

Команда	TELSMS1, TELSMS2
Описание	Телефонные номера автодозвона.
Запрос параметра	GTELSMS1, GTELSMS2
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить телефонные номера, на которые прибор будет автоматически звонить при нажатии кнопки гарнитуры (громкой связи).

Формат команды:

```
password TELSMSx=tel_number;
```

параметры:

- **tel_number** – телефонный номер автодозвона. Телефонный номер следует вводить слитно, с префиксом выхода на междугородную линию (8 или +7).
- **x** – номер телефонного номера (1 или 2).

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv TELSMS1=89501111111;
```

- команда через сервер:

```
TELSMS1=89501111111;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #TELSMS1=89501111111;
```

- на команду через сервер:

```
TELSMS1=89501111111;
```

Прибор с серийным номером 52500 настроен выполнять дозвон на номер 89501111111 при нажатии кнопки гарнитуры.

RINGOUT – индикация входящего вызова

Команда	RINGOUT
Описание	Индикация входящего вызова.
Запрос параметра	GRINGOUT
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить индикацию входящего вызова. Входящий вызов индицируется на первом выходе.

Формат команды:

```
password RINGOUT=status;
```

параметры:

- **status** – индикация входящего вызова:
N – не индицировать входящий вызов;
Y – индицировать входящий вызов.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv RINGOUT=Y;
```
- команда через сервер:

```
RINGOUT=Y;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #RINGOUT=Y;
```
- на команду через сервер:

```
RINGOUT=Y;
```

В приборе с серийным номером 52500 осуществляется индикация входящего вызова на первом выходе.

MICAMP – усиление микрофона

Команда	MICAMP
Описание	Усиление микрофона.
Запрос параметра	GMICAMP
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить усиление микрофона.

Формат команды:

```
password MICAMP=amp;
```

параметры:

- **amp** – значение усиления микрофона в условных единицах. Минимальное значение усиления – 1, максимальное значение – 8.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv MICAMP=5;
```

- команда через сервер:

```
MICAMP=5;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #MICAMP=5;
```

- на команду через сервер:

```
MICAMP=5;
```

В настройках прибора с серийным номером 52500 установлено усиление микрофона равное 5.

DYNAMP – громкость динамика

Команда	DYNAMP
Описание	Громкость динамика.
Запрос параметра	GDYNAMP
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить уровень громкости динамика.

Формат команды:

```
password DYNAMP=amp;
```

параметры:

- **amp** – уровень громкости динамика в условных единицах. Минимальное значение громкости динамика – 1, максимальное значение – 15.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv DYNAMP=8;
```

- команда через сервер:

```
DYNAMP=8;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #GPRS:DYNAMP=8;
```

- на команду через сервер:

```
DYNAMP=8;
```

В настройках прибора с серийным номером 52500 значение усиления динамика установлено равным 8.

PULSEx – импульс на выход прибора

Команда	PULSEx
Описание	Импульс на выход прибора.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 4.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет подавать импульс заданной длительности на один из выходов (открытый коллектор) прибора. После выполнения команды выход прибора остается выключенным (открытый коллектор закрыт).

Формат команды:

```
password PULSEx=time;
```

параметры:

- **time** – длительность импульса в секундах;
- **x** – номер выхода (1,2);

Пример команда:

- SMS команда:

```
1234zxcv PULSE1=7;
```

- команда через сервер:

```
PULSE1=7;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #PULSE1=7;
```

- на команду через сервер:

```
PULSE1=7;
```

На первый выход прибора с серийным номером 52500 подан импульс длительностью 7 секунд.

SOUTx – изменение состояния выхода

Команда	SOUTx
Описание	Изменение состояния выхода прибора.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 4.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить состояние одного из выходов (открытый коллектор) прибора. Состояние сохраняется до отключения питания прибора.

Формат команды:

```
password SOUTx=out;
```

параметры:

- **out** – состояние выхода:
0 – выход отключен, коллектор закрыт;
1 – выход включен, коллектор открыт;
- **x** – номер настраиваемого выхода (1,2);

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv SOUT1=1;
```
- команда через сервер:

```
SOUT1=1;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #SOUT1=1;
```
- на команду через сервер:

```
SOUT1=1;
```

В приборе с серийным номером 52500 включен первый выход (коллектор открыт). Состояние выхода установлено до перезагрузки устройства.

MOUTh – состояние выхода с памятью

Команда	MOUTh
Описание	Установить состояние выхода с памятью.
Запрос параметра	GMOUTh
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 4.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить состояние одного из входов (открытый коллектор) прибора. Состояние сохраняется даже при следующих перезагрузках устройства.

Формат команды:

```
password MOUTh=out;
```

параметры:

- **out** – состояние выхода:
0 – выход выключен, коллектор закрыт;
1 – выход включен, коллектор открыт.
- **x** – номер выхода (1,2).

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv MOUTh=0;
```
- команда через сервер:

```
MOUTh=0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #MOUTh=0;
```
- на команду через сервер:

```
MOUTh=0;
```

Второй выхода прибора с серийным номером 52500 выключен (коллектор закрыт). Состояние будет сохранено даже после перезагрузки прибора.

INALIASx – имя входа для SMS

Команда	INALIASx
Описание	Имя входа для SMS.
Запрос параметра	GINALIASx
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда устанавливает имя входа, которое будет отображаться в SMS о срабатывании входа.

Формат команды:

```
password INALIASx=inalias;
```

параметры:

- **inalias** – имя входа. Имя входа может содержать до 8 символов: строчных и заглавных букв латинского алфавита, цифр от 0 до 9 и знак пробела.
- **x** – номер входа (1..8).

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv INALIAS5=INPUT 5;
```

- команда через сервер:

```
INALIAS5=INPUT 5;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #INALIAS=INPUT 5;
```

- на команду через сервер:

```
INALIAS=INPUT 5;
```

У прибора с серийным номером 52500 имя пятого цифрового входа INPUT 5. Это имя будет отображаться в SMS.

PERIODCOUNT12 – период записи счетчиков

Команда	PERIODCOUNT12
Описание	Период записи счетчиков 1 и 2.
Запрос параметра	GPERIODCOUNT12
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда устанавливает период записи данных счетчиков 1 и 2 (в секундах).

Формат команды:

```
password PERIODCOUNT12=count12;
```

параметры:

- **count12** – период записи счетчиков 1 и 2. Диапазон настроек от 5 до 3600 секунд, 0 – не писать данные счетчиков 1 и 2.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv PERIODCOUNT12=30;
```

- команда через сервер:

```
PERIODCOUNT12=30;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #PERIODCOUNT12=30;
```

- на команду через сервер:

```
PERIODCOUNT12=30;
```

В приборе с серийным номером 52500 период записи счетчиков 1 и 2 установлен равным 30 секундам.

Аналогично работают команды PERIODCOUNT34, PERIODCOUNT56, PERIODCOUNT7,8. PERIODCOUNT34 устанавливает период записи счетчиков 3 и 4, PERIODCOUNT56 устанавливает период записи счетчиков 5 и 6, PERIODCOUNT78 устанавливает период записи счетчиков 7 и 8.

Команды PERIODCOUNT56 и PERIODCOUNT78 поддерживаются микропрограммой версии 7.1 и выше.

INPFLAGSx (1..4) – настройка входов 1..4

Команда	INPFLAGSx
Описание	Настройка входов.
Запрос параметра	GINPFLAGSx
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда настраивает действия для 4-х цифровых входов: 1,2,3,4.

Формат команды:

```
password INPFLAGSx=flags;
```

параметры:

- **flags** – настраиваемые параметры входа p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9:

p1 – момент отправки:

0 – масса или замкнут;

1 – питание или разомкнут.

p2 – отсылать данные по GPRS:

0 – не отсылать;

1 – отсылать.

p3 – отсылать SMS о срабатывании входа:

0 – не отсылать;

1 – отсылать.

p4 – начинать дозвон на телефонный номер при срабатывании:

0 – не начинать;

1 – начинать.

p5 – режим работы входа:

A – обычный вход;

B – накопительный счетчик;

C – периодический счетчик;

F – частотный вход.

p6 – передавать сообщение о срабатывании входа на внешнее устройство, подключенное по RS-485:

0 – не передавать сообщение;

1 – передавать сообщение;

p7 – зарезервирован;

p8 – зарезервирован;

p9 – зарезервирован.

- **x** – номер настраиваемого входа (1..4);

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv INPFLAGS1=0,1,0,0,A,0,0,0,0;
```

- команда через сервер:

```
INPFLAGS1=0,1,0,0,A,0,0,0,0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #INPFLAGS1=0,1,0,0,A,0,0,0,0;
```

- на команду через сервер:

```
INPFLAGS1=0,1,0,0,A,0,0,0,0;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлены следующие параметры первого входа:

- p1 – состояние срабатывания 0 – «масса» или «замкнут»;
- p2 – 1 – при замыкании входа на «массу» отсылать данные по GPRS;
- p3 – 0 – не отсылать SMS;
- p4 – 0 – не начинать дозвон;
- p5 – A – вход настроен как обычный дискретный, при переключении состояния будут делаться дополнительные записи;
- p6 – не передавать сообщение по RS-485;
- p7 – зарезервирован;
- p8 – зарезервирован;
- p9 – зарезервирован.



Внимание!

Дополнительные параметры в ответе, следующие после параметра p6, заложены для следующей модификации протокола и не несут на данный момент никакой информации.

INPFLAGSx (5..8) – настройка входов 5..8

Команда	INPFLAGSx
Описание	Настройка входов.
Запрос параметра	GINPFLAGSx
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 7.1 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда настраивает действия для 4-х цифровых входов: 5,6,7,8.

Формат команды:

```
password INPFLAGSx=flags;
```

параметры:

- **flags** – настраиваемые параметры входа p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9:

p1 – момент отправки:

0 – масса или размокнут;

1 – питание или замкнут.

p2 – отсылать данные по GPRS:

0 – не отсылать;

1 – отсылать.

p3 – отсылать SMS о срабатывании входа:

0 – не отсылать;

1 – отсылать.

p4 – начинать дозвон на телефонный номер при срабатывании:

0 – не начинать;

1 – начинать.

p5 – режим работы входа:

A – обычный вход;

B – накопительный счетчик;

F – частотный вход.

p6 – передавать сообщение о срабатывании входа на внешнее устройство, подключенное по RS-485:

0 – не передавать сообщение;

1 – передавать сообщение;

p7 – зарезервирован;

p8 – зарезервирован;

p9 – зарезервирован.

- **x** – номер настраиваемого входа (5..8);

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv INPFLAGS8=0,1,0,0,A,1,0,0,0;
```

- команда через сервер:

```
INPFLAGS8=0,1,0,0,A,1,0,0,0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #INPFLAGS8=0,1,0,0,A,1,0,0,0;
```

- на команду через сервер:

```
INPFLAGS8=0,1,0,0,A,1,0,0,0;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлены следующие параметры восьмого входа:

- p1 – состояние срабатывания 0 – «масса» или «замкнут»;
- p2 – 1 – при замыкании входа на «массу» отсылать данные по GPRS;
- p3 – 0 – не отсылать SMS;
- p4 – 0 – не начинать дозвон;
- p5 – A – вход настроен как обычный дискретный, при переключении состояния будут делаться дополнительные записи;
- p6 – передавать сообщение по RS-485;
- p7 – зарезервирован;
- p8 – зарезервирован;
- p9 – зарезервирован.

**Внимание!**

Дополнительные параметры в ответе, следующие после параметра p6, заложены для следующей модификации протокола и не несут на данный момент никакой информации.

TELSMSx – номер телефона для SMS о срабатывании входа

Команда	TELSMSx
Описание	Номер телефона для отсылки SMS о срабатывании входа.
Запрос параметра	GTELSMSx
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить телефонный номер для отсылки SMS о срабатывании входа. SMS будет содержать время срабатывания входа, координаты ТС на момент срабатывания и направление движения (подробнее о формате SMS см в гл. «Автоматически формируемые SMS-сообщения АвтоГРАФ-GSM»)

Формат команды:

```
password TELSMSx=tel_number;
```

параметры:

- **tel_number** – номер телефона, на который будет отсылаться SMS срабатывании входа. Номер телефона следует вводить слитно с префиксом выхода на междугороднюю линию (+7 или 8);
- **x** – номер настраиваемого входа (1..8).

Пример команды:

```
1234zxcv TELSMS2=89005554433;
```

Пример ответа:

```
52500 () #GPRS:TELSMS2=89005554433;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлен следующий номер для отсылки SMS о срабатывании второго входа: 89005554433.



Внимание!

Телефонные номера первого и второго цифровых входов совпадают с телефонными номерами дозвона (первым и вторым, соответственно). Описание команд «TELSMS1» и «TELSMS2» см. в разделе «Голосовая связь» данного документа.

MODEADx – режим работы

Команда	MODEADx
Описание	Режим работы аналогового входа.
Запрос параметра	GMODEADx
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить режим работы аналогового входа.

Формат команды:

```
password MODEADx=mode;
```

параметры:

- **mode** – режим работы аналогового входа:
A – аналоговый вход работает только как аналоговый;
D – аналоговый вход работает как аналоговый и как цифровой.
- **x** – номер аналогового входа (1,2).

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv MODEAD1=A;
```
- команда через сервер:

```
MODEAD1=A;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #MODEAD1=A;
```
- на команду через сервер:

```
MODEAD1=A;
```

В приборе с серийным номером 52500 первый аналоговый вход настроен на работу только как аналоговый вход.

ALEVELx – порог адаптивной записи аналоговых данных

Команда	ALEVELx
Описание	Порог адаптивной записи аналоговых данных.
Запрос параметра	GALEVELx
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить порог, при изменении показаний больше которого будет выполнена внеочередная запись аналоговых данных.

Формат команды:

```
password ALEVELx=level;
```

параметры:

- **level** – порог изменений показаний АЦП;
- **x** – номер аналогового входа (1,2).

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv ALEVEL2=60;
```

- команда через сервер:

```
ALEVEL2=60;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #GPRS:ALEVEL2=60;
```

- на команду через сервер:

```
ALEVEL2=60;
```

с серийным номером 52500 значение порога для второго аналогового входа установлено равным 60, то есть при изменении более 60 показаний АЦП будет выполнена запись показаний второго аналогового входа.

PERIODUSRx – период усреднения аналоговых данных

Команда	PERIODUSRx
Описание	Период усреднения аналоговых данных.
Запрос параметра	GPERIODUSRx
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить период усреднения аналоговых данных.

Формат команды:

```
password PERIODUSRx=period;
```

параметры:

- **period** – период усреднения аналоговых данных в секундах. Минимальное значение периода усреднения – 1 секунда, максимальное значение – 60 секунд.
- **x** – номер аналогового входа (1,2).

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv PERIODUSR2=30;
```

- команда через сервер:

```
PERIODUSR2=30;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #PERIODUSR2=30;
```

- на команду через сервер:

```
PERIODUSR2=30;
```

В приборе с серийным номером 52500 период усреднения данных второго аналогового входа установлен равным 30 секундам.

MODEANALOG – режим адаптивной записи

Команда	MODEANALOG
Описание	Режим записи аналоговых данных при адаптивной записи.
Запрос параметра	GMODEANALOG
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить режим записи аналоговых данных при адаптивной записи.

Формат команды:

```
password MODEANALOG=mode;
```

параметры:

- **mode** – режим записи аналоговых данных:
F – записывать не реже, чем период записи (рекомендуется);
V – записывать не чаще, чем период записи.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv MODEANALOG=F;
```
- команда через сервер:

```
MODEANALOG=F;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #MODEANALOG=F;
```
- на команду через сервер:

```
MODEANALOG=F;
```

В приборе с серийным номером 52500 запись аналоговых данных ведется не реже, чем период записи.

POROGx – порог переключения при работе в качестве цифрового входа

Команда	POROGx
Описание	Порог переключения аналогового входа.
Запрос параметра	GPOROGx
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить порог переключения аналогового входа при работе в качестве цифрового.

Формат команды:

```
password POROGx=porog;
```

параметры:

- **porog** – порог переключения аналогового входа при работе в качестве цифрового, диапазон значение для первого аналогового входа – от 100 до 1000, для второго аналогового входа – от 50 до 1000;
- **x** – номер аналогового входа (1 или 2).

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv POROG1=200;
```

- команда через сервер:

```
POROG1=200;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #POROG1=200;
```

- на команду через сервер:

```
POROG1=200;
```

В приборе с серийным номером 52500 порог переключения первого аналогового входа установлен равным 200.

PERIODANALOG – период записи аналоговых данных

Команда	PERIODANALOG
Описание	Период записи аналоговых данных.
Запрос параметра	GPERIODANALOG
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда устанавливает период записи данных аналоговых входов (в секундах).

Формат команды:

```
password PERIODANALOG=analogtime;
```

параметры:

- **analogtime** – период записи аналоговых данных. Минимальный период – 5 секунд, максимальный – 3600 секунд.

Так как нельзя отключить запись аналоговых данных, то для минимизации расходов Вы можете установить период записи равным 3600 секундам.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv PERIODANALOG=30;
```

- команда через сервер:

```
PERIODANALOG=30;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #GPRS:PERIODANALOG=30;
```

- на команду через сервер:

```
PERIODANALOG=30;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлен период записи аналоговых данных – 30 секунд.

EVENTALIASx – имя события

Команда	EVENTALIASx
Описание	Имя события.
Запрос параметра	GEVENTALIASx
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 7.2 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить имя события для идентификации присланного с прибора SMS о событии.

Формат команды:

```
password EVENTALIASx=alias;
```

параметры:

- **alias** – имя события.
- **x** – номер события:
 - 1 – обороты CAN;
 - 2 – роуминг;
 - 3 – превышение скорости (доступно с микропрограммы версии 10.30);
 - 4 – превышение ускорения (доступно с микропрограммы версии 10.30).

Пример команды:

- SMS команда:


```
1234zxcv EVENTALIAS2=Roaming;
```
- команда через сервер:


```
EVENTALIAS2=Roaming;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:


```
52500 () #EVENTALIAS2=Roaming;
```
- на команду через сервер:


```
EVENTALIAS2=Roaming;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлено следующее имя события 2 (Роуминг) – Roaming. Это имя будет указываться в присланных с этого прибора SMS о фиксации события 2.

EVENTFLAGS1(2..4) – настройка событий

Команда	EVENTFLAGS1
Описание	Настройка событий.
Запрос параметра	GEVENTFLAGS1
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 7.2 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить момент срабатывания события и действия при этом.

Формат команды:

```
password EVENTFLAGS1=p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10;
```

параметры:

- **p1** – событие, если есть обороты CAN:
 - 1 – опция включена;
 - 0 – опция выключена;
- **p2** – событие, если пропали обороты CAN:
 - 1 – опция включена;
 - 0 – опция выключена;
- **p3** – отправлять данные по GPRS при фиксации события:
 - 1 – опция включена;
 - 0 – опция выключена;
- **p4** – отправлять SMS на указанный номер при фиксации события:
 - 1 – опция включена;
 - 0 – опция выключена;
- **p5** – голосовой звонок на указанный номер при фиксации события:
 - 1 – опция включена;
 - 0 – опция выключена;
- **p6** – дополнительная координатная запись при фиксации события:
 - 1 – опция включена;
 - 0 – опция выключена;
- **p7** – зарезервирован;
- **p8** – зарезервирован;
- **p9** – зарезервирован;
- **p10** – зарезервирован.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv EVENTFLAGS1=1,0,0,1,0,1,0,0,0,0;
```

- команда через сервер:

```
EVENTFLAGS1=1,0,0,1,0,1,0,0,0,0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500() #EVENTFLAGS1=1,0,0,1,0,1,0,0,0,0;
```

- на команду через сервер:

```
EVENTFLAGS1=1,0,0,1,0,1,0,0,0,0;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлены следующие настройки события 1 (обороты CAN):

- p1 – 1 – фиксация события при появлении оборотов CAN;
- p2 – 0 – не фиксировать событие при пропадании оборотов;
- p3 – 0 – не передавать данные по GPRS при фиксации события;
- p4 – 1 – отправлять SMS при фиксации события;
- p5 – 0 – не начинать голосовой звонок при фиксации события;
- p6 – 1 – выполнить дополнительную координатную запись;
- p7 – 0 – параметр зарезервирован;
- p8 – 0 – параметр зарезервирован;
- p9 – 0 – параметр зарезервирован;
- p10 – 0 – параметр зарезервирован;

Аналогично работает команда EVENTFLAGS2 – подключение в роуминге:

```
password EVENTFLAGS2=p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10;
```

Параметры p1 и p2 для команды EVENTFLAGS2 будут:

- **p1** – фиксировать событие, при регистрации в родной сети:
 - 1 – опция включена;
 - 0 – опция выключена;
- **p2** – фиксировать событие, при входе в зону роуминга:
 - 1 – опция включена;
 - 0 – опция выключена;

Остальные параметры настраиваются аналогично EVENTFLAGS1.

С микропрограммы версии 10.30 доступны команды EVENTFLAGS3 и EVENTFLAGS4, которые настраивают флаги событий 3 («Превышение скорости») и 4 («Превышение ускорения»).

```
password EVENTFLAGS3=p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10;
```

параметры:

- **p1** – фиксировать событие при превышении порога скорости:
 - 1 – опция включена;
 - 0 – опция выключена;
- **p2** – фиксировать событие, если скорость снизилась ниже порогового значения:
 - 1 – опция включена;
 - 0 – опция выключена;

Остальные параметры настраиваются аналогично EVENTFLAGS1.

```
password EVENTFLAGS4=p1,p2,p3,p4,p5,p9,p10;
```

параметры:

- **p1** – фиксировать событие при превышении порога ускорения:
 - 1 – опция включена;
 - 0 – опция выключена;
- **p2** – фиксировать событие, если ускорение снизилось ниже порогового значения:
 - 1 – опция включена;
 - 0 – опция выключена.

Остальные параметры настраиваются аналогично EVENTFLAGS1.

EVENTTELNUMx – телефонные номера событий

Команда	EVENTTELNUMx
Описание	Телефонные номера событий.
Запрос параметра	GEVENTTELNUMx
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 7.2 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить телефонный номер для каждого события.

Формат команды:

```
password EVENTTELNUMx=tel_number;
```

параметры:

- **tel_number** – телефонный номер события. Номер телефона следует указывать с префиксом выхода на междугороднюю линию (+7 или 8).
- **x** – номер события:
 - 1 – обороты CAN;
 - 2 – роуминг;
 - 3 – превышение скорости (доступно с микропрограммы версии 10.30);
 - 4 – превышение ускорения (доступно с микропрограммы версии 10.30)

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv EVENTTELNUM1=+790000000000;
```

- команда через сервер:

```
EVENTTELNUM1=+790000000000;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #EVENTTELNUM1=+790000000000;
```

- на команду через сервер:

```
EVENTTELNUM1=+790000000000;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлен следующий номер для события 1 (обороты CAN) – +790000000000.

SPEEDFLAGS – переключение выходов при превышении скорости

Команда	SPEEDFLAGS
Описание	Переключение выходов при превышении скорости.
Запрос параметра	GSPEEDFLAGS
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.2 и выше
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить параметры переключения выходов при превышении порога скорости.

Формат команды:

```
password SPEEDFLAGS=param1,param2,param3;
```

параметры:

- **param1** – переключение выхода 1 при превышении скорости:
0 – не переключать выход;
1 – переключать выход (при превышении порога выход включается, при снижении скорости ниже порога выход выключается).
- **param2** – переключение выхода 2 при превышении скорости:
0 – не переключать выход;
1 – переключать выход (при превышении порога выход включается, при снижении скорости ниже порога выход выключается).
- **param3** – параметр зарезервирован.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv SPEEDFLAGS=1,0,0;
```

- команда через сервер:

```
SPEEDFLAGS=1,0,0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #GPRS:SPEEDFLAGS=1,0,0;
```

- на команду через сервер:

```
SPEEDFLAGS=1,0,0;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлено переключение при превышении скорости только для выхода 1.

SPEEDPOROG – порог скорости

Команда	SPEEDPOROG
Описание	Порог скорости.
Запрос параметра	GSPEEDPOROG
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.2 и выше
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить порог скорости.

Формат команды:

```
password SPEEDPOROG=speed;
```

параметры:

- **speed** – порог скорости, в км/ч.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv SPEEDPOROG=110.0;
```

- команда через сервер:

```
SPEEDPOROG=110.0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #SPEEDPOROG=110.0;
```

- на команду через сервер:

```
SPEEDPOROG=110.0;
```

В приборе с серийным номером 52500 порог скорости установлен равным 110 км/ч.

ACCELFLAGS – переключение выходов при превышении ускорения

Команда	ACCELFLAGS
Описание	Переключение выходов при превышении ускорения.
Запрос параметра	GACCELFLAGS
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.2 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить параметры переключения выходов при превышении порога ускорения.

Формат команды:

```
password ACCELFLAGS=param1,param2,param3;
```

параметры:

- **param1**– переключение выхода 1 при превышении ускорения:
0 – не переключать выход 1;
1 – переключать выход (при превышении ускорения выход включается, при снижении ускорения ниже порога выход выключается).
- **param2** – переключение выхода 2 при превышении ускорения:
0 – не переключать выход 2;
1 – переключать выход 1.
- **param3** – параметр зарезервирован.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv ACCELFLAGS=1,0,0;
```

- команда через сервер:

```
ACCELFLAGS=1,0,0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500() #GPRS:ACCELFLAGS=1,0,0;
```
- на команду через сервер:

```
ACCELFLAGS=1,0,0;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлено переключение при превышении порога ускорения только для выхода 1.

ACCELPOROG – порог ускорения

Команда	ACCELPOROG
Описание	Порог ускорения.
Запрос параметра	GACCELPOROG
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.2 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить порог ускорения.

Формат команды:

```
password ACCELPOROG=accel;
```

параметры:

- **accel** – порог ускорения, в м/с^2 .

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv ACCELPOROG=10;
```

- команда через сервер:

```
ACCELPOROG=10;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #ACCELPOROG=10;
```

- на команду через сервер:

```
ACCELPOROG=10;
```

В приборе с серийным номером 52500 порог ускорения установлен равным 10 м/с^2 .

CPALIASx – имя контрольной точки

Команда	CPALIASx
Описание	Имя контрольной точки.
Запрос параметра	GCPALIASx
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда устанавливает имя контрольной точки, по которому можно будет идентифицировать присланное с него SMS.

Формат команды:

```
password CPALIASx=alias;
```

параметры:

- **alias** – имя контрольной точки. Имя может содержать до 8 символов: строчных и заглавных букв латинского алфавита, цифры от 0 до 9 и знак пробела;
- **x** – номер контрольной точки (1..3).

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv CPALIAS1=Point 1;
```

- команда через сервер:

```
CPALIAS1=Point 1;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #CPALIAS1=Point 1;
```

- на команду через сервер:

```
CPALIAS1=Point 1;
```

В приборе с серийным номером 52500 для первой контрольной точки задано имя – Point 1.

CPTELMUMx – телефонный номер КТ

Команда	CPTELMUMx
Описание	Телефонный номер контрольной точки
Запрос параметра	GCPTELMUMx
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS
Комментарий	Команда устанавливает телефонный номер контрольной точки, на который будет отправлено сообщение о прохождении контрольной точки, если такое действие включено.

Формат команды:

```
password CPTELMUMx=phone;
```

параметры:

- **phone** – номер телефона контрольной точки. Номер телефона следует вводить слитно с префиксом выхода на междугороднюю линию (+7 или 8);
- **x** – номер контрольной точки (1..3).

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv CPTELMUM2=+79000000000;
```

- команда через сервер:

```
CPTELMUM2=+79000000000;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #GPRS:CPTELMUM2=+79000000000;
```

- на команду через сервер:

```
CPTELMUM2=+79000000000;
```

В приборе с серийным номером 52500 для второй контрольной точки указан следующий номер телефона – +79000000000.

CONTROLPOINTx – координаты КТ

Команда	CONTROLPOINTx.
Описание	Координаты контрольной точки (статической).
Запрос параметра	GCONTROLPOINTx
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда устанавливает координаты центра статической контрольной точки.

Формат команды:

```
password CONTROLPOINTx=center;
```

параметры:

- **center** – координаты центра контрольной точки:

Lat – широта (в формате GGMMmmmmmm, где GG – градусы (2 или 3 цифры), MM – минуты (две цифры), mmmmm – доли минут (5 цифр)). Доли минут необходимо округлить до ближайшего нуля или 5.

N – северная или южная широта (N – северная, S – южная)

Lon – долгота (в формате GGMMmmmmmm, где GG – градусы (2 цифры), MM – минуты (две цифры), mmmmm – доли минут (5 цифр)). Доли минут необходимо округлить до ближайшего нуля или 5.

E – восточная или западная долгота (E – восточная, W – западная).

- **x** – номер контрольной точки (1..3).

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv CONTROLPOINT1=545996595,N,825755820,E;
```

- команда через сервер:

```
CONTROLPOINT1=545996595,N,825755820,E;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #CONTROLPOINT1=545996595,N,825755820,E;
```

- на команду через сервер:

```
CONTROLPOINT1=545996595,N,825755820,E;
```

В приборе с серийным номером 52500 для центра первой контрольной точки установлены следующие координаты:

54 градуса 59,96595 минут северной широты

82 градуса 57,55820 минут восточной долготы

RADIUSx – радиус КТ

Команда	RADIUSx
Описание	Радиус контрольной точки (статической).
Запрос параметра	GRADIUSx
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда устанавливает радиус статической контрольной точки в метрах.

Формат команды:

```
password RADIUSx=radius;
```

параметры:

- **radius** – значение радиуса контрольной точки, в метрах;
- **x** – номер контрольной точки (1..3).

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv RADIUS2=30;
```

- команда через сервер:

```
RADIUS2=30;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #GPRS:RADIUS2=30;
```

- на команду через сервер:

```
RADIUS2=30;
```

В приборе с серийным номером 52500 радиус второй контрольной точки – 30 метров.

CONTROLFLAGSx – действия при прохождении КТ

Команда	CONTROLFLAGSx
Описание	Действия для контрольной точки (статической).
Запрос параметра	GCONTROLFLAGSx
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда настраивает действия прибора при входе или выходе из статической контрольной точки.

Формат команды:

```
password CONTROLFLAGSx=flags;
```

параметры:

- **flags** настраиваемые параметры для контрольной точки p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9, p10,p11:

p1 – импульс на первый выход прибора при входе в контрольную точку:

- 1 – подать импульс на первый выход прибора;
- 0 – не подавать импульс на первый выход.

p2 – импульс на первый выход прибора при выходе из контрольной точки:

- 1 – подать импульс на первый выход прибора;
- 0 – не подавать импульс на первый выход прибора.

p3 – импульс на второй выход прибора при входе в контрольную точку:

- 1 – подать импульс на второй выход прибора;
- 0 – не подавать импульс на второй выход.

p4 – импульс на второй выход прибора при выходе из контрольной точки:

- 1 – подать импульс на второй выход прибора;
- 0 – не подавать импульс на второй выход.

p5 – передача данных по GPRS при входе в контрольную точку:

- 1 – начать передачу данных по GPRS;
- 0 – не передавать данные по GPRS.

p6 – передача данных по GPRS при выходе из контрольной точки:

- 1 – начать передачу данных по GPRS;
- 0 – не передавать данные по GPRS.

p7 – отправка SMS-сообщения при входе в контрольную точку:

- 1 – отсылать SMS-сообщение;
- 0 – не отсылать SMS-сообщение.

p8 – отправка SMS-сообщения при выходе из контрольной точки:

- 1 – отсылать SMS-сообщение;
- 0 – не отсылать SMS-сообщение.

p9 – задержка срабатывания контрольной точки, в секундах. Минимальная задержка – 0, максимальная задержка – 250;

p10 – замкнуть вход прибора при входе в контрольную точку. Необходимо указать номер цифрового входа, который будет замкнут (1-6).

p11 – замкнуть вход прибора при выходе из контрольной точки. Необходимо указать номер цифрового входа, который будет замкнут (1-6)

- **x** – номер контрольной точки (1..3).



Примечание:

Флаги p10 и p11 команды CONTROLFLAGSc доступны в приборах с микропрограммой версии 10.44 и выше. Если микропрограммы ниже версии 10.44, то эти флаги не будут обрабатываться (их значение следует указывать равным 0).

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv CONTROLFLAGS2=0,1,1,0,0,0,1,0,15,2,3;
```

- команда через сервер:

```
CONTROLFLAGS2=0,1,1,0,0,0,1,0,15,2,3;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500()#CONTROLFLAGS2=0,1,1,0,0,0,1,0,15,2,3;
```

- на команду через сервер:

```
CONTROLFLAGS2=0,1,1,0,0,0,1,0,15,2,3;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлены следующие параметры для второй контрольной точки:

- p1 – 0 – при входе в точку не подавать импульс на первый выход прибора;
- p2 – 1 – при выходе из точки подавать импульс на первый выход прибора;
- p3 – 1 – при входе в точку подавать импульс на второй выход прибора;
- p4 – 0 – при выходе из точки не подавать импульс на второй выход прибора;
- p5 – 0 – при входе в точку не начинать передачу данных по GPRS;
- p6 – 0 – при выходе из точки не начинать передачу данных по GPRS;
- p7 – 1 – при входе в точку отсылать SMS-сообщение;
- p8 – 0 – при выходе из точки не отсылать SMS-сообщение;
- p9 – 15 – задержка срабатывания 15 секунд;
- p10 – 2 – при входе в точку замкнуть цифровой вход 2;
- p11 – 3 – при выходе из точки замкнуть цифровой выход 3.

DPALIASx – имя динамической КТ

Команда	DPALIASx
Описание	Имя динамической контрольной точки.
Запрос параметра	GDPALIASx
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 7.2 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить имя динамической контрольной точки. Это имя используется для идентификации SMS о фиксации контрольной точки.

Формат команды:

```
password DPALIASx=name;
```

параметры:

- **name** – имя динамической контрольной точки;
- **x** – номер контрольной точки (1..3);

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv DPALIAS2=DPoint 2;
```

- команда через сервер:

```
DPALIAS2=DPoint 2;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #DPALIAS2=DPoint 2;
```

- На команду через сервер:

```
DPALIAS2=DPoint 2;
```

В приборе с серийным номером 52500 имя второй динамической контрольной точки – DPoint 2;

DPOINTx – установка или снятие динамической КТ

Команда	DPOINTx
Описание	Установка или снятие динамической контрольной точки.
Запрос параметра	GDPOINTx
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 7.2 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команды позволяет установить или снять динамическую контрольную точку. При запросе параметра (командой GDPOINTx) в ответ прибор отправит координаты центра динамической контрольной точки.

Формат команды:

```
password DPOINTx=param1;
```

параметры:

- **param1:**

- 1 – установить динамическую контрольную точку и установить текущие координаты как центр динамической контрольной точки;
- 0 – снять динамическую контрольную точку.

- **x** – номер динамической контрольной точки (1...3);

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv DPOINT1=1;
```

- команда через сервер:

```
DPOINT1=1;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #DPOINT1=545996594,N,82575582,E;
```

- на команду через сервер:

```
DPOINT1=545996594,N,82575582,E;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлена первая динамическая контрольная точка.

DPTELNUMx – телефонный номер КТ

Команда	DPTELNUMx
Описание	Телефонный номер динамической контрольной точки.
Запрос параметра	GDPTTELNUMx
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 7.2 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команды позволяет настроить телефонный номер динамической контрольной точки, на который будет отсылаться SMS о входе/выходе из контрольной точки.

Формат команды:

```
password DPTELNUMx=tel_number;
```

параметры:

- **tel_number** – номер телефона динамической контрольной точки. Номер телефона следует вводить слитно с префиксом выхода на междугороднюю линию (+7 или 8).
- **x** – номер динамической контрольной точки (1...3);

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv DPTELNUM2=890000000000;
```

- команда с сервера:

```
DPTELNUM2=890000000000;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #DPTELNUM2=890000000000;
```

- на команду с сервера:

```
DPTELNUM2=890000000000;
```

В приборе с серийным номером 52500 для второй динамической контрольной точки установлен следующий номер телефона – 890000000000.

DPRADIUSx – радиус динамической КТ

Команда	DPRADIUSx
Описание	Радиус динамической контрольной точки.
Запрос параметра	GDPRADIUSx
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 7.2 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить радиус динамической контрольной точки в метрах.

Формат команды:

```
password DPRADIUSx=radius;
```

параметры:

- **radius** – радиус контрольной точки в метрах. Минимальное значение – 50 метров, максимальное значение – 20 000 000;
- **x** – номер контрольной точки (1..3);

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv DPRADIUS1=50;
```
- команда через сервер:

```
DPRADIUS1=50;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #DPRADIUS1=50;
```
- на команду через сервер:

```
DPRADIUS1=50;
```

В приборе с серийным номером 52500 радиус первой динамической точки установлен равным 50 метров.

DPFLAGSx – настройки динамической КТ

Команда	DPFLAGSx
Описание	Основные настройки динамической контрольной точки
Запрос параметра	GDPFLAGSx
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 7.2 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить основные параметры динамических контрольных точек: способы установки и снятия, действия при фиксации контрольной точки.

Формат команды:

```
password DPFLAGSx=flags;
```

параметры:

- **flags** – настраиваемые параметры для динамической контрольной точки – p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10, p11, p12, p13:

p1 – импульс на первый выход прибора при входе в контрольную точку:

- 1 – подать импульс на первый выход прибора;
- 0 – не подавать импульс на первый выход;

p2 – импульс на первый выход прибора при выходе из контрольной точки:

- 1 – подать импульс на первый выход прибора;
- 0 – не подавать импульс на первый выход;

p3 – импульс на второй выход прибора при входе в контрольную точку:

- 1 – подать импульс на второй выход прибора;
- 0 – не подавать импульс на второй выход;

p4 – импульс на второй выход прибора при выходе из контрольной точки:

- 1 – подать импульс на второй выход прибора;
- 0 – не подавать импульс на второй выход;

p5 – передача данных по GPRS при входе в контрольную точку:

- 1 – начать передачу данных по GPRS;
- 0 – не передавать данные по GPRS;

p6 – передача данных по GPRS при выходе из контрольной точки:

- 1 – начать передачу данных по GPRS;
- 0 – не передавать данные по GPRS;

p7 – отправка SMS-сообщения при входе в контрольную точку:

- 1 – отсылать SMS сообщение;
- 0 – не отсылать SMS сообщение;

p8 – отправка SMS-сообщения при выходе из контрольной точки:

- 1 – отсылать SMS сообщение;
- 0 – не отсылать SMS сообщение;

p9 – задержка срабатывания динамической точки, в сек. (от 0 до 250 сек.);

p10 – установка динамической контрольной точки:

- 0 – Только SMS;
- 1 – Вход 1;
- 2 – Вход 2;
- 3 – Вход 3;
- 4 – Вход 4;
- 5 – Вход 5;
- 6 – Вход 6;
- 7 – Вход 7;
- 8 – Вход 8;
- 9 – Обороты CAN;
- 10 – Режим роуминга.

p11 – снятие динамической контрольной точки:

- 0 – Только SMS;
- 1 – Вход 1;
- 2 – Вход 2;
- 3 – Вход 3;
- 4 – Вход 4;
- 5 – Вход 5;
- 6 – Вход 6;
- 7 – Вход 7;
- 8 – Вход 8;
- 9 – Обороты CAN;
- 10 – Режим роуминга.

p12 – при входе в контрольную точку замкнуть цифровой вход. Необходимо указать номер цифрового входа прибора (1-6);

p13 – при выходе из контрольной точки замкнуть цифровой вход. Необходимо указать один из цифровых входов прибора (1-6);

- **x** – номер динамической контрольной точки (1...3);



Примечание:

Флаги p12 и p13 команды DPFLAGSx доступны в приборах с микропрограммой версии 10.44 и выше. Если версия микропрограммы прибора ниже 10.44, то эти флаги не будут обрабатываться (их значение следует указывать равным 0).

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv DPFLAGS1=0,1,0,0,0,1,0,0,60,1,2,4,3;
```

- команда через сервер:

```
DPFLAGS1=0,1,0,0,0,1,0,0,60,1,2,4,3;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500()#DPFLAGS1=0,1,0,0,0,1,0,0,60,1,2,4,3;
```

- на команду через сервер:

```
DPFLAGS1=0,1,0,0,0,1,0,0,60,1,2,4,3;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлены следующие настройки для первой динамической контрольной точки:

- p1 – 0 – при входе в точку **не подавать** импульс на первый выход прибора;
- p2 – 1 – при выходе из точки **подать** импульс на первый выход прибора;
- p3 – 0 – при входе в точку **не подавать** подать импульс на второй выход прибора;
- p4 – 0 – при выходе из точки **не подавать** импульс на второй выход прибора;
- p5 – 0 – при входе в точку **не начинать** передачу данных по GPRS;
- p6 – 1 – при выходе из точки **начать** передачу данных по GPRS;
- p7 – 0 – при входе в точку **не отсылать** SMS-сообщение;
- p8 – 0 – при выходе из точки **не отсылать** SMS-сообщение.
- p9 – 60 – задержка срабатывания 60 секунд;
- p10 – 1 – при срабатывании входа 1 произойдет установка контрольной точки;
- p11 – 2 – при срабатывании входа 2 произойдет снятие контрольной точки;
- p12 – 0 – при входе в контрольную точку **замкнуть вход 4**;
- p13 – 0 – при выходе из контрольной точки **замкнуть выход 3**.

GLONASSMODE – подключение приемника координат ГЛОНАСС.

Команда	GLONASSMODE
Описание	Способ подключения приемника координат ГЛОНАСС.
Запрос параметра	GGLONASSMODE
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.6 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет задать работу либо с внутреннего, либо с внешнего приемника ГЛОНАСС.

Формат команды:

```
password GLONASSMODE=param;
```

параметры:

- **param** – способ подключения приемника ГЛОНАСС:
для приборов без внутреннего приемника ГЛОНАСС:
 0 – брать данные с внутреннего приемника GPS;
 1,2 – брать данные с внешнего приемника, внешний приемник в совместном режиме;
 3 – брать данные с внешнего приемника, внешний приемник в режиме только ГЛОНАСС;
 4 – брать данные с внешнего приемника, внешний приемник в режиме только GPS;
для приборов со встроенным приемником ГЛОНАСС:
 5 – брать данные с внутреннего приемника, приемник в совместном режиме;
 6 – брать данные с внутреннего приемника, приемник в режиме только ГЛОНАСС;
 7 – брать данные с внутреннего приемника, приемник в режиме только GPS.
 8 – брать данные с внешнего приемника с интерфейсом RS-232, передающим данные в протоколе NMEA 0183.



Примечание:

Вариант «8 – брать данные с внешнего приемника с интерфейсом RS-232, передающим данные в протоколе NMEA 0183» доступен для обновленных приборов «АвтоГРАФ-GSM+» с микропрограммой версии AGXL-11.31 и выше.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv GLONASSMODE=0;
```
- команда через сервер:

```
GLONASSMODE=0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #GLONASSMODE=0 ;
```

- на команду через сервер:

```
GLONASSMODE=0 ;
```

В приборе с серийным номером 52500 настроена работа с внутренним приемником GPS.

ONLYBUTTON – работа по шине 1Wire только с устройствами iButton

Команда	ONLYBUTTON
Описание	Работа прибора по шине 1Wire только с устройствами iButton.
Запрос параметра	GONLYBUTTON
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить работу прибора по шине 1Wire только с устройствами iButton.

Формат команды:

```
password ONLYBUTTON=status;
```

параметры:

- **status** – передаваемый параметр:
Y – работа прибора возможна только с устройствами iButton;
N – работа прибора возможно и с другими устройствами на шине 1Wire.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv ONLYBUTTON=Y;
```
- команда через сервер:

```
ONLYBUTTON=Y;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #ONLYBUTTON=Y;
```
- на команду через сервер:

```
ONLYBUTTON=Y;
```

Прибор с серийным номером 52500 по шине 1Wire будет работать только с устройствами iButton.

IBUTTADDR – фиксированные номера iButton

Команда	IBUTTADDR
Описание	Установить фиксированные номера iButton.
Запрос параметра	GIBUTTADDR
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.6 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить фиксированные номера iButton. В этом случае прибор будет делать запись о чтении только этих номеров, остальные номера фиксироваться не будут.

Формат команды:

```
password IBUTTADDR=addr1,addr2,addr3,addr4;
```

параметры:

- **addr1...addr4** – фиксированные номера iButton в HEX-формате. Необходимо заполнять все поля, пустые поля следует заполнять символами FFFFFFFF или 000000000000.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv IBUTTADDR=0000F60C6E4,000000000000,000000000000,000000000000;
```

- команда через сервер:

```
IBUTTADDR=0000F60C6E4,000000000000,000000000000,000000000000;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #IBUTTADDR=0000F60C6E4,000000000000,000000000000,000000000000;
```

- на команду через сервер:

```
IBUTTADDR=0000F60C6E4,000000000000,000000000000,000000000000;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлен один фиксированный адрес iButton – 0000F60C6E4. Прибор будет делать запись только о чтении этого номера.

IBUTTOUT – состояние выходов при считывании iButton

Команда	IBUTTOUT
Описание	Состояние выходов при считывании адреса iButton.
Запрос параметра	GIBUTTOUT
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.5 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить состояние выходов при считывании адреса iButton.

Формат команды:

```
password IBUTTOUT=out1,out2;
```

параметры:

- **out1** – состояние выхода 1 при считывании адреса iButton:
Y – выдавать импульс на выхода 1;
N – не выдавать импульс на выход 1;
- **out2** – состояние выхода 2 при считывании адреса iButton:
Y – выдавать импульс на выход 2;
N – не выдавать импульс на выход 2.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv IBUTTOUT=Y,N;
```
- команда через сервер:

```
IBUTTOUT=Y,N;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #IBUTTOUT=Y,N;
```
- на команду через сервер:

```
IBUTTOUT=Y,N;
```

В приборе с серийным номером 52500 выход 1 настроен на подачу импульса при считывании адреса iButton, импульс на выход 2 при этом не подается.

RFIDMASK – индикация при считывании радиометки

Команда	RFIDMASK
Описание	Настройка индикации при считывании радиометки.
Запрос параметра	GRFIDMASK
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.60 (AGTK) и 11.30 (AGXL) и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет не выдавать импульс на выход при считывании радиометки с указанной маской.

Формат команды:

```
password RFIDMASK=mask;
```

параметры:

- **mask** – маска радиометки. При считывании радиометки с указанной маской импульс на выход не будет подаваться. Метку необходимо указывать в шестнадцатеричной системе большими буквами.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv RFIDMASK=1FFF;
```

- команда через сервер:

```
RFIDMASK=1FFF;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #RFIDMASK=1FFF;
```

- на команду через сервер:

```
RFIDMASK=1FFF;
```

У прибора с серийным номером 52500 настроено, не выдавать импульс на выход при считывании радиометки с маской 1FFF.

IBUTTMODE – режим работы iButton

Команда	IBUTTMODE
Описание	Режим работы iButton.
Запрос параметра	GIBUTTMODE
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.12 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить режим считывания iButton и состояние индикации при переключающем режиме.

Формат команды:

```
password IBUTTMODE=mode,indication;
```

параметры:

- **mode** – режим считывания iButton:
 - 1 – обычный режим;
 - 2 – переключающий режим;
 - 3 – постоянный режим (карточка в считывателе).
- **indication** – индикация работы iButton при переключающем и постоянном режимах считывания:
 - 1 – работа iButton индицируется на выходе 1;
 - 2 – работа iButton индицируется на выходе 2;

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv IBUTTMODE=1,1;
```

- команда через сервер:

```
IBUTTMODE=1,1;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #IBUTTMODE=1,1;
```

- на команду через сервер:

```
IBUTTMODE=1,1;
```

У прибора с серийным номером 52500 установлен обычный режим работы iButton, индикация работы для этого режима не настраивается, поэтому второй параметр (1) никакой информации не несет.

ONLYTEMP – только 1 датчик температуры на линии

Команда	ONLYTEMP
Описание	Работа только с одним датчиком температуры на линии.
Запрос параметра	GONLYTEMP
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.5 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда устанавливает работу только с одним датчиком температуры на линии 1Wire. При этом не требуется устанавливать адрес этого датчика командой TEMPADDR.

Формат команды:

```
password ONLYTEMP=param;
```

параметры:

- **param** – датчики температуры на линии:
Y – только один датчик температуры на линии;
N – 2 более датчиков температуры на линии.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv ONLYTEMP=Y;
```

- команда через сервер:

```
ONLYTEMP=Y;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #ONLYTEMP=Y;
```
- на команду через сервер:

```
ONLYTEMP=Y;
```

У прибора с серийным номером 52500 настроена работа только с одним 1Wire датчиком на линии.

TEMPADDR – адреса датчиков температуры

Команда	TEMPADDR
Описание	Адреса датчиков температуры.
Запрос параметра	GTEMPADDR
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.5 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить адреса датчиков температуры на шине 1-Wire в HEX-формате.

Формат команды:

```
password TEMPADDR=addr1,addr2,addr3,addr4,addr5,addr6,addr7,addr8;
```

параметры:

- **addr1...addr8** – адреса 1-Wire датчиков температуры. Необходимо заполнять все восемь полей. Пустые поля заполнять FFFFFFFF или 000000000000.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv TEMPADDR=0000F60C6E4,000000000000,000000000000,  
000000000000,000000000000,000000000000,000000000000,000000000000;
```

- команда через сервер:

```
TEMPADDR=0000F60C6E4,000000000000,000000000000,000000000000,0000  
00000000,000000000000,000000000000,000000000000;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #TEMPADDR=0000F60C6E4,000000000000,000000000000,  
000000000000,000000000000,000000000000,000000000000,000000000000;
```

- на команду через сервер:

```
TEMPADDR=0000F60C6E4,000000000000,000000000000,000000000000,0000  
00000000,000000000000,000000000000,000000000000;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлен адрес первого датчика температуры – 0000F60C6E4, адреса остальных датчиков не заданы.

TEMPPERIOD – период записи данных с датчиков температуры

Команда	TEMPPERIOD
Описание	Период записи данных датчиков температуры.
Запрос параметра	GTEMPPERIOD
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.5 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить период записи данных 1-Wire датчиков температуры.

Формат команды:

```
password TEMPPERIOD=period;
```

параметры:

- **period** – период записи данных датчиков температуры. Диапазон возможных значений от 10 до 3600 секунд, 0 – не писать данные с датчиков.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv TEMPPERIOD=30;
```

- команда через сервер:

```
TEMPPERIOD=30;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #TEMPPERIOD=30;
```

- на команду через сервер:

```
TEMPPERIOD=30;
```

В настройках прибора с серийным номером 52500 период записи датчиков температуры установлен равным 30 секундам.

GTEMPFROMADDR – запрос температуры с датчика 1Wire

Команда	GTEMPFROMADDR
Описание	Запрос температуры с датчика 1Wire.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.5 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет запросить температуру с датчика 1Wire по указанному адресу.

Формат команды:

```
password GTEMPFROMADDR=addr;
```

параметры:

- **addr** – адрес термодатчика, температуру с которого требуется запросить;

Укажите параметр **addr 0** если необходимо запросить данные с единственного термодатчика на линии.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv GTEMPFROMADDR=0000024389e2;
```

- команда через сервер:

```
GTEMPFROMADDR=0000024389e2;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #TEMPFROMADDR=12.3400;
```

- на команду через сервер:

```
TEMPFROMADDR=12.3400;
```

Температура, считанная с термодатчика (по адресу 0000024389e2), подключенного к прибору с серийным номером 52500, равна 12.3400° C.

LLSADDR – сетевые адреса LLS

Команда	LLSADDR
Описание	Сетевые адреса LLS, подключаемых по RS-485.
Запрос параметра	GLLSADDR
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.3 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет задать сетевые адреса датчиков уровня топлива (LLS), подключаемых по RS-485.

Формат команды:

```
password LLSADDR=lls1,lls2,lls3,lls4,lls5,lls6,lls7,lls8;
```

параметры:

- **lls1-lls8** – сетевые адреса LLS (от 1 до 255). Необходимо указывать все восемь значений адресов.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv LLSADDR=50,100,255,255,255,255,255,255;
```

- команда через сервер:

```
LLSADDR=50,100,255,255,255,255,255,255;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #LLSADDR=50,100,255,255,255,255,255,255;
```

- на команду через сервер:

```
LLSADDR=50,100,255,255,255,255,255,255;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлены адреса датчиков 1 (50) и 2 (100), остальные значения адресов пустые.

LLSPERIOD – период записи данных с LLS

Команда	LLSPERIOD
Описание	Период записи данных с датчиков LLS.
Запрос параметра	GLLSPERIOD
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.3 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить период записи данных с датчиков LLS. Диапазон возможных значений от 10 до 3600 секунд, 0 – не писать данные с датчиков LLS.

Формат команды:

```
password LLSPERIOD=period1,period2;
```

параметры:

- **period1** – период записи данных с датчиков 1-4;
- **period2** – период записи данных с датчиков 5-8.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv LLSPERIOD=20,0;
```

- команда через сервер:

```
LLSPERIOD=20,0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500() #GPRS:LLSPERIOD=20,0;
```

- на команду через сервер:

```
LLSPERIOD=20,0;
```

В приборе с серийным номером 52500 период записи датчиков LLS 1-4 установлен равным 20 секунд, запись показаний датчиков 5-8 не ведется.

485SPEED – скорость работы интерфейса

Команда	485SPEED
Описание	Скорость работы интерфейса RS-485.
Запрос параметра	G485SPEED
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.50 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить скорость работы интерфейса RS-485.

Формат команды:

```
password 485SPEED=baudrate;
```

параметры:

- **baudrate** – скорость работы интерфейса RS-485. Возможные значения: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Скорость указывается в бит/с;

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv 485SPEED=9600;
```

- команда через сервер:

```
485SPEED=9600;
```

Пример ответа:

- SMS команда:

```
52500 () #485SPEED=9600;
```

- на SMS команду:

```
485SPEED=9600;
```

В приборе с серийным номером 52500 настроена работа интерфейса RS-485 со скоростью 9600 бит/с.

LLSWIDE – расширенная запись LLS

Команда	LLSWIDE
Описание	Расширенная запись LLS.
Запрос параметра	GLLSWIDE
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.80 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет включить расширенную запись данных с датчиков уровня топлива – будет записываться и температура. Разрядность данных увеличится до 16 бит.

Формат команды:

```
password LLSWIDE=status;
```

параметры:

- **status** – расширенная запись LLS:
1 – включить расширенную запись;
0 – отключить расширенную запись.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv LLSWIDE=1;
```

- команда через сервер:

```
LLSWIDE=1;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #LLSWIDE=1;
```

- на команду через сервер:

```
LLSWIDE=1;
```

В приборе с серийным номером 52500 включена расширенная запись данных с датчиков уровня топлива.

AGHIP – протокол AGHIP

Команда	AGHIP
Описание	Протокол AGHIP
Запрос параметра	GAGHIP
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 11.49 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет включить протокол AGHIP для считывания показаний с датчиков уровня топлива TKLS. Кроме показаний уровня данный протокол позволяет считывать дополнительные параметры работы датчиков: величину отклонения поперечных и продольных осей, а также ускорение, приложенное к датчику.

Формат команды:

```
password AGHIP=status;
```

параметры:

- **status** – протокол AGHIP:
1 – включить протокол;
0 – отключить протокол.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv AGHIP=1;
```

- команда через сервер:

```
AGHIP=1;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #AGHIP=1;
```

- на команду через сервер:

```
AGHIP=1;
```

В приборе с серийным номером 52500 включен протокол AGHIP.

PPADDR – адреса датчиков веса и пассажиропотока

Команда	PPADDR
Описание	Адреса датчиков веса и пассажиропотока.
Запрос параметра	GPPADDR
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.50 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить адреса датчиков веса и пассажиропотока, подключаемых по интерфейсу RS-485. Возможно подключение до 16 датчиков веса и пассажиропотока одновременно.

Формат команды:

```
password PPADDR=addr1,addr2,addr3,addr4,addr5,addr6,addr7,addr8,
addr9,addr10,addr11,addr12,addr13,addr14,addr15,addr16;
```

параметры:

- **addr1...addr16** – адреса датчиков веса и пассажиропотока. Адреса следует вводить через запятую, значение от 1 до 255.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv PPADDR=3,4,5,6,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;
```

- команда через сервер:

```
PPADDR=3,4,5,6,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #PPADDR=3,4,5,6,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;
```

- на команду через сервер:

```
PPADDR=3,4,5,6,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлены адреса пяти датчиков пассажиропотока: 3, 4, 5, 6, 7.

PPPERIOD – период опроса датчиков веса и пассажиропотока

Команда	PPPERIOD
Описание	Период опроса датчиков веса и пассажиропотока.
Запрос параметра	GPPERIOD
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.50 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить период опроса датчиков веса и пассажиропотока.

Формат команды:

```
password PPPERIOD=period;
```

параметры:

- **period** – период опроса датчиков веса и пассажиропотока. Значение указывается в секундах, от 30 до 3600 секунд, 0 – не опрашивать датчики.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv PPPERIOD=30;
```

- команда через сервер:

```
PPPERIOD=30;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #PPPERIOD=30;
```

- на команду через сервер:

```
PPPERIOD=30;
```

В приборе с серийным номером 52500 период опроса датчиков веса и пассажиропотока установлен равным 30 секунд.

RASHPERIOD – период записи данных с расширителя входа

Команда	RASHPERIOD
Описание	Период записи данных расширителя входов.
Запрос параметра	GRASHPERIOD
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 7.2 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить период записи данных расширителя входов.

Формат команды:

```
password RASHPERIOD=period;
```

параметры:

- **period** – период записи данных расширителя входов. Максимальный период – 3600 секунд, минимальный период – 1 секунд, 0 – не писать данные.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv RASHPERIOD=60;
```

- команда через сервер:

```
RASHPERIOD=60;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #RASHPERIOD=60;
```

- на команду через сервер:

```
RASHPERIOD=60;
```

В приборе с серийным номером 52500 период записи данных расширителя входов установлен равным 60 секундам.

RASHFLAGS – настройка расширителя входов

Команда	RASHFLAGS
Описание	Настройка расширителя входов.
Запрос параметра	GRASHFLAGS
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 7.2 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить работу расширителя дискретных входов, подключенных по интерфейс RS485.

Формат команды:

```
password RASHFLAGS=p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8;
```

параметры:

- **p1** – делать дополнительную запись при изменении любого входа расширителя:
1 – опция включена;
0 – опция выключена;
- **p2** – параметр зарезервирован;
- **p3** – параметр зарезервирован;
- **p4** – параметр зарезервирован;
- **p5** – параметр зарезервирован;
- **p6** – параметр зарезервирован;
- **p7** – параметр зарезервирован;
- **p8** – параметр зарезервирован.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv RASHFLAGS=1,0,0,0,0,0,0,0;
```

- команда через сервер:

```
RASHFLAGS=1,0,0,0,0,0,0,0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #RASHFLAGS=1,0,0,0,0,0,0,0;
```

- на команду через сервер:

```
RASHFLAGS=1,0,0,0,0,0,0,0;
```

В приборе с серийным номером 52500 включена дополнительная запись при изменении любого входа расширителя. При этом запись будет сделана, даже если не прошел период записи показаний.

S485 – передача данных по RS-485

Команда	S485
Описание	Передача данных по интерфейсу RS485
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 7.2 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет передать данные по интерфейсу RS485.

Формат команды:

```
password S485=Long:AnswerLong:AnswerWait:BaudRate:Date;
```

параметры:

- **Long** – размер передаваемой посылки;
- **AnswerLong** – размер принятой (в ответ на переданную) посылки;
- **AnswerWait** – интервал времени в миллисекундах, в течение которого будет получена ответная посылка;
- **BaudRate** – скорость передачи данных по интерфейсу RS485 в бит/с;
- **Date** – данные, передаваемые по интерфейсу RS485, в HEX-формате.

Формат ответа:

```
S485=AnswerLong:Data;
```

параметры:

- **AnswerLong** – размер принятой посылки;
- **Data** – принятые по интерфейсу RS485 данные в HEX-формате.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv S485=5:15:300:19200:3233340D0A;
```

- команда через сервер:

```
S485=5:15:300:19200:3233340D0A;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #S485=15:3233340D0A;
```

- на команду через сервер:

```
S485=15:3233340D0A;
```

DISPLAY – передача сообщений на АвтоГРАФ-INFO

Команда	DISPLAY
Описание	Передача сообщений на АвтоГРАФ-INFO.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.67 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет передавать текстовые сообщения на информационный дисплей АвтоГРАФ-INFO, подключенный к прибору по интерфейсу RS-485.

Формат команды:

```
password DISPLAY=text;
```

параметры:

- **text** – текстовое сообщение, передаваемое на внешний дисплей АвтоГРАФ-INFO. Сообщение может содержать буквы русского и английского алфавита, а также любые символы кроме символа переноса строки и «;» (точки с запятой). При отправке сообщений через сервер русский текст должен иметь кодировку CP1251.

Формат ответа:

```
DISPLAY=DisplayAnswer;
```

параметры:

- **DisplayAnswer** – ответ на переданное сообщение:
text – если сообщение успешно передано на дисплей, то в ответ вернется эта же текстовая строка;
DISPLAY TIMEOUT – нет ответа от внешнего дисплея или сообщение не было доставлено. Такая ситуация может возникнуть, если внешний дисплей неисправен, не включен (питание выключено) или к данному прибору АвтоГРАФ не подключен внешний дисплей.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv DISPLAY=Hello world!;
```
- команда через сервер:

```
DISPLAY=Hello world!;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500() #DISPLAY=Hello world!;
```

- на команду через сервер:

```
DISPLAY=Hello world!;
```

На информационный дисплей, подключенный к прибору с серийным номером 52500, передано текстовое сообщение «Hello world!», которое было успешно доставлено.

PPIRMA – подключение системы контроля пассажиропотока IRMA

Команда	PPIRMA
Описание	Подключение системы учета пассажиропотока IRMA.
Запрос параметра	GPPIRMA
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.40 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить работу прибора с системой учета пассажиропотока IRMA по интерфейсу RS-485.

Формат команды:

```
password PPIRMA=status;
```

параметры:

- **status** – подключение системы учета пассажиропотока IRMA по интерфейсу RS-485:
0 – не подключать систему к прибору;
1 – подключить систему к прибору.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv PPIRMA=1;
```
- команда через сервер:

```
PPIRMA=1;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #PPIRMA=1;
```
- на команду через сервер:

```
PPIRMA=1;
```

В приборе с серийным номером 52500 разрешена работа с системой учета пассажиропотока IRMA по интерфейсу RS-485.



Примечание:

При подключении системы IRMA работа прибора с другими внешними устройствами, подключаемыми по RS-485, невозможна.

APCOUT485 – передача данных о пассажиропотоке внешнему устройству

Команда	APCOUT485
Описание	Настройка передачи данных о пассажиропотоке внешнему устройству
Запрос параметра	GAPCOUT485
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 11.61 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет включить передачу данных о пассажиропотоке внешнему устройству, подключенному к контроллеру по интерфейсу RS-485-2.

Формат команды:

```
password APCOUT485=status;
```

параметры:

- **status** – передавать данные о пассажиропотоке внешнему устройству по интерфейсу RS-485-2:
0 – не передавать;
1 – передавать.

Пример команды:

- SMS команда:
`1234zxcv APCOUT485=1;`
- команда через сервер:
`APCOUT485=1;`

Пример ответа:

- на SMS команду:
`52500 () #APCOUT485=1;`
- на команду через сервер:
`APCOUT485=1;`

В приборе с серийным номером 52500 разрешена передача данных о пассажиропотоке внешнему устройству по интерфейсу RS-485-2.

MODBUSTEMP1 – настройка датчиков температуры MODBUS

Команда	MODBUSTEMP1
Описание	Настройка датчиков температуры MODBUS.
Запрос параметра	GMODBUSTEMP1
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.44 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить работу датчиков температуры, подключаемых к прибору по интерфейсу MODBUS.

Формат команды:

```
password MODBUSTEMP1=temp5:temp6:temp7:temp8;
```

параметры:

- **temp5 (6..8)** – датчик температуры, подключенный к прибору по интерфейсу MODBUS. Значения этих датчиков будут записаны как показания соответствующих датчиков температуры 1-Wire: 5 датчик MODBUS – 5 датчик 1-Wire и т.д.

Для каждого датчика необходимо настроить следующие параметры:

- **Address** – адрес термоконтроллера на шине MODBUS. Адрес должен быть указан в шестнадцатеричной системе. Адрес контроллера можно узнать в технической документации к этому контроллеру.
- **Register** – регистр контроллера, с которого считывается значение температуры.
- **Coefficient** – коэффициент пересчета значения регистра в градусы. Коэффициент должен быть указан в С°/бит.

Параметры должны быть указаны в следующем порядке: address,register,coefficient.

Для того чтобы отключить датчик, укажите его адрес равным FF или 00.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv MODBUSTEMP1=F7,0201,0.1:F7,0202,0.1,:F6,0201,0.1:FF,0,0;
```

- команда через сервер:

```
MODBUSTEMP1=F7,0201,0.1:F7,0202,0.1,:F6,0201,0.1:FF,0,0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #MODBUSTEMP1=F7,0201,0.1:F7,0202,0.1,:F6,0201,0.1:FF,0,0;
```

- на команду через сервер:

```
MODBUSTEMP1=F7,0201,0.1:F7,0202,0.1,:F6,0201,0.1:FF,0,0;
```

К прибору с серийным номером 52500 подключены три датчика температуры MODBUS:

Датчик температуры 1: адрес – F7, температура считывается с регистра 0201, коэффициент пересчета – 0.1C/бит.

Датчик температуры 2: адрес – F7, температура считывается с регистра 0202, коэффициент пересчета – 0.1C/бит.

Датчик температуры 3: адрес – F6, температура считывается с регистра 0201, коэффициент пересчета 0.1 C/бит.

Датчик температуры 4 отключен.

MODBUSID – подключение АвтоГРАФ-CR

Команда	MODBUSID
Описание	Подключение устройства «АвтоГРАФ-CR».
Запрос параметра	GMODBUSID
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.61 и 11.32 (AGXL) и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить работу устройства «АвтоГРАФ-CR» производства ООО ТехноКом, подключаемого к прибору по интерфейсу RS-485 (MODBUS).

Формат команды:

```
password MODBUSID=address;
```

параметры:

- **address** – адрес картридера на шине RS-485 (MODBUS). Адрес необходимо указывать в формате HEX, от 1 до FE. Адрес 0 или FF отключает считывание данных с устройства АвтоГРАФ-CR.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv MODBUSID=FE;
```

- команда через сервер:

```
MODBUSID=FE;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #MODBUSID=FE;
```

- на команду через сервер:

```
MODBUSID=FE;
```

К шине RS-485 (MODBUS) прибора с серийным номером 52500 по адресу FE подключается устройство «Card Reader».

MODBUSFORMAT – формат данных MODBUS

Команда	MODBUSFORMAT
Описание	Формат данных шины RS485-MODBUS
Запрос параметра	GMODBUSFORMAT
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии AGXL-11.44 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить в приборе «АвтоГРАФ-GSM» формат данных шины RS485 – MODBUS. Формат, заданный в контроллере, должен совпадать с форматом, указанным в устройстве, который подключается к прибору «АвтоГРАФ-GSM» по интерфейсу MODBUS.

Формат команды:

```
password MODBUSFORMAT=format;
```

параметры:

- **format** – формат данных MODBUS:
 - 0 – 8-N-1: 8 бит данных, без контроля четности, 1 стоповый бит.
 - 1 – 8-N-2: 8 бит данных, без контроля четности, 2 стоповых бита.
 - 2 – 8-O-1: 8 бит данных, контроль нечетности, 1 стоповый бит.
 - 3 – 8-E-1: 8 бит данных, контроль четности. 1 стоповый бит.

Пример команды:

- SMS команда:


```
1234zxcv MODBUSFORMAT=3;
```

- команда через сервер:

```
MODBUSFORMAT=3;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:


```
52500 () #MODBUSFORMAT=3;
```

- на команду через сервер:

```
MODBUSFORMAT=3;
```

В приборе с серийным номером 52500 настроен следующий формат RS485 – MODBUS: 3 – 8-E-1 (8 бит данных, с контролем паритета по четности, 1 стоповый бит).

MODBUSLSA – датчики уровня MODBUS

Команда	MODBUSLSA
Описание	Настройка датчиков уровня MODBUS
Запрос параметра	GMODBUSLSA
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии AGXL-11.44 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить параметры работы датчиков уровня, подключаемых к прибору «АвтоГРАФ-GSM» по шине MODBUS.

Формат команды:

```
password MODBUSLSA=addr1:reg1,addr2:reg2,addr3:reg3,addr4:reg4,
addr5:reg5,addr6:reg6,addr7:reg7,addr8,reg8;
```

параметры:

- **addr** – адрес контроллера на шине MODBUS, к которому подключен настраиваемый датчик уровня. К прибору «АвтоГРАФ» могут быть подключены до 8 датчиков уровня.
- **reg** – регистр контроллера, с которого необходимо считывать показания настраиваемого датчика.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv MODBUSLSA=FE,0506:FE,0508:FF,FFFF:FF,FFFF:FF,FFFF:FF,
FFFF:FF,FFFF:FF,FFFF;
```

- команда через сервер:

```
MODBUSLSA=FE,0506:FE,0508:FF,FFFF:FF,FFFF:FF,FFFF:FF,FFFF:FF,FFFF
:FF,FFFF;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #MODBUSLSA=FE,0506:FE,0508:FF,FFFF:FF,FFFF:FF,FFFF:FF,
FFFF:FF,FFFF:FF,FFFF;
```

- на команду через сервер:

```
MODBUSLSA=FE,0506:FE,0508:FF,FFFF:FF,FFFF:FF,FFFF:FF,FFFF:FF,FFFF
:FF,FFFF;
```

Прибор с серийным номером 52500 настроен на работу с двумя датчиками уровня, подключенными к контроллеру с адресом FE на шине MODBUS. Показания первого датчика хранятся в регистре 0506 контроллера, второго – в регистре 0508.

MODBUSLSAPERIOD – период записи датчиков уровня (MODBUS)

Команда	MODBUSLSAPERIOD
Описание	Настройка периода записи датчиков уровня MODBUS
Запрос параметра	GMODBUSLSAPERIOD
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии AGXL-11.44 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить период записи показаний датчиков уровня, подключенных к прибору «АвтоГРАФ-GSM» по шине MODBUS.

Формат команды:

```
password MODBUSLSAPERIOD=period;
```

параметры:

- **period** – период записи показаний датчиков уровня MODBUS, в секундах. Максимальное значение – 43200 секунд (12 часов).

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv MODBUSLSAPERIOD=120;
```

- команда через сервер:

```
MODBUSLSAPERIOD=120;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #MODBUSLSAPERIOD=120;
```

- на команду через сервер:

```
MODBUSLSAPERIOD=120;
```

Период записи показаний датчиков уровня MODBUS в приборе с серийным номером 52500 установлен равным 120 секундам.

MODBUSSENCONF – произвольные параметры MODBUS

Команда	MODBUSSENCONF
Описание	Настройка произвольных параметров MODBUS.
Запрос параметра	GMODBUSSENCONF
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии AGXL-11.44 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить произвольные датчики, подключаемые к шине MODBUS прибора «АвтоГРАФ-GSM».

Формат команды:

```
password MODBUSSENCONF=addr1,reg1,byte1,sens1:addr2,reg2,byte2,
sens2:addr3,reg3,byte3,sens3:addr4,reg4,byte4,sens4:addr5,reg5,
byte5,sens5:addr6,reg7,byte7,sens7:addr8,reg8,byte8,sens8: addr9,
reg9,byte9,sens9:addr10,reg10,byte10,sens10:addr11,reg11,byte11,
sens11:addr12,reg12,byte12,sens12:addr13,reg13,byte13,sens13:addr14
,reg14,byte14,sens14:addr15,reg15,byte15,sens15:addr16,reg16,byte16
,sens16;
```

параметры:

- **addr** – адрес контроллера, к которому подключен настраиваемый датчик, на шине MODBUS. Адрес следует указывать в формате HEX. Укажите значение – FF, датчик не используется.
- **reg** – адрес регистра контроллера, с которого прибор «АвтоГРАФ-GSM» считывает показания настраиваемого датчика. Адрес следует задавать в формате HEX.
- **byte** – количество байт данных, считываемых прибором «АвтоГРАФ-GSM» с шины MODBUS: 2 или 4. Один регистр занимает 2 байта, т.е. прибор может считать показания или одного регистра или одновременно двух.
- **sens** – уровень адаптива, в отчетах АЦП. При изменении показаний датчика на указанный порог адаптива или более, прибор сделает внеочередную запись показаний.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv MODBUSSENCONF=F8,0203,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,
2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,102
4:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:
FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:
FF,FFFF,2,1024;
```

- команда через сервер:

```
MODBUSSENCONF=F8,0203,2,1024:F8,0204,2,512:FF,FFFF,2,1024:
FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:
FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:
FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:
FF,FFFF,2,1024;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500()#MODBUSSENCONF=F8,0203,2,1024:F8,0204,2,512:FF,FFFF,2,1024
:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:
FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:
FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:
FF,FFFF,2,1024;
```

- на команду через сервер:

```
MODBUSSENCONF=F8,0203,2,1024:F8,0204,2,512:FF,FFFF,2,1024:
FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:
FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:
FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:FF,FFFF,2,1024:
FF,FFFF,2,1024;
```

В приборе с серийным номером 52500 настроен один дополнительный датчик MODBUS: датчик подключен к контроллеру с адресом F8 на шине MODBUS, показания датчика записываются в регистр 0203 контроллера. Прибор АвтоГРАФ-GSM считывает 2 байта данных за период записи, внеочередная запись показаний не ведется.

MODBUSSENPERIOD – период записи дополнительных параметров MODBUS

Команда	MODBUSSENPERIOD
Описание	Настройка периода записи показаний дополнительных датчиков MODBUS
Запрос параметра	GMODBUSSENPERIOD
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 11.44 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить период записи показаний дополнительных датчиков, подключенных к прибору АвтоГРАФ-GSM по шине MODBUS.

Формат команды:

```
password MODBUSSENPERIOD=period;
```

параметры:

- **period** – период записи фотоснимков, в секундах.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv MODBUSSENPERIOD=120;
```

- команда через сервер:

```
MODBUSSENPERIOD=120;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #MODBUSSENPERIOD=120;
```

- на команду через сервер:

```
MODBUSSENPERIOD=120;
```

В приборе с серийным номером 52500 период записи дополнительных параметров MODBUS установлен равным 120 секундам.

CAMERASET – настройка адреса камеры

Команда	CAMERASET
Описание	Настройка адреса подключенной камеры
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 11.49 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет назначить адрес камере, подключенной к прибору. Во время отправки команды только 1 камера должна быть подключена к шине RS-485-2 прибора «АвтоГРАФ-GSM». Если на линии более одной камеры, то ни одной из них не будет присвоен адрес.

Формат команды:

```
password CAMERASET=address;
```

параметры:

- **address** – адрес подключенной камеры от 1 до 16. Адреса подключенных камер не должны совпадать.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv CAMERASET=1;
```
- команда через сервер:

```
CAMERASET=1;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #CAMERASET=1;
```
- на команду через сервер:

```
CAMERASET=1;
```

Камере, подключенной к прибору с серийным номером 52500, присвоен адрес 1.

CAMERACONFIG – настройка фотокамер

Команда	CAMERACONFIG
Описание	Настройка параметров фотокамер
Запрос параметра	GCAMERACONFIG
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 11.49 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить параметры фотокамер, подключенных к прибору «АвтоГРАФ-GSM».

Формат команды:

```
password CAMERACONFIG=period1,srv1,flags1:period2,srv2,flags2:...
period16,srv16,flags16;
```

параметры:

- **period1 (2...16)** – период записи фотоснимков с камеры 1 (2...16), в секундах.
- **srv1 (2...16)** – передавать снимок на сервер:
 0 – по запросу.
 1 – сразу после записи.
- **flag1 (2...16)** – запись снимков по событиям. Данное поле задается в HEX формате. Для удобства рекомендуется заполнить параметры команды в программе GSMConf и скопировать команду с нужными настройками из программы.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv CAMERACONFIG=120,1,0000A001:300,0,00000000;
```

- команда через сервер:

```
CAMERACONFIG=120,1,0000A001:300,0,00000000;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #CAMERACONFIG=120,1,0000A001:300,0,00000000;
```

- на команду через сервер:

```
CAMERACONFIG=120,1,0000A001:300,0,00000000;
```

В приборе с серийным номером 52500 настроены 2 камеры. Камера 1 имеет следующие настройки: период записи снимков 120 секунд, дополнительная запись с камеры делается при сработке входа 1, детекции ударов по прибору и при остановке ТС, снимки передаются на сервер сразу после записи. Камера 2 имеет следующие настройки: период записи снимков 300 секунд, дополнительная запись снимков не делается, снимки передаются на сервер по запросу.

RS232MOD – режим работы интерфейса

Команда	RS232MOD
Описание	Режим работы интерфейса RS-232.
Запрос параметра	GRS232MOD
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 11.31 (AGXL) и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет выбрать режим работы интерфейса RS-232 для обновленных приборов АвтоГРАФ-GSM+.

Формат команды:

```
password RS232MOD=mode;
```

параметры:

- **mode** – режим работы интерфейса RS-232:
0 – прибор настроен на работу с устройством «АвтоГРАФ-Навигатор» по интерфейсу RS-232. Данный режим является настройкой по умолчанию.
1 – прибор настроен на работу с устройством CAN-LOG по интерфейсу RS-232.
2 – прибор настроен на работу с внешним GPS/ГЛОНАСС приемником, передающим данные в протоколе NMEA 0183 по интерфейсу RS-232.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv RS232MOD=0;
```

- команда через сервер:

```
RS232MOD=0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #RS232MOD=0;
```
- на команду через сервер:

```
RS232MOD=0;
```

Прибор с серийным номером 52500 настроен на работу с информационным дисплеем «АвтоГРАФ-Навигатор» по интерфейсу RS-232.

RS232SPEED – скорость работы интерфейса

Команда	RS232SPEED
Описание	Скорость работы интерфейса RS-232.
Запрос параметра	GRS232SPEED
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 11.31 (AGXL) и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить скорость работы интерфейса RS-232.

Формат команды:

```
password RS232SPEED=speed;
```

параметры:

- **speed** – скорость работы интерфейса RS-232, в бит/с.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv RS232SPEED=115200;
```

- команда через сервер:

```
RS232SPEED=115200;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #RS232SPEED=115200;
```

- на команду через сервер:

```
RS232SPEED=115200;
```

В приборе с серийным номером 52500 скорость работы интерфейса RS-232 установлена равной 115200бит/с.

CANCOMMON – идентификаторы записей с шины

Команда	CANCOMMON
Описание	Идентификаторы записей CAN шины.
Запрос параметра	GCANCOMMON
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.3 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить идентификаторы записей CAN шины в HEX-формате: скорость автомобиля, педаль акселератора, расход топлива, пробег до следующего ТО, температура двигателя, моточасы, пробег автомобиля, обороты двигателя.

Формат команды:

```
password CANCOMMON=param1,param2,param3,param4,param5,param6,
param7,param8;
```

параметры:

- **param1...param8** – идентификаторы записей CAN шины. Последовательность установки записей произвольная. Необходимо заполнить все восемь полей команды. Пустые поля заполнять: FFFFFFFF или 00000000.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv CANCOMMON=FFFFFFFF,FFFFFFFF,18FEFC27,FFFFFFFF,FFFFFFFF,
FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF;
```

- команда через сервер:

```
CANCOMMON=FFFFFFFF,FFFFFFFF,18FEFC27,FFFFFFFF,FFFFFFFF,
FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #CANCOMMON=FFFFFFFF,FFFFFFFF,18FEFC27,FFFFFFFF,FFFFFFFF,
FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF;
```

- на команду через сервер:

```
CANCOMMON=FFFFFFFF,FFFFFFFF,18FEFC27,FFFFFFFF,FFFFFFFF,
FFFFFFFF,FFFFFFFF;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлен один из адресов CAN шины – 18FEFC27.

CANFUEL – идентификаторы записей уровня топлива с шины

Команда	CANFUEL
Описание	Идентификаторы записей уровней топлива CAN шины.
Запрос параметра	GCANFUEL
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.3 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить шесть идентификаторов записей уровня топлива CAN шины в HEX-формате: Бак1-Бак6.

Формат команды:

```
password CANFUEL=param1,param2,param3,param4,param5,param6;
```

параметры:

- **param1...param6** – идентификаторы записей уровней топлива в баках 1..6, соответственно. Идентификаторы необходимо указывать в HEX-формате. Необходимо заполнять все шесть полей. Пустые поля заполнять: FFFFFFFF и 0.

Пример команды:

- SMS команда:

```
123zxcv CANFUEL=FFFFFFFF,0CFEFCC9,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF;
```

- команда через сервер:

```
CANFUEL=FFFFFFFF,0CFEFCC9,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #CANFUEL=FFFFFFFF,0CFEFCC9,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF;
```

- на команду через сервер:

```
CANFUEL=FFFFFFFF,0CFEFCC9,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлен один из адресов данных CAN шины по уровню топливу 0CFEFCC9.

CANNEW – идентификаторы записей с шины

Команда	CANNEW
Описание	Идентификаторы записей CAN
Запрос параметра	GCANNEW
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.70 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить новые (дополнительные) идентификаторы записей CAN.

Формат команды:

```
password CANNEW=param1,param2,param3,param4,param5;
```

параметры:

- **param1...param5** – идентификаторы новых (дополнительных) записей CAN шины. Последовательность установки записей произвольная. Необходимо заполнить все восемь полей команды. Пустые поля заполнять: FFFFFFFF или 00000000.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv CANNEW=0CC5ECC4,00000000,00000000,00000000,00000000;
```

- команда через сервер:

```
CANNEW=0CC5ECC4,00000000,00000000,00000000,00000000;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #CANNEW=0CC5ECC4,00000000,00000000,00000000,00000000;
```

- на команду через сервер:

```
CANNEW=0CC5ECC4,00000000,00000000,00000000,00000000;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлен один дополнительный адрес данных с шины CAN – 0CC5ECC4.

CANECONOMY – идентификатор записи мгновенного расхода топлива

Команда	CANECONOMY
Описание	Идентификатор CAN мгновенного расхода топлива.
Запрос параметра	GCANECONOMY
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.65 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить идентификатор CAN мгновенного расхода топлива.

Формат команды:

```
password CANECONOMY=id;
```

параметры:

- **id** – идентификатор CAN мгновенного расхода топлива. Пустое поле заполнять символом FFFFFFFF;

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv CANECONOMY=18FEF201;
```

- команда через сервер:

```
CANECONOMY=18FEF201;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #CANECONOMY=18FEF201;
```

- команда через сервер:

```
CANECONOMY=18FEF201;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлен идентификатор мгновенного расхода топлива – 18FEF201.

CANALL – запись всех возможных данных с шины

Команда	CANALL
Описание	Запись всех возможных данных с шины CAN
Запрос параметра	GCANALL
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.90 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет включить запись всех возможных данных с шины CAN.

Формат команды:

```
password CANALL=status;
```

параметры:

- **status** – запись всех возможных данных с шины CAN:
 0 – отключить запись всех возможных данных CAN, данные будут записываться только с указанных идентификаторов;
 1 – включить запись всех возможных данных CAN.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv CANALL=0;
```
- команда через сервер:

```
CANALL=0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #CANALL=0;
```
- на команду через сервер:

```
CANALL=0;
```

В приборе с серийным номером 52500 отключена запись всех возможных данных с шины CAN.

CANACTIVE – активный режим CAN

Команда	CANACTIVE
Описание	Активный режим CAN.
Запрос параметра	GCANACTIVE
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.70 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить активный режим CAN. В этом режиме прибор постоянно запрашивает данные из шины.

Формат команды:

```
password CANACTIVE=status;
```

параметры:

- **status** – активный режим CAN:
1 – включить активный режим CAN;
0 – отключить активный режим CAN.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv CANACTIVE=0;
```
- команда через сервер:

```
CANACTIVE=0;
```

Пример ответа:

- на SMS на команду:

```
52500 () #CANACTIVE=0;
```
- на команду через сервер:

```
CANACTIVE=0;
```

В приборе с серийным номером 52500 отключен активный режим CAN.



Внимание!

При включении активного режима CAN прибор не только принимает данные с шин, но и передает в нее сообщения. Рекомендуется отключать режим, если нет необходимости его использовать.

CANPERIOD – период записи данных с шины

Команда	CANPERIOD
Описание	Период записи данных с шины CAN.
Запрос параметра	GCANPERIOD
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.3 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить период записи данных с шины CAN.

Формат команды:

```
password CANPERIOD=period;
```

параметры:

- **period** – период записи данных с CAN шины. Диапазон возможных значений от 30 до 3600 секунд, 0 – не писать данные с шины.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv CANPERIOD=60;
```

- команда через сервер:

```
CANPERIOD=60;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #CANPERIOD=60;
```

- на команду через сервер:

```
CANPERIOD=60;
```

В приборе с серийным номером 52500 период записи данных с шины CAN установлен равным 60 секундам.

RPMFILTER – фильтрация оборотов CAN

Команда	RPMFILTER
Описание	Фильтрация оборотов CAN.
Запрос параметра	GRPMFILTER
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.6 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить третий цифровой вход для фильтрации оборотов CAN.

Формат команды:

```
password RPMFILTER=param;
```

параметры:

- **param** – фильтрация оборотов CAN:
3 – использовать третий цифровой вход для фильтрации оборотов CAN;
0 – не использовать.

Пример команды:

- SMS команда:
`1234zxcv RPMFILTER=3;`
- команда через сервер:
`RPMFILTER=3;`

Пример ответа:

- на SMS команду:
`52500 () #RPMFILTER=3;`
- на команду через сервер:
`RPMFILTER=3;`

В приборе с серийным номером 52500 третий цифровой вход настроен для фильтрации оборотов CAN.

CANADD – идентификаторы дополнительных записей

Команда	CANADD
Описание	Дополнительные идентификаторы записей CAN шины.
Запрос параметра	GCANADD
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.3 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить четыре дополнительных идентификатора записей CAN шины в HEX-формате.

Формат команды:

```
password CANADD=param1,shift1,param2,shift2,param3,shift3,param4,shift4;
```

параметры:

- **param1...param4** – идентификаторы дополнительных записей CAN шины в HEX-формате. Необходимо заполнять все 4 поля. Последовательность установки записей произвольная. Пустые поля заполнять FFFFFFFF или 0;
- **shift1...shift4** – смещение в байтах.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv CANADD=0CC5EFF5,1,FFFFFFFF,0,FFFFFFFF,0,FFFFFFFF,0;
```

- команда через сервер:

```
CANADD=0CC5EFF5,1,FFFFFFFF,0,FFFFFFFF,0,FFFFFFFF,0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500() #CANADD=CANADD=0CC5EFF5,1,FFFFFFFF,0,FFFFFFFF,0,FFFFFFFF,0;  
0;
```

- на команду через сервер:

```
CANADD=0CC5EFF5,1,FFFFFFFF,0,FFFFFFFF,0,FFFFFFFF,0;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлен один дополнительный адрес CAN шины 0CC5EFF5 со сдвигом в один байт.

CANWEIGHT – идентификаторы сообщений о весе на оси

Команда	CANWEIGHT
Описание	Идентификаторы сообщений о весе на оси.
Запрос параметра	GCANWEIGHT
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.3 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет установить десять идентификаторов сообщений о весе на оси в HEX-формате.

Формат команды:

```
password CANWEIGHT=param1,param2,param3,param4,param5,param6,
para,7,param8,param9,param10;
```

параметры:

- **param1...param10** – идентификаторы сообщений о весе на ось в HEX-формате. Последовательность установки идентификатор произвольная. Необходимо заполнять все десять полей, пустые поля заполнять FFFFFFFF или 0.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv CANWEIGHT=20FFFC3C,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF,
FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF;
```

- команда через сервер:

```
CANWEIGHT=20FFFC3C,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF,
FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #CANWEIGHT=20FFFC3C,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF,
FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF;
```

- на команду через сервер:

```
CANWEIGHT=20FFFC3C,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF,
FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFFFF;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлен один из идентификаторов данных о весе на ось – 20FFFC3C.

GCANDM2 – запрос пассивных ошибок

Команда	GCANDM2
Описание	Запрос пассивных ошибок (DM2) с шины CAN.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.70 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда передает в шину CAN запрос пассивных ошибок (DM2). Считанные ошибки, если они есть, должны появиться в записях прибора.

Формат команды:

```
password GCANDM2;
```

Формат ответа:

```
CANDM2=answer;
```

параметры:

- **answer** – ответ на запрос:
OK – запрос успешно отправлен;
ERROR – ошибка отправки данных в шину CAN;
NO_CAN – прибор не оснащен шиной CAN.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv GCANDM2;
```
- команда через сервер:

```
GCANDM2;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #CANDM2=OK;
```
- на команду через сервер:

```
CANDM2=OK;
```

Прибору с серийным номером 52500 успешно отправлен запрос DM2. Данные об ошибках появятся в записях устройства.

GVIN – запрос VIN

Команда	GVIN
Описание	Запрос VIN с шины CAN.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.70 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда запрашивает VIN код (Vehicle Identification Number) с шины CAN. При удачном запросе в ответ вернется VIN транспортного средства.

Формат команды:

```
password GVIN;
```

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv GVIN;
```

- команда через сервер:

```
GVIN;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #VIN=1234567890;
```

- на команду через сервер:

```
VIN=1234567890;
```

VIN транспортного средства, на котором установлен прибор с серийным номером 52500 – 1234567890.

GVCH – запрос BCX

Команда	GVCH
Описание	Запрос BCX с шины CAN
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.70 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет запрашивать BCX двигателя с шины CAN.

Формат команды:

```
password GVCH;
```

Формат ответа:

```
GVCH=answer;
```

- **answer** – ответ на запрос BCX двигателя:
OK – запрос успешно прошел. Параметры должны появиться в записях прибора;
ERROR – запрос не прошел, ошибка отправки;
NO_CAN – прибор не оснащен шиной CAN.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv GVCH;
```
- команда через сервер:

```
GVCH;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #VCH=OK;
```
- на команду через сервер:

```
VCH=OK;
```

Запрос BCX ушел на шину, BCX появится в записях прибора (серийный номер 52500).

GCIN – запрос номера двигателя

Команда	GCIN
Описание	Запрос номера двигателя с шины CAN.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.70 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет запросить номер двигателя транспортного средства с шины CAN.

Формат команды:

```
password GCIN;
```

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv GCIN;
```

- команда через сервер:

```
GCIN;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #CIN=84657143;
```

- на команду через сервер:

```
CIN=84657143;
```

Номер двигателя транспортного средства, на котором установлен прибор с серийным номером 52500 – 84657143.

GCANFF – запрос Freeze Frame

Команда	GCANFF
Описание	Запрос Freeze Frame.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.70 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет запросить Freeze Frame с шины CAN.

Формат команды:

```
password GCANFF;
```

Формат ответа:

```
CANFF=answer;
```

- **answer** – ответ на запрос Freeze Frame:

OK – запрос успешно прошел. Параметры должны появиться в записях прибора;

ERROR – запрос не прошел, ошибка отправки;

NO_CAN – прибор не оснащен шиной CAN.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv GCANFF;
```

- команда через сервер:

```
GCANFF;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #CANFF=OK;
```

- на команду через сервер:

```
CANFF=OK;
```

Прибору с серийным номеру 52500 запрос Freeze Frame успешно отправлен. Параметр появится в записях прибора.

CANNOVA – расширения CAN

Команда	CANNOVA
Описание	Расширения CAN.
Запрос параметра	GCANNOVA
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 9.90 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить расширенные возможности CAN. Идентификаторы следует указывать в формате HEX.

Формат команды:

```
password CANNOVA=id1,id2,id3,id4,id5;
```

параметры:

- **id1** – идентификатор ISOBUS;
- **id2** – уровень AdBlue;
- **id3** – давление в шинах;
- **id4** – данные тахографа (доступно для контроллеров с микропрограммой версии AGXL-11.44-beta1 и выше);
- **id5** – параметр зарезервирован.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv CANNOVA=18FEE500,00000000,20FFFC3B,00000000,00000000;
```

- команда через сервер:

```
CANNOVA=18FEE500,00000000,20FFFC3B,00000000,00000000;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #CANNOVA=18FEE500,00000000,20FFFC3B,00000000,00000000;
```

- на команду через сервер:

```
CANNOVA=18FEE500,00000000,20FFFC3B,00000000,00000000;
```

В приборе с серийным номером 52500 настроены идентификаторы записей ISOBUS и давления в шинах.

TUNECAN – настройка протокола CAN

Команда	TUNECAN
Описание	Настройка протокола CAN.
Запрос параметра	GTUNECAN
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.30 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет включить настройку протокола CAN.

Формат команды:

```
password TUNECAN=status;
```

параметры:

- **status** – настройка протокола CAN. По умолчанию используется протокол J1939.
1 – включить настройку протокола CAN;
0 – отключить настройку протокола CAN, использовать простую настройку CAN;

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv TUNECAN=1;
```

- команда через сервер:

```
TUNECAN=1;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #TUNECAN=1;
```

- на команду через сервер:

```
TUNECAN=1;
```

В приборе с серийным номером 52500 включена настройка протокола CAN.

CANSPEED – скорость работы шины

Команда	CANSPEED
Описание	Настройка скорости работы шины CAN.
Запрос параметра	GCANSPEED
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.30 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить работу шины CAN.

Формат команды:

```
password CANSPEED=speed;
```

параметры:

- **speed** – скорость работы интерфейса CAN в кбит/с:

100;
125;
250;
500;
1000.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv CANSPEED=250;
```

- команда через сервер:

```
CANSPEED=250;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #CANSPEED=250;
```

- на команду через сервер:

```
CANSPEED=250;
```

В приборе с серийным номером 52500 скорость работы шины CAN установлена равной 250 кбит/с.

CANTUNEMAIN – настройка протокола CAN - основное

Команда	CANTUNEMAIN
Описание	Настройка протокола CAN – основное.
Запрос параметра	GCANTUNEMAIN
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.30 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команды позволяет настроить основные записи с шины CAN.

Формат команды:

```
password CANTUNEMAIN=data1:data2:data3:data4:data5:data6:data7:
data8:data9:data10;
```

параметры:

- **data1** – расход топлива, в литрах;
- **data2** – моточасы, в часах;
- **data3** – обороты двигателя, в rpm ;
- **data4** – температура охлаждающей жидкости, в °C;
- **data5** – температура масла, в °C;
- **data6** – общий пробег, в метрах;
- **data7** – уровень топлива, в %;
- **data8** – уровень AdBlue, в %;
- **data9** – дополнительная запись уровня, в %;
- **data10** – дополнительная запись уровня, в %.

Для каждой записи, в указанной ниже последовательности, настраиваются:

- **идентификатор записи;**
- **маска;**
- **стартовый бит данных;**
- **размерность данных;**
- **начальное нулевое значение.**

Пустые поля идентификатора и маски следует заполнять символами FFFFFFFF или 0, пустые поля остальных параметров следует заполнять символом 0.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv CANTUNEMAIN=18FEE900,FFFFFFFF,0,0.5,0:18FEE500,FFFFFFFF,
0,0.05,0:0,0,0,0:18FEE00,FF,24,0.004,0:0,0,0,0:0,0,0,0:0,
0,0,0:0,0,0,0:0,0,0,0:0,0,0,0;
```

- команда через сервер:

```
CANTUNEMAIN=18FEE900,FFFFFFFF,0,0.5,0:18FEE500,FFFFFFFF,0,0.05,0:
0,0,0,0,0:18FEE00,FF,24,0.004,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0,0:0,
0,0,0,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0,0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500()#CANTUNEMAIN=18FEE900,FFFFFFFF,0,0.5,0:18FEE500,FFFFFFFF,
0,0.05,0:0,0,0,0,0:18FEE00,FF,24,0.004,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0,0:0,
0,0,0,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0,0;
```

- на команду через сервер:

```
CANTUNEMAIN=18FEE900,FFFFFFFF,0,0.5,0:18FEE500,FFFFFFFF,0,0.05,0:
0,0,0,0,0:18FEE00,FF,24,0.004,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0:0,
0,0,0,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0,0;
```

В приборе с серийным номером 52500 настроены следующие записи CAN:

- данные о расходе топлива:

идентификатор - 18FEE900;
 маска – FFFFFFFF;
 стартовый бит – 0;
 размерность – 0.5;
 начальное значение – 0.

- данные о моточасах:

идентификатор – 18FEE500;
 маска – FFFFFFFF;
 стартовый бит – 0;
 размерность – 0.05;
 начальное значение – 0.

- данные об оборотах двигателя – не настроены;

- температура охлаждающей жидкости:

идентификатор – 18FEE00;
 маска – FF;
 стартовый бит – 24;
 размерность – 0.004;
 начальное значение – 0.

- температура масла – не настроена;
- общий пробег – не настроен;
- уровень топлива – не настроен;

- уровень AdBlue – не настроен;
- дополнительная запись уровня 1 – не настроена;
- дополнительная запись уровня 2 – не настроена;

CANTUNECOMMON – настройка протокола CAN – общие

Команда	CANTUNECOMMON
Описание	Настройка протокола CAN – общие.
Запрос параметра	GCANTUNECOMMON
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.30 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить общие записи с шины CAN.

Формат команды:

```
password CANTUNECOMMON=data1:data2:data3:data4:data5:data6:data7:
data8:data9:data10:
```

параметры:

- **data1** – скорость круиз-контроля, в км/ч;
- **data2** – педаль акселератора, в %;
- **data3** – нагрузка двигателя (Engine load), в %;
- **data4** – мгновенный расход, в л/ч;
- **data5** – дроссель, в %;
- **data6** – давление воздуха, в Па;
- **data7** – температура топлива, в °C;
- **data8** – температура наддува, в °C;
- **data9** – абсолютное давление наддува, в Па;
- **data10** – давление масла, в Па.

Для каждой записи, в указанной ниже последовательности, настраиваются:

- идентификатор записи;
- маска;
- стартовый бит данных;
- размерность данных;
- начальное нулевое значение.

Пустые поля идентификатора и маски следует заполнять символами FFFFFFFF или 0, пустые поля остальных параметров следует заполнять символом 0.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv CANTUNECOMMON=18FEF100,FF,40,1,0:CF00300,FF,8,0.4,0:
CF00300,FF,16,0.4,0:0,0,0,0:0,0,0,0:0,0,0,0:0,0,0,0:0,0,0,0:0,0
,0,0:0,0,0,0:18FEEF00,FF,24,4,0;
```

- команда через сервер:

```
CANTUNECOMMON=18FEF100,FF,40,1,0:CF00300,FF,8,0.4,0:CF00300,FF,16,0.4,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0,0:0:18FEEF00,FF,24,4,0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500()#CANTUNECOMMON=18FEF100,FF,40,1,0:CF00300,FF,8,0.4,0:CF00300,FF,16,0.4,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0,0:0:18FEEF00,FF,24,4,0;
```

- на команду через сервер:

```
CANTUNECOMMON=18FEF100,FF,40,1,0:CF00300,FF,8,0.4,0:CF00300,FF,16,0.4,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0,0:0,0,0,0,0:0:18FEEF00,FF,24,4,0;
```

В приборе с серийным номером 52500 настроены следующие записи CAN:

- данные о скорости круиз-контроля:

идентификатор – 18FEF100;

маска – FF;

стартовый бит – 40;

размерность – 1;

начальное значение – 0.

- состояние педали акселератора:

идентификатор – CF00300;

маска – FF;

стартовый бит – 8;

размерность – 0.4;

начальное значение – 0.

- данные нагрузки двигателя (Engine load):

идентификатор – CF00300;

маска – FF;

стартовый бит – 16;

размерность – 0.4;

начальное значение – 0.

- мгновенный расход – не настроен;
- дроссель – не настроен;
- давление воздуха – не настроено;

- температура топлива – не настроена;
- температура наддува – не настроена;
- абсолютное давление наддува – не настроено;
- давление масла – не настроено;

CANTUNEBOOL – настройка протокола CAN – дискретные параметры

Команда	CANTUNEBOOL
Описание	Настройка протокола – дискретные параметры.
Запрос параметра	GCANTUNEBOOL
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.30 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить дискретные записи с шины CAN.

Формат команды:

```
password CANTUNEBOOL=data1:data2:data3:data4:data5:data6:data7:
data8:data9:data10:data11:data12:data13:data14:data15:data16;
```

параметры:

- **data1** – круиз-контроль;
- **data2** – тормоз;
- **data3** – сцепление;
- **data4** – стояночный тормоз;
- **data5** – прочий дискретный параметр 1;
- **data6** – прочий дискретный параметр 2;
- **data7** – прочий дискретный параметр 3;
- **data8** – прочий дискретный параметр 4;
- **data9** – прочий дискретный параметр 5;
- **data10** – прочий дискретный параметр 6;
- **data11** – прочий дискретный параметр 7;
- **data12** – прочий дискретный параметр 8;
- **data13** – kickdown;
- **data14** – холостой ход;
- **data 15** – прочий дискретный параметр 9;
- **data16** – прочий дискретный параметр 10.

Для каждой записи, в указанной ниже последовательности, настраиваются:

- **идентификатор записи;**
- **маска;**
- **стартовый бит данных.**

Пустые поля идентификатора и маски следует заполнять символами FFFFFFFF или 0, пустые поля остальных параметров следует заполнять символом 0.

```
1234zxcv CANTUNEBOOL=18FEF111,FF,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:
0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0;
```

- ```
CANTUNEBOOL=18FEF111,FF,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,
0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0;
```

```
52500()#CANTUNEBOOL=18FEF111,FF,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:
0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:
```

- ```
CANTUNEBOOL=18FEF111,FF,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,
```

- круиз-контроль:

идентификатор – 18FEF111;
маска – FF;
стартовый бит – 0.

- тормоз – не настроен;
- сцепление – не настроено;
- стояночный тормоз – не настроен;
- прочий дискретный параметр 1 – не настроен;
- прочий дискретный параметр 2 – не настроен;
- прочий дискретный параметр 3 – не настроен;
- прочий дискретный параметр 4 – не настроен;
- прочий дискретный параметр 5 – не настроен;
- прочий дискретный параметр 6 – не настроен;
- прочий дискретный параметр 7 – не настроен;
- прочий дискретный параметр 8 – не настроен;
- kickdown – не настроен;
- холостой ход – не настроен;
- прочий дискретный параметр 9 – не настроен;
- прочий дискретный параметр 10 – не настроен.

CANTUNEOTHER – настройка протокола CAN – прочие

Команда	CANTUNEOTHER
Описание	Настройка протокола – прочие.
Запрос параметра	GCANTUNEOTHER
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.30 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить прочие записи с шины CAN.

Формат команды:

```
password CANTUNEOTHER=data1:data2:data3:data4:data5:data6:data7:
data8:data9:data10;
```

параметры:

data1-data10 – прочие параметры;

Для каждого параметра, в указанной ниже последовательности, настраиваются:

- **идентификатор записи**;
- **маска**;
- **стартовый бит данных**;
- **тип записи**. Значение этого параметра должно лежать в интервале от 1 до 65524. Значения 0 и 65525 отключают запись параметра.

Пустые поля **идентификатора** и **маски** следует заполнять символами FFFFFFFF или 0, пустые поля остальных параметров следует заполнять символом 0.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv CANTUNEOTHER=18FEE111,FF,0,55:0,0,0,0:0,0,0,0:0,0,0,0:0,
0,0,0:0,0,0,0:0,0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0;
```

- команда через сервер:

```
CANTUNEOTHER=18FEE111,FF,0,55:0,0,0,0:0,0,0,0:0,0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500()#CANTUNEOTHER=18FEE111,FF,0,55:0,0,0,0:0,0,0,0:0,0,0,0:0,0,0:0,0,0:0,0,0;
```


CANIRMA – настройка системы IRMA MATRIX

Команда	CANIRMA
Описание	Настройка системы IRMA MATRIX.
Запрос параметра	GCANIRMA
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.42 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить работу системы контроля пассажиропотока IRMA MATRIX, подключаемой к интерфейсу CAN прибора.

Формат команды:

```
password CANIRMA=status:door1:door2:door3:door4:door5:door6:door7:
door8;
```

параметры:

- **status** – подключение системы IRMA по CAN:
0 – отключить систему;
1 – подключить систему к прибору.
- **door 1..8** – поля для настройки параметров дверей транспортного средства. Для каждой используемой двери (1..8) в соответствующем ей поле, в следующем порядке, через запятую необходимо указать номер дискретного входа прибора и его состояние соответствующее закрытой двери.
 - номер входа**, к которому подключен концевик, установленный на настраиваемую дверь;
 - состояние входа**, соответствующее закрытой двери.

Все поля команды должны быть заполнены. Если дверь не используется, то для нее следует указать произвольные настройки. Прибор при подключении датчиков IRMA MATRIX автоматически определяет их расположение.

Пример команды:

- SMS команда:
`1234zxcv CANIRMA=1:1,1:3,0:8,1:8,1:8,1:8,1:8,1:8,1;`

- команда через сервер:
`CANIRMA=1:1,1:3,0:8,1:8,1:8,1:8,1:8,1:8,1;`

Пример ответа:

- на SMS команду:
`52500 () #CANIRMA=1:1,1:3,0:8,1:8,1:8,1:8,1:8,1:8,1;`

- на команду через сервер:

```
CANIRMA=1:1,1:3,0:8,1:8,1:8,1:8,1:8,1:8,1;
```

К прибору с серийным номером 52500 подключены 2 датчика IRMA MATRIX. Датчики установлены на дверях 1 и 2 транспортного средства, на котором установлен настраиваемый прибор. Для остальных дверей (неиспользуемых) указаны произвольные настройки.

SUPERPASSWORD – установка / снятие защиты настроек

Команда	SUPERPASSWORD
Описание	Установка / снятие защиты настроек.
Запрос параметра	GSUPERPASSWORD
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 7.30 и выше.
Способ настройки	Команда доступна только через сервер.
Комментарий	Команда позволяет установить и снять защиту от изменения настроек прибора.

Формат команды:

```
SUPERPASSWORD=level,password:author;
```

параметры:

- **level** – уровень защиты, который требуется установить;
- **password** – пароль защиты. Если изначально в приборе не была установлена защита, то необходимо указывать новый пароль. Если защита была установлена, и необходимо ее снять или изменить уровень указывайте текущий пароль защиты настроек.
- **author** – информация о компании, установившей защиту. Параметр доступен с микропрограммы версии 10.20. В версиях ниже 10.20 команду следует использовать без этого параметра.

Пример команды:

В приборе не установлена защита. Установим защиту первого уровня с паролем qwertyui.

```
SUPERPASSWORD=1,qwertyui:000 «ТехноКом», 454008, г.Челябинск,  
ул.Партизанская,60, телефон: +7(351)225-0555, E-mail: mail@tk-  
chel.ru;
```

Пример ответа:

```
SUPERPASSWORD=1,qwertyui:000 «ТехноКом», 454008, г.Челябинск,  
ул.Партизанская,60, телефон: +7(351)225-0555, E-mail: mail@tk-  
chel.ru;
```

В приборе с серийным номером 52500 установлена защита уровня 1 (защита от изменения настроек сервера).

ENTERSPASSWORD – временное снятие защиты

Команда	ENTERSPASSWORD
Описание	Временное снятие защиты настроек.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 7.30 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет временно снять защиту с целью внесения изменения настроек. Защита восстанавливается при следующей перезагрузке (по команде RESET, раз в сутки или при переключении питания) или по команде EXITSPASSWORD (см.далее).

Формат команды:

```
password ENTERSPASSWORD=sec_password;
```

параметры:

- **sec_password** – текущий пароль защиты от изменения настроек.

Формат ответа:

- ENTERTRUE – защита успешно снята;
- ENTERFALS – ошибка снятия защиты.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv ENTERSPASSWORD=qwertyui;
```

- команда через сервер:

```
ENTERSPASSWORD=qwertyui;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #ENTERTRUE;
```
- на команду через сервер:

```
ENTERTRUE;
```

С прибора с серийным номером 52500 временно снята защита от изменения настроек.

Для восстановления защиты, после ее снятия командой ENTERSPASSWORD, отправьте команду EXITSPASSWORD:

```
password EXITSPASSWORD;
```

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv EXITSPASSWORD;
```

- команда через сервер:

```
EXITSPASSWORD;
```

PASSWORD – смена пароля прибора для доступа на сервер

Команда	PASSWORD
Описание	Смена пароля прибора для доступа на сервер.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается приборами АвтоГРАФ-GSM, начиная с серийного номера 32500 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер.
Комментарий	Команда позволяет изменить пароль, который прибор использует для доступа на сервер.

Формат команды:

```
PASSWORD=new_password;
```

параметры:

- **new_password** – новый восьмизначный пароль прибора. Пароль может содержать только буквы латинского алфавита и цифры от 0 до 9.

Пример команды:

- команда через сервер:

```
PASSWORD=asdfghjk;
```

Пример ответа:

- на команду через сервер:

```
PASSWORD=asdfghjk;
```

В приборе (с серийным номером 52500) изменен пароль для доступа на сервер.

После изменения пароля в приборе обязательно следует удалить на сервере файл password.txt, который расположен в папке с данными настраиваемого прибора. После удаления этого файла на сервере автоматически будет создан новый файл password.txt, содержащий новый пароль прибора. Если старый файл password.txt (содержащий старый пароль) не будет удален, то прибор не сможет передавать данные на сервер.

Также следует изменить старый пароль на новый в файле .atg, который расположен в папке с диспетчерским ПО «АвтоГРАФ», с которого запрашиваются данные прибора с сервера.

UNLOCK – разблокировка функций

Команда	UNLOCK
Описание	Разблокировка функций прибора.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.51 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет разблокировать указанную в параметрах команды функцию прибора «АвтоГРАФ-GSM», если он поставляется с отключенными функциями.

Формат команды:

```
password UNLOCK=param,unlock_key;
```

параметры:

- **param** – функция прибора, которую необходимо включить;
- **unlock_key** – восьмизначный пароль для разблокировки функции. Для разблокировки каждой функции необходим отдельный пароль.



Примечание:

Для получения пароля разблокировки обратитесь к производителю приборов (ООО «ТехноКом»).

Формат ответа:

```
UNLOCK=param,answer;
```

параметры:

- **param** – номер функции, которую необходимо разблокировать;
- **answer** – ответ прибора на команду разблокировки функции:
unlock_key – если пароль разблокировки совпал с заданным в приборе, то в ответ вернется этот же пароль разблокировки и функция будет включена.
FALSE – если отправленный пароль не совпал. В этом случае функция не будет разблокирована.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv UNLOCK=1,GFJKG1M3;
```

- команда через сервер:

```
UNLOCK=1,GFJKG1M3;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () UNLOCK=1, GFJKG1M3;
```

- на команду через сервер:

```
UNLOCK=1, GFJKG1M3;
```

В приборе с серийным номером 52500 разблокирована функция 1 – возможность передачи в протоколе АвтоГРАФ.

NOMOVEOUTSET – переключение выходов 1 и 2 только при остановке

Команда	NOMOVEOUTSET
Описание	Переключение выходов 1 и 2 только при остановке.
Запрос параметра	GNOMOVEOUTSET
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.7 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда разрешает переключение выходов 1 и 2 только при остановке.

Формат команды:

```
password NOMOVEOUTSET=param1,param2,param3,param4;
```

параметры:

- **param1** – включение выхода 1 только при остановке:
0 – опция выключена;
1 – опция включена.
- **param2** – выключение выхода 1 только при остановке:
0 – опция выключена;
1 – опция включена;
- **param3** – включение выхода 2 только при остановке:
0 – опция выключена;
1 – опция включена;
- **param4** – выключение выхода 2 только при остановке:
0 – опция выключена;
1 – опция включена.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv NOMOVEOUTSET=0,0,1,0;
```

- команда через сервер:

```
NOMOVEOUTSET=0,0,1,0;
```

Формат команды:

- на SMS команду:

```
52500 () #NOMOVEOUTSET=0,0,1,0;
```

- на команду через сервер:

```
NOMOVEOUTSET=0,0,1,0;
```

В приборе с серийным номером 52500 разрешено включение и выключение первого выхода в движении, включение второго выхода разрешено только при остановке, выключение второго выхода разрешено при движении, если в момент движения он был включен.

NOENDSMS – настройка отправки SMS о срабатывании входов

Команда	NOENDSMS
Описание	Настройка отправки SMS о срабатывании входов.
Запрос параметра	GNOENDSMS
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.7 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет отменить отправку SMS о срабатывании цифровых входов при наличии выбранного уровня напряжения на втором аналоговом входе.

Формат команды:

```
password NOENDSMS=param1,param2;
```

параметры:

- **param1** – не отсылать SMS о срабатывании входов при срабатывании второго аналогового входа:
0 – опция выключена, при срабатывании цифровых входов будет отсылаться SMS;
1 – опция включена, SMS о срабатывании входов отсылаться не будет, если на втором аналоговом входе будет установлен выбранный уровень.
- **param2** – уровень сигнала на втором аналоговом входе, при появлении которого передача SMS о срабатывании входов отменяется:
0 – масса (-);
1 – питание (+).

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv NOENDSMS=1,0;
```

- команда через сервер:

```
NOENDSMS=1,0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #NOENDSMS=1,0;
```
- на команду через сервер:

```
NOENDSMS=1,0;
```

В приборе с серийным номером 52500 отключена отправка SMS о срабатывании цифровых входов, если второй аналоговый вход подключен на массу (-).

TELAKN – SMS о разряде аккумулятора

Команда	TELAKN
Описание	SMS о разряде аккумулятора.
Запрос параметра	GTELAKN
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 5.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS
Комментарий	Команда позволяет установить номер телефона, на который прибор будет отсылать SMS о разряде аккумулятора (когда напряжение на аккумуляторе упадет ниже 11В).

Формат команды:

```
password TELAKN=tel_num;
```

параметры:

- **tel_num** – номер телефона, на который прибор будет отсылать SMS сообщение о разряде аккумулятора. Номер телефона следует вводить слитно с префиксом выхода на междугороднюю линию (+7 или 8).

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv TELAKN=890000000000;
```

- команда через сервер:

```
TELAKN=890000000000;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #TELAKN=890000000000;
```

- на команду через сервер:

```
TELAKN=890000000000;
```

В приборе с серийным номером 52500 настроена отправка SMS о разряде аккумулятора на номер 890000000000.

Для отключения опции отправьте следующую команду:

```
password TELAKN=;
```

SPEEDOUT – частотный выход скорости

Команда	SPEEDOUT
Описание	Включить частотный выход скорости.
Запрос параметра	GSPEEDOUT
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.11 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет включать частотный выход, пропорциональные скорости движения, 0,7 Гц на 1 км/ч.

Формат команды:

```
password SPEEDOUT=out1,out2;
```

параметры:

- **out1** – включить частотный выход скорости на первом выходе:
1 – включить;
0 – не включать.
- **out2** – включить частотный выход скорости на втором выходе:
1 – включить;
0 – не включать.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv SPEEDOUT=1,0;
```
- команда через сервер:

```
SPEEDOUT=1,0;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #SPEEDOUT=1,0;
```
- на команду через сервер:

```
SPEEDOUT=1,0;
```

В приборе с серийным номером 52500 первый выход настроен как частотный, второй выход работает в обычном режиме.

SMSFORMAT – формат координат в SMS

Команда	SMSFORMAT
Описание	Формат координат в SMS.
Запрос параметра	GSMSFORMAT
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.23 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить формат координат в SMS. Формат координат меняется во всех SMS: в ответных сообщениях на запрос координат командой GET, в сообщениях о срабатывании входов, фиксации контрольных точек и тд.

Формат команды:

```
password SMSFORMAT=link;
```

параметры:

- **link** – формат SMS. Необходимо указать ссылку на один из перечисленных сервисов, заменив широту на AGLAT, долготу – на AGLON: Google-Спутник, Google-Карты, Яндекс-Спутник, Яндекс-Карты;

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv SMSFORMAT=http://maps.yandex.ru/?text=%AGLAT%,%AGLON%&l=map;
```

- команда через сервер:

```
SMSFORMAT=http://maps.yandex.ru/?text=%AGLAT%,%AGLON%&l=map;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #SMSFORMAT=http://maps.yandex.ru/?text=%AGLAT%,%AGLON%&l=map;
```

- на команду через сервер:

```
SMSFORMAT=http://maps.yandex.ru/?text=%AGLAT%,%AGLON%&l=map;
```

В приборе с серийным номером 52500 в качестве формата SMS заданы Яндекс-Карты.

Задать формат SMS по умолчанию (формат АвтоГРАФ) можно, отправив команду `SMSFORMAT=;`

FWUPDATE – обновление микропрограммы по GPRS

Команда	FWUPDATE
Описание	Обновление микропрограммы через GPRS.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.23 и выше. Требуется наличие в приборе бутлодера версии 2.0 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет обновить микропрограмму прибора через GPRS.

Формат команды:

```
password FWUPDATE=update;
```

параметры:

- **update** – обновление микропрограммы прибора:
 2 – загружать бета версию микропрограммы;
 1 – загружать стабильную версию микропрограммы;
 0 – отменить загрузку микропрограммы.

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv FWUPDATE=1;
```

- команда через сервер:

```
FWUPDATE=1;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500 () #FWUPDATE=1;
```
- на команду через сервер:

```
FWUPDATE=1;
```



Внимание!

После обработки команды обновления микропрограммы прибор отправляет ответное сообщение. После чего начинается загрузка новой микропрограммы через GPRS. Загрузка микропрограммы может занимать до 10 минут. Не отключайте питание прибора в течение этого времени.

EXTERNPARAM – запись с внешнего источника

Команда	EXTERNPARAM
Описание	Запись данных с внешнего источника.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 10.23 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет считать данные с внешнего устройства, подключенного к прибору «АвтоГРАФ-GSM», записать их в память прибора и передать на сервер.

Формат команды:

```
password EXTERNPARAM=data_type,data;
```

параметры:

- **data_type** – тип записи
- **data** – данные для записи:

Пример команды:

- SMS команда:

```
1234zxcv EXTERNPARAM=10,250;
```

- команда через сервер:

```
EXTERNPARAM=10,250;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:

```
52500()#EXTERNPARAM=10,250;
```

- на команду через сервер:

```
EXTERNPARAM=10,250;
```

В приборе с серийным номером 52500 будет сделана дополнительная запись: число 250 будет записано в параметр 10.

SDDEBUG – запись и передача логов

Команда	SDDEBUG
Описание	Запись логов на SD-карту или eMMC.
Запрос параметра	GSDDEBUG
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 11.60 и выше.
Способ настройки	Команда доступна через сервер и SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить запись на SD-карту (для АвтоГРАФ-GSM) или eMMC (для АвтоГРАФ-GSM+ и АвтоГРАФ-GSM+WiFi), а также передачу на сервер логов устройства.

Формат команды:

```
password SDDEBUG=log,send;
```

параметры:

- **log** – тип лога:
 - 0** или **255** – не включать запись логов;
 - 1** – запись данных с шины CAN;
 - 2** – запись данных с акселерометра;
 - 3** – запись данных с ГЛОНАСС приемника (NMEA);
 - 4** – запись обмена с тахографом АТОЛ;
- **send** – передача на сервер (параметр поддерживается, начиная с микропрограммы версии 11.62):
 - 1** – передавать логи на сервер после записи;
 - 0** – не передавать логи на сервер после записи.

Пример команды:

- SMS команда:


```
1234zxcv SDDEBUG=2,1;
```

- команда через сервер:

```
SDDEBUG=2,1;
```

Пример ответа:

- на SMS команду:


```
52500 () #SDDEBUG=2,1;
```

- на команду через сервер:

```
SDDEBUG=2,1;
```

В приборе с серийным номером 52500 включена запись в память и передача на сервер логов акселерометра.

**УПРАВЛЯЮЩИЕ SMS-КОМАНДЫ
АвтоГРАФ-GSM,
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ТОЛЬКО
МИКРОПРОГРАММОЙ ВЕРСИИ 4.0**

CGET – информация о последнем изменении настроек

Команда	CGET
Описание	Запрос информации о последнем изменении настроек.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 4.0.
Способ настройки	Команда доступна через SMS.
Комментарий	Команда запрашивает информацию о последнем изменении настроек через SMS.

Формат команды:

```
CGET password;
```

Формат ответа:

```
serial@TELCHANGE=phone;DATECHANGE=date;TIMECHANGE=time;
```

параметры:

- **serial** – серийный номер прибора;
- **phone** – номер телефона, с которого производилось последнее изменение настроек;
- **date** – дата последнего изменения настроек;
- **time** – время последнего изменения настроек (в UTM).

Пример команды:

```
CGET 1234zxcv;
```

Пример ответа:

```
22001@TELCHANGE=+79005554433;DATECHANGE=14.02.2011;TIMECHANGE=15:30:00;
```

Настройки прибора с серийным номером 52500 изменялись последний раз 14 февраля 2011 года в 15 часов 30 минут 00 секунд с телефонного номера +79005554433.

С микропрограммы версии 5.0 и выше запрос информации о последнем изменении осуществляется командой GCHANGE (см. далее). Команда CGET в этих версиях недоступна.

SET – период записи и передачи данных

Команда	SET
Описание	Периоды записи и передачи данных.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 4.0.
Способ настройки	Команда доступна через SMS.
Комментарий	Команда устанавливает период записи и период передачи данных.

Формат команды:

```
SET password save, send;
```

параметры:

- **save** – период записи данных, в секундах (или интервал записи, в случае адаптивной записи, в метрах);
- **send** – период передачи данных на сервер, в секундах.

Пример команды:

```
SET 1234zxcv 5,120;
```

Пример ответа:

```
22001@5,120;
```

В приборе с серийным номером 22001 установлен период записи данных – 5 секунд, период отправки данных – 120 секунд.

С микропрограммы версии 5.0 и выше для настройки периода записи (или интервала записи) и периода передачи используются команды PERIODWR и PERIODSEND, соответственно. Команда SET в микропрограммы версии 5.0 и выше недоступна.

CHG – настройки сервера и параметры записи данных

Команда	CHG
Описание	Параметры записи и передачи данных.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 4.0.
Способ настройки	Команда доступна через SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить IP адрес и порт сервера, периоды записи и передачи данных на сервер и режим записи.

Формат команды:

```
CHG password ip:port,save,send,timesave;
```

параметры:

- **ip** – IP адрес сервера, на который прибор передает накопленные данные;
- **port** – порт сервера;
- **save** – период записи данных, в секундах (или интервал записи, в случае адаптивной записи, в метрах);
- **send** – период передачи данных на сервер, в секундах;
- **timesave** – режим записи:
 - 1 – запись по времени (запись с одинаковым интервалом времени);
 - 0 – адаптивная запись (запись с учетом характера движения: скорости, ускорения и направления движения);

Формат ответа:

```
serial@"ip", "port";
```

параметры:

- **serial** – серийный номер прибора;
- **ip** – IP адрес сервера, на который данный прибор передает данные;
- **port** – порт сервера;

Пример команды:

```
CHG 1234zxcv 127.0.0.1:2225,5,100,0;
```

Пример ответа:

```
22001@"127.0.0.1", "2225";
```

В приборе с серийным номером 22001 настроена передача данных на сервер, IP адрес которого 127.0.0.1 и порт – 2225. Также настроены период записи данных – 5 секунд, период передачи данных – 100 секунд, режим записи – адаптивный.

С микропрограммы версии 5.0 и выше для настройки периода записи используется команда PERIODWR, периода передачи данных – PERIODSEND, режима записи – MODEWR, для настройки IP адреса и порта сервера сбора информации используются команды IP и PORT, соответственно. Команда CHG в микропрограммах версии 5.0 и выше не поддерживается.

SMODE – специальные режимы работы

Команда	SMODE
Описание	Настройка специальных режимов работы прибора.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 4.0.
Способ настройки	Команда доступна через SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить специальные режимы работы прибора: статический режим и режим расширенной записи

Формат команды:

```
SMODE password model,mode2,wide;
```

параметры:

- **model1** – статический режим. В этом режиме на стоянках прибор отфильтровывает малые перемещения обусловленные погрешностями измерения координат:
1 – обычный режим работы;
0 – статический режим.
- **mode2** – параметр зарезервирован;
- **wide** – режим расширенной записи. В этом режиме вместе с координатными записями делается и запись с вектором скорости (величиной и направлением):
1 – обычный режим записи;
0 – расширенный режим записи.

Формат ответа:

```
serial@M=model1,O=mode2,W=wide;
```

параметры:

- **model1** – статический режим;
- **mode2** – параметр зарезервирован;
- **wide** – режим расширенной записи.

Пример команды:

```
SMODE 1234zxcv 1,0,0;
```

Пример ответа:

```
22001@M=1,O=0,W=0;
```

В приборе с серийным номером 22001 включен статический режим, режим расширенной записи выключен.

SCOUNTx – период записи показаний счетчиков

Команда	SCOUNTx
Описание	Период записи показаний счетчиков.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 4.0.
Способ настройки	Команда доступна через SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить период записи показаний счетчиков.

Формат команды:

```
SCOUNTx password countperiod;
```

параметры:

- **countperiod** – период записи данных счетчиков, в секундах;
- **x** – номер счетчика:
 - 1 – счетчики 1 и 2;
 - 2 – счетчики 3 и 4.

Пример команды:

```
SCOUNT1 1234zxcv 60;
```

Пример ответа:

```
22001@SCOUNT1=60;
```

В приборе с серийным номером 22001 установлен период записи показаний счетчиков 1 и 2 – 60 секунд.

SIN – настройка цифровых входов

Команда	SIN
Описание	Настройка цифровых входов.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 4.0.
Способ настройки	Команда доступна через SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить цифровые входы прибора: задать момент срабатывания входа и действия при этом.

Формат команды:

```
SIN password numin, level, gprs, sms, mode, "telnum";
```

параметры:

- **numin** – номер цифрового входа (1..4);
- **level** – момент срабатывания входа:
 1 – питание или «+»;
 0 – масса или «-».
- **gprs** – передача данных по GPRS при срабатывании входа. При этом прибор делает дополнительную координатную запись:
 1 – передавать данные по GPRS;
 0 – не передавать данные по GPRS.
- **sms** – отсылать SMS сообщение при срабатывании входа:
 1 – отсылать SMS;
 0 – не отсылать SMS.
- **mode** – режим работы входа:
 А – обычный вход;
 В – накопительный счетчик;
 С – периодический счетчик.
- **telnum** – номер телефона, на который прибор будет отправлять SMS при срабатывании входа. Номер телефона следует указывать слитно, с префиксом выхода на междугороднюю линию (+7 или 8).

Пример команды:

```
SIN 1234zxcv 2,1,0,1,A,"+79005554433";
```

Пример ответа:

```
22001 SIN@INPUT2,1,0,1,A,"+79005554433";
```

В приборе с серийным номером 22001 настроена передача SMS на номер +79005554433 при срабатывании цифрового входа 2, момент срабатывания – питание или «+», вход работает как обычный вход.

SAIN – настройка аналоговых входов

Команда	SAIN
Описание	Настройка аналоговых входов.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 4.0.
Способ настройки	Команда доступна через SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить аналоговые входы прибора:

Формат команды:

```
SAIN password numin,mode,level,usredn;
```

параметры:

- **numin** – номер аналогового входа (1..2);
- **mode** – режим работы аналогового входа:
1 – вход работает как аналоговый;
0 – вход работает дополнительно как цифровой. При использовании аналогового входа как цифрового сохраняется его функциональность и как аналогового входа.
- **level** – порог изменения показаний АЦП (1..1023 отчетов АЦП). При изменении показаний больше порога будет выполняться внеочередная запись аналоговых данных.
- **usredn** – период усреднения показаний аналоговых входов (1..60 секунд). Для работы аналогового входа как цифрового в режиме обычного входа следует установить период усреднения равным 1 секунде.

Формат ответа:

Формат ответа на команду SAIN полностью совпадает с форматом ответа на команду GCONF3. Работа с командой GCONF3 рассмотрена в соответствующем разделе документа.

```
serial@CONF3:AD1=model,ALV1=level1,US1=usredn1,AD2=mode2,  
ALV2=level2,US2=usredn2,APER=period,AMOD=admode;
```

параметры:

- **serial** – серийный номер прибора;
- **model1, mode2** – режим работы аналогового входа 1 и 2, соответственно:
A – вход работает как аналоговый;
D – вход работает дополнительно как цифровой.
- **level1, level2** – порог изменения показаний АЦП для входов 1 и 2, соответственно;
- **usredn1, usredn2** – период усреднения показаний аналоговых входов 1 и 2, соответственно;
- **period** – период записи аналоговых данных, в секундах;
- **admode** – способ записи аналоговых данных при адаптивной записи:
F – записывать не реже, чем период записи;
V – записывать не чаще, чем период записи.

Пример команды:

```
SAIN 1234zxcv 1,1,1023,60;
```

Пример ответа:

```
22001@GPRS:CONF3:AD1=A,ALV1=1023,US1=60,AD2=D,ALV2=100,US2=1,APER=120,AMOD=F;
```

Аналоговые входы прибора с серийным номером 22001 настроены следующим образом:

аналоговый вход 1 работает как аналоговый, порог изменения показаний АЦП равен 1023 отчетам, период усреднения равен 60 секундам. Также получены данные по второму аналоговому входу: вход работает как аналоговый и дополнительно как цифровой, порог изменения показаний АЦП – 100 отчетов, период усреднения равен 1 секунде. Период записи аналоговых данных – 120 секунд, запись аналоговых данных при адаптивной записи ведется не реже, чем период записи.

SANI – способ записи аналоговых данных

Команда	SANI
Описание	Запись аналоговых данных.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 4.0.
Способ настройки	Команда доступна через SMS.
Комментарий	Команда позволяет настроить способ записи аналоговых данных: период записи и режим записи.

Формат команды:

```
SANI password period,mode;
```

параметры:

- **period** – период записи аналоговых данных (1..3600 секунд);
- **mode** – запись аналоговых данных при адаптивном режиме записи:
 - 1 – записывать не реже, чем период записи (рекомендуется);
 - 2 – записывать не чаще, чем период записи.

Формат ответа:

```
serial@SANI=period,mode;
```

параметры:

- **serial** – серийный номер прибора;
- **period** – период записи аналоговых данных, в секундах;
- **mode** – запись аналоговых данных при адаптивном режиме записи:
 - F** – записывать не реже, чем период записи (рекомендуется);
 - V** – записывать не чаще, чем период записи.

Пример команды:

```
SANI 1234zxcv 120,1;
```

Пример ответа:

```
22001@SANI=120,F;
```

В приборе с серийным номером 22001 установлен период записи аналоговых данных равный 60 секундам, запись аналоговых данных делается не реже периода записи (60 секунд).

GANI – напряжение на аналоговых входах и напряжение питания

Команда	GANI
Описание	Уровень напряжения на аналоговых входах и напряжения питания.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 4.0.
Способ настройки	Команда доступна через SMS.
Комментарий	Команда позволяет запросить уровень напряжения на аналоговых входах и уровень напряжения питания в отчетах АЦП.

Формат команды:

```
GANI password;
```

Формат ответа:

```
serial@AIn1=ainadc1,AIn2=ainadc2,Pow=powadc,Akk=akkadc;
```

параметры:

- **serial** – серийный номер прибора;
- **ainadc1** – уровень напряжения на первом аналоговом входе, в отчетах АЦП (0..1023);
- **ainadc2** – уровень напряжения на втором аналоговом входе, в отчетах АЦП (0..1023);
- **powadc** – бортовое питание, в отчетах АЦП (0..1023);
- **akkadc** – резервное питание, в отчетах АЦП (0..1023).

Пример команды:

```
GANI 1234zxcv;
```

Пример ответа:

```
22001@AIn1=500,AIn2=600,Pow=628,Akk=628;
```

В приборе с серийным номером 22001 значение АЦП первого аналогового входа установлено равным 500, второго аналогового входа – 600, значение АЦП бортового питания – 628, резервного питания – 628.

PCL – удалить контрольную точку

Команда	PCL
Описание	Удалить контрольную точку.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 4.0.
Способ настройки	Команда доступна через SMS.
Комментарий	Команда позволяет удалить контрольную, ранее установленную с помощью программы GSMConf.exe, из памяти прибора. Если контрольная точка удалена, при входе и выходе из контрольной точки никакие действия не будут совершаться.

Формат команды:

```
PCL password pointnum;
```

параметры:

- **pointnum** – номер контрольной точки, которую необходимо удалить (1..3).

Формат ответа:

```
serial@POINT pointnum CLEARED;
```

параметры:

- **pointnum** – номер удаленной контрольной точки

Пример команды:

```
PCL 1234zxcv 2;
```

Пример ответа:

```
22001@POINT 2 CLEARED;
```

В приборе с серийным номером 22001 вторая контрольная точка была удалена из памяти.

GCONF1 – запрос настроек прибора

Команда	GCONF1
Описание	Запрос настроек прибора.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 4.0.
Способ настройки	Команда доступна через SMS.
Комментарий	Команда позволяет запросить основные настройки прибора: точку доступа (APN), IP адрес и порт сервера, режим записи, периоды записи и передачи данных, настройки специальных режимов работы (статический режим, и режим расширенной записи).

Формат команды:

```
GCONF1 password;
```

Формат ответа:

```
serial@CONF1:"apn","apnuser","apnpassword","ip","port",  
WR=save(savemode),SND=send,M=model,O=mode2,W=wide;
```

параметры:

- **serial** – серийный номер прибора;
- **apn** – точка доступа к GPRS;
- **apnuser** – имя пользователя точки доступа;
- **apnpassword** – пароль точки доступа;
- **ip** – IP адрес сервера сбора информации;
- **port** – порт сервера;
- **save** – период записи, в секундах (или интервал записи, в метрах);
- **savemode** – режим записи:
 - N** – запись по времени;
 - A** – адаптивная запись.
- **send** – период передачи данных на сервер, в секундах;
- **model1** – режим статической обработки:
 - 1** – режим отключен;
 - 0** – режим включен.
- **mode2** – параметр зарезервирован;
- **wide** – режим расширенной записи:
 - 1** – режим отключен;
 - 0** – режим включен, дополнительно с координатной записью будут записываться скорость и направление движения транспортного средства, на котором установлен прибор.

Пример команды:

```
GCONF1 1234zxcv;
```

Пример ответа:

```
22001@CONF1:"internet","","","127.0.0.1","2225",WR=5(A),SND=120,  
M=0,O=1,W=1;
```

В приборе с серийным номером 22001 следующие параметры:

- Точка доступа internet;
- Имя пользователя и пароль пустые;
- Передача данных ведётся на IP 127.0.0.1 порт 2225;
- Интервал 5 метров при адаптивном способе записи точек;
- Период отправки данных на сервер 120 секунд;
- Включен статический режим обработки данных;
- Режим расширенной записи выключен.

GCONF2 – запрос настроек прибора

Команда	GCONF2
Описание	Запрос настроек прибора.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 4.0.
Способ настройки	Команда доступна через SMS.
Комментарий	Команда позволяет запросить следующие настройки прибора: телефоны автоматического приема звонков, индикация входящего звонка, периоды записей показаний счетчиков, настройки входов, номер телефона, на который при разряде аккумулятора будет отправляться SMS сообщение.

Формат команды:

GCONF2 password;

Формат ответа:

serial@CONF2:UP1=number1,UP2=number2,RO=ringout,C12=countperiod1,C34=countperiod2,I1=inflags1,telnum1,I2=inflags2,telnum2,I3=inflags3,telnum3,I4=inflags4,telnum4,AKN=aknumber;

параметры:

- **serial** – серийный номер устройства;
- **number1, number2** – телефонные номера, при входящем звонке с которых прибор будет автоматически принимать звонок («поднимать трубку»);
- **ringout** – индикация входящего вызова:
Y – входящий звонок индицируется на первом выходе прибора;
N – входящий звонок не индицируется.
- **countperiod1** – период записи показаний счётчиков 1 и 2, в секундах;
- **countperiod2** – период записи показаний счётчиков 3 и 4, в секундах;
- **inflags1, inflags2, inflags3, inflags4** – флаги настроек цифровых входов прибора, в шестнадцатеричном виде. Значения битов описаны ниже в таблице 1;
- **telnum1, telnum2, telnum3, telnum4** – телефонные номера, на которые прибор будет отсылать SMS-сообщения о срабатывании соответствующего цифрового входа. SMS сообщение о срабатывании входа будет передано лишь в том случае, если установлен соответствующий флаг в настройках цифрового входа. Телефоны **telnum1** и **telnum2** совпадают с телефонными номерами дозвона;
- **aknumber** – номер телефона, на который отсылается соответствующее SMS-сообщение при разряде аккумулятора (при снижении напряжения резервного питания ниже 11 В).

Бит	Маска	Параметр	Значение
0	0x01	Состояние срабатывания входа	0 – масса или «-» 1 – питание или «+»
1	0x02	Отсылать SMS при срабатывании входа	0 – отсылать SMS сообщение 1 – не отсылать SMS сообщение
2	0x04	Начинать отсылку данных по GPRS при срабатывании входа	0 – начинать отсылку данных 1 – не начинать отсылку данных
5,6	0x60	Настройка работы входа	11 – обычный вход 01 – накопительный счетчик 10 и 00 – периодический счетчик
3,4,7	0x98	Зарезервированы	N/A

Пример команды:

```
GCONF2 1234zxcv;
```

Пример ответа:

```
22001@CONF2:UP1=5556677,UP2=,RO=N,C12=0,C34=3600,I1=72,+79005554433,I2=3f,I3=79,+79554443322,I4=7f,AKN=+79554443322;
```

- В приборе с серийным номером 22001 установлены следующие параметры:
- При звонке с телефонного номера, содержащего подстроку 5556677 прибор будет автоматически принимать звонок;
- Входящий звонок не индицируется;
- Показания счётчиков 1 и 2 не записываются, период записи показаний счётчиков 3 и 4 составляет 3600 секунд;
- Состояние срабатывания первого входа – масса (или «-»), при срабатывании первого входа происходит отсылка данных по GPRS, первый вход настроен как обычный цифровой вход;
- Второй цифровой вход настроен как периодический счётчик;
- Третий цифровой вход настроен как накопительный счётчик;
- Четвёртый цифровой вход настроен как накопительный счётчик;
- При разряде аккумулятора резервного питания будет отсылаться сообщение на телефонный номер +79554443322;
- При нажатии на кнопку гарнитуры прибор осуществляет звонок на номер +79005554433.

GCONF3 – запрос настроек прибора

Команда	GCONF3
Описание	Запрос настроек аналоговых входов прибора.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 4.0.
Способ настройки	Команда доступна через SMS.
Комментарий	Команда позволяет запросить следующие настройки аналоговых входов: режим работа, порог изменения показаний АЦП, параметры адаптивной записи аналоговых данных, периоды усреднения и записи показаний аналоговых входов.

Формат команды:

GCONF3 password;

Формат ответа:

serial@CONF3:AD1=model1,ALV1=level1,US1=usredn1,AD2=mode2,ALV2=level2,US2=usredn2,APER=period,AMOD=admode;

параметры:

- **serial** – серийный номер прибора;
- **model1, mode2** – режим работы аналогового входа 1 и 2, соответственно:
A – вход работает как аналоговый;
D – вход работает дополнительно как цифровой.
- **level1, level2** – порог изменения показаний АЦП для входов 1 и 2, соответственно;
- **usredn1,usredn2** – период усреднения показаний аналоговых входов 1и 2;
- **period** – период записи аналоговых данных, в секундах;
- **admode** – способ записи аналоговых данных при адаптивной записи:
F – записывать не реже, чем период записи;
V – записывать не чаще, чем период записи.

Пример команды:

GCONF3 1234zxcv;

Пример ответа:

22001@GPRS:CONF3:AD1=A,ALV1=1023,US1=60,AD2=D,ALV2=100,US2=1,APER=120,AMOD=F;

Аналоговые входы прибора с серийным номером 22001 настроены следующим образом:

- аналоговый вход 1 работает как аналоговый, порог изменения показаний АЦП равен 1023 отчетам, период усреднения равен 60 секундам.

- второй аналоговый вход работает как аналоговый и дополнительно как цифровой, порог изменения показаний АЦП – 100 отчетов, период усреднения равен 1 секунде. Период записи аналоговых данных – 120 секунд, запись аналоговых данных при адаптивной записи ведется не реже, чем период записи.

GCONF4 – запрос настроек КТ

Команда	GCONF4
Описание	Запрос настроек контрольных точек.
Поддержка микропрограммой	Команда поддерживается микропрограммой версии 4.0.
Способ настройки	Команда доступна через SMS.
Комментарий	Команда позволяет запросить настройки контрольных точек: координаты центра, радиус, действия при входе и выходе из контрольной точки.

Формат команды:

GCONF4 password

Формат ответа:

```
serial@CONF4:CP1=lat1,ns1,lon1,ew1,R1=radius1,F1=cflags1,CP2=lat2,ns2,lon2,ew2,R2=radius2,F2=cflags2,CP3=lat3,ns3,lon3,ew3,R3=radius3,F3=cflags3
```

параметры:

- **serial** – серийный номер прибора;
- **lat1, lat2, lat3** – широта центра первой, второй и третьей контрольных точек (в формате GGGMMmmmmmm, где GGG – градусы (2 или 3 цифры), MM – минуты (две цифры), mmmmm – доли минут (5 цифр));
- **ns1, ns2, ns3** – широта:
 - N – северная;
 - S – южная.
- **lon1, lon2, lon3** – долгота центра первой, второй и третьей контрольной точки (в формате GGMMmmmmmm, где GG – градусы (2 цифры), MM – минуты (две цифры), mmmmm – доли минут (5 цифр));
- **ew1, ew2, ew3** – долгота:
 - E – восточная;
 - W – западная;
- **radius1, radius2, radius3** – радиус первой, второй и третьей контрольных точек, в метрах;
- **cflags1, cflags2, cflags3** – флаги настроек первой, второй и третьей контрольных точек, в шестнадцатеричном виде. Значения битов описаны ниже в таблице 2

Бит	Маска	Параметр	Значение
0	0x01	Импульс на первый выход прибора при входе в контрольную точку	0 – подавать импульс 1 – не подавать
1	0x02	Начинать отсылку данных по GPRS при входе в контрольную точку	0 – начинать отсылку данных 1 – не начинать отсылку данных
2	0x04	Отсылать SMS сообщение при входе в контрольную точку	0 – отсылать SMS сообщение 1 – не отсылать SMS сообщение
3	0x08	Импульс на первый выход прибора при выходе из контрольной точки	0 – подавать импульс 1 – не подавать
4	0x10	Начинать отсылку данных по GPRS при выходе из контрольную точку	0 – начинать отсылку данных 1 – не начинать отсылку данных
5	0x20	Отсылать SMS сообщение при выходе из контрольной точки	0 – отсылать SMS сообщение 1 – не отсылать SMS сообщение
6	0x40	Импульс на второй выход прибора при входе в контрольную точку	0 – подавать импульс 1 – не подавать
7	0x60	Импульс на второй выход прибора при выходе в контрольную точку	0 – подавать импульс 1 – не подавать
8-31	0xFFFF FFFF00	Зарезервирован	N/A

Пример команды:

```
GCONF4 123ZXCVB
```

Пример ответа:

```
22001@CONF4:CP1=551067500,N,612397700,E,R1=50,F1=ffffffd0,CP2=2147483647,S,2147483647,W,R2=-1,F2=ffffffff,CP3=2147483647,S,2147483647,W,R3=-1,F3=ffffffff
```

В приборе с серийным номером 22001 контрольные точки настроены следующим образом:

- Координаты первой контрольной точки: 55 градусов 10,675 минут северной широты, 61 градус 23,977 минут восточной долготы, радиус контрольной точки 50 метров. При входе в первую контрольную точку прибор подаёт импульс на первый выход, начинается отсылка данных по GPRS и посылается соответствующее SMS сообщение. При выходе из контрольной точки подаётся импульс на первый выход устройства и отсылается SMS сообщение;
- Вторая и третья контрольные точки не настроены.

Автоматически формируемые SMS-сообщения АвтоГРАФ-GSM

Формат данных, передаваемых прибором посредством SMS

Срабатывание цифрового входа

При срабатывании цифрового входа (когда состояние входа прибора совпадает с состоянием отсылки, установленное в программе GSMConf.exe либо с помощью SMS-команды), если выбран флаг «Отсылать по SMS» соответствующего входа, прибор присылает на соответствующий телефонный номер сообщение следующего формата:

Формат сообщения:

```
serial(alias)#GPRS:input numin:timein:текущее положение;
```

параметры:

- **serial** – серийный номер прибора;
- **alias** – имя прибора;
- **numin** – номер сработавшего входа;
- **timein** – время срабатывания входа (в UTM);
- **текущее положение** – текущее положение и направление движения прибора (см. пример).

Пример сообщения:

```
52500()#GPRS:input 1:092516:092516.000,A,4805.8021,N,01132.2243,E,1.9,183.8,240211;
```

От прибора с серийным номером 52500 получено сообщение о срабатывании первого цифрового входа. Время срабатывания входа – 9 часов 25 минут 16 секунд (в UTM). При этом определено текущее местоположение и направление движения. Формат местоположения и направления движения схож с ответом на SMS команду GET и рассмотрен далее:

```
52500()#input 1:092516:092516.000,A,4805.8021,N,01132.2243,E,1.9,
(1)      (2)      (3)      (4)      (5)      (6)      (7)      (8)      (9) (10)
183.8,240211;
(11) (12)
```

параметры:

- (1) **52500** – Серийный номер прибора
- (2) **input 1** – Сработал первый вход
- (3) **092516** – Время срабатывания входа, в UTM (9 часов 25 минут 16 секунд 000 миллисекунд)
- (4) **092516.000** Время последних определённых координат, в UTM (9 часов 25 минут 16 секунд 000 миллисекунд)
- (5) **A**, координаты были правильно определены (или **V**, если была ошибка при определении)
- (6) **4805.8021** – широта (48 градусов 05.8021 минут)
- (7) **N** – северная широта (или **S** – южная)

- (8) **01132.2243** – долгота (011 градусов 32.224 минут)
- (9) **E** – восточная долгота (или **W** западная)
- (10) **1.9** – скорость в узлах (один узел равен 1.8 км/ч)
- (11) **183.8** – направление движение, в градусах от северного направления
- (12) **240211** – дата (ДдМмГг – 24 февраля 2011 года)

Для перевода времени из UTM в Московское необходимо прибавить 3 часа зимой или 4 часа летом.

Разряд аккумулятора резервного питания

При снижении напряжения аккумулятора резервного питания ниже 11 вольт на соответствующий телефонный номер (настроенный в программе GSMConf.exe) приходит сообщение следующего формата:

Формат сообщения:

```
serial()#BATTERY LOW;
```

параметры:

- **serial** – серийный номер прибора.

Пример сообщения:

```
52500()#GPRS:BATTERY LOW;
```

От прибора с серийным номером 52500 получено сообщение о снижении напряжения на входе резервного питания ниже 11 вольт.

Вход и выход из контрольной точки

При входе и выходе из контрольной точки (когда прибор находится ближе либо дальше к центру контрольной точки, чем радиус контрольной точки), при установленном соответствующем флаге в программе GSMConf.exe прибор присылает на соответствующий телефонный номер сообщение следующего формата:

Формат сообщения:

```
serial()#Point numpoint direction:текущее положение;
```

параметры:

- **serial** – серийный номер прибора;
- **numpoint** – номер контрольной точки;
- **direction** – направление относительно контрольной точки (In – вход в контрольную точку, Out – выход из контрольной точки);
- **текущее положение** – текущее положение и направление движения прибора (см. пример).

Пример сообщения:

```
52500()#Point 1 In:092516.000,A,4805.8021,N,01132.2243,E,1.9,183.8,240211;
```

От прибора с серийным номером 52500 получено сообщение о входе в первую контрольную точку. При этом определено текущее местоположение и направление движения. Формат местоположения и направления движения схож с ответом на SMS команду GET и рассмотрен далее:

```
52500()#Point 1 In:092516.000,A,4805.8021,N,01132.2243,E,1.9,
(1)      (2)      (3)      (4)      (5)      (6)      (7)      (8)      (9) (10)
183.8,240211;
(11)     (12)
```

параметры:

- (1) **52500** – серийный номер прибора 52500
- (2,3) **Point 1 In** – вход в первую контрольную точку
- (4) **092516.000** – время последних определённых координат, в UTM (9 часов 25 минут 16 секунд 000 миллисекунд)
- (5) **A** – координаты были правильно определены (или **V**, если была ошибка при определении)
- (6) **4805.8021** – широта (48 градусов 05.8021 минут)
- (7) **N** – северная широта (или **S** южная)
- (8) **01132.2243** – долгота (011 градусов 32.224 минут)
- (9) **E** – восточная долгота (или **W** западная)



GSM

АВТОГРАФ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

v.11.62